Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«15» январь 2026 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Gas Energy Construction» ГЛ № 20017426 от 19.11.2020 г. Республика Казахстан, Жамбылская область, город Тараз, улица Казыбек би, дом №115, офис №11

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Ильясов Куаныш Серикович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство газораспределительных сетей города Темиртау от АГРС «Темиртау» МГ «САРЫ-АРКА» (I-очередь строительства 3-пусковой комплекс)», Карагандинская область, город Темиртау

наименование, местонахождения объекта

заказчиком, которого является ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Темиртау» руководитель Хасенов Канат Мейрамулы

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

;

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация):

ТОО "КАТЭК", 23.05.3/12-АС, -ТХ, -ЭГ, 23.05.3/12.1-ГП, 23.05.3/12.2-ГСН

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау» № 167 от 17.07.2019 г.

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность газопровода, в том числе	метр	26726,3		27231,14	
Газопровод среднего давления	метр	3365		3360,4	
Труба ПЭ100 SDR17					
Ø225х13,4мм		*1650*		*1648,7*	
Ø160х9,5мм	*метр*	*474*		*487,4*	
Ø110х6,6мм		*822*		*807*	
Ø63х3,8мм		*419*	I-очередь 3-пусковой	*417,3*	I-очередь 3-пусковой
Газопровод низкого давления	метр	23361,3		23870,74	
Труба ПЭ100 SDR17					
Ø160х9,5мм		*488,7*		*515,71*	
Ø110х6,6мм		*6684,5*		*6707,63*	
Ø63х3,8мм	*метр*	*13989*		*14203,34*	
Труба стальная					
Ø108х4,0мм		*188,3*		*372,46*	
Ø57х3,0мм		*2010,8*		*2071,6*	
ГРПШ-07-2У-1	шт	13		13	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Газораспределительные сети 1-3 очереди строительства расположены в районах малоэтажной высокоплотной застройки с наличием стесненных условий.

Система газоснабжения обеспечивает бесперебойную подачу газа всем потребителям и предусматривает возможность отключения отдельных ее элементов для производства аварийных и плановых ремонтных работ.

Газопроводы среднего давления предназначены для подачи природного газа на автономные источники теплоснабжения в том числе: районные котельные, а также снабжают газом газопроводы низкого давления и применяются в качестве системы распределения с установкой у каждого потребителя приборов учёта в микрорайонах малоэтажной (усадебной застройки) обеспечивая подачу газа через групповые ГРПШ во внутриквартальные сети газоснабжения.

Газопроводы низкого давления 0,003 МПа предназначаются для подачи газа к жилым домам и к коммунально-бытовым предприятиям.

В качестве запорной арматуры на линейной части газопровода приняты краны шаровые с ручным управлением для подземной безколодезной установки с концами под приварку и задвижки клиновые с выдвижным шпинделем.

Протяженность сети газоснабжения всего 27,231 км, в том числе:
среднего давления 0,3 МПа – 3,360 км;
из них: Труба ПЭ100 SDR17
Ø225х13,4мм - 1648,7 метр
Ø160х9,5мм - 487,4 метр
Ø110х6,6мм - 807 метр
Ø63х3,8мм - 417,3 метр
низкого давления 0,003 МПа – 23,870 км.
из них: Труба ПЭ100 SDR17
Ø160х9,5мм - 515,71 метр
Ø110х6,6мм - 6707,63 метр
Ø63х3,8мм - 14203,34 метр
Ø108х4,0мм - 372,46 метр
Ø57х3,0мм - 2071,6 метр
Газорегуляторный пункт ГРПШ-07-2У-1 с регулятором расхода газа РДНК-400 -13шт

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ февраль 2022 г.;
месяц, год
окончание работ январь 2026 г.;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 6;
фактически, месяц: 47;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

КарПФ АО "QAZAQGAZ AIMAQ" _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

_____

подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Строительство газораспределительных сетей города Темиртау от АГРС «Темиртау» МГ «САРЫ-АРКА» (I-очередь строительства 3-пусковой комплекс)» готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Gas Energy Construction»

Ильясов Куаныш Серикович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

_____

подпись, дата

Место печати (при наличии)