Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№16606794

Конкурстың № 15990505-1
Конкурстың атауы 01. Зарядтау - түзеткіш құрылғысы (03).
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-01-15 14:23:52 дейін 2026-01-19 14:23:52
Ұйымдастырушының атауы Қазақстан Республикасы Атом энергиясы жөніндегі агенттігінің «Қазақстан Республикасының Ұлттық ядролық орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	230440045328	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Добрый день, Для подбора оборудования потребуются уточнения: 1. Что это за нагрузка, которой нужно регулирование напряжения от 1 до 56В? 2. Есть пусковые токи у данной нагрузки? 3. Если есть пусковые токи, то какая их кратность и длительность? 4. Какое количество АКБ (количество банок в группе и количество групп) планируется заряжать? 5. Какая электрохимия АКБ? 6. Какой ёмкостью будут АКБ? 7. Планируется ли параллельное подключение ЗВУ? 8. Или может быть параллельное подключение с другим источником питания? 9. Требуется ли удалённый мониторинг и параметрирование? 10. Какие условия эксплуатации? 11. Работа в агрессивной среде, повышенная влажность, вибрация, запылённость, минусовые температуры? 12. Ограничения по габаритам изделия для размещения в шкафу?	2026-01-16 09:57:21	Представить разъяснение положений конкурсной документации	1. Агрегаты стендовой автоматики (электромагнитные клапана, задвижки, электродвигатели, реле, электрические цепи), расположенные на удалении от источника питания. 2. Пусковые токи у данного оборудование имеются. 3. Пусковой ток составляет 0-90А и более, зависит от программы работ. 4. Заряжать АКБ не планируется. Требуется только стабилизированное питание оборудования. 5. Заряжать АКБ не планируется. 6. Заряжать АКБ не планируется. 7. Планируется, для более надежного и стабилизированного питания. 8. Возможно подключение с другими устройствами. 9. Да, требуется удаленный мониторинг, параметрирование и управление. 10. Тепловой режим: от -5 до + 40оС; Влажность: до 80%. 11. Влажность (80%), высокая и низкая температура (от - 5 до +40), запылённость. 12. Длина - 581 мм. Ширина - 295 мм. Высота - 353 мм.

2	180240026461	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	1. Что это за нагрузка, которой нужно регулирование напряжения от 1 до 56В? 2. Есть пусковые токи у данной нагрузки? 3. Если есть пусковые токи, то какая их кратность и длительность? 4. Какое количество АКБ (количество банок в группе и количество групп) планируется заряжать?\ 5. Планируется ли параллельное подключение ЗВУ? 6. Или может быть параллельное подключение с другим источником питания? 7. Требуется ли удалённый мониторинг и параметрирование? 8. Какие условия эксплуатации? 9. Работа в агрессивной среде, повышенная влажность, вибрация, запылённость, минусовые температуры? 10. Ограничения по габаритам изделия для размещения в шкафу?	2026-01-18 19:24:29	Представить разъяснение положений конкурсной документации	1. Агрегаты стендовой автоматики (электромагнитные клапана, задвижки, электродвигатели, реле, электрические цепи), расположенные на удалении от источника питания. 2. Пусковые токи у данного оборудование имеются. 3. Пусковой ток составляет 0-90А и более, зависит от программы работ. 4. Заряжать АКБ не планируется. Требуется только стабилизированное питание оборудования. 5. Планируется, для более надежного и стабилизированного питания. 6. Возможно подключение с другими устройствами. 7. Да, требуется удаленный мониторинг, параметрирование и управление. 8. Тепловой режим: от -5 до + 40оС; Влажность: до 80%. 9. Влажность (80%), высокая и низкая температура (от - 5 до +40), запылённость. 10. Длина - 581 мм. Ширина - 295 мм. Высота - 353 мм.

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Исполняющий обязанности генерального директора Локштанов Сергей Сергеевич

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;

ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№16606794

№ конкурса 15990505-1
Название конкурса 01. Устройство зарядно - выпрямительное (03).
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-01-15 14:23:52 по 2026-01-19 14:23:52
Наименование организатора Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Национальный ядерный центр Республики Казахстан» Агентства Республики Казахстан по атомной энергии

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	230440045328	Запрос о разъяснении КД	Добрый день, Для подбора оборудования потребуются уточнения: 1. Что это за нагрузка, которой нужно регулирование напряжения от 1 до 56В? 2. Есть пусковые токи у данной нагрузки? 3. Если есть пусковые токи, то какая их кратность и длительность? 4. Какое количество АКБ (количество банок в группе и количество групп) планируется заряжать? 5. Какая электрохимия АКБ? 6. Какой ёмкостью будут АКБ? 7. Планируется ли параллельное подключение ЗВУ? 8. Или может быть параллельное подключение с другим источником питания? 9. Требуется ли удалённый мониторинг и параметрирование? 10. Какие условия эксплуатации? 11. Работа в агрессивной среде, повышенная влажность, вибрация, запылённость, минусовые температуры? 12. Ограничения по габаритам изделия для размещения в шкафу?	2026-01-16 09:57:21	Представить разъяснение положений конкурсной документации	1. Агрегаты стендовой автоматики (электромагнитные клапана, задвижки, электродвигатели, реле, электрические цепи), расположенные на удалении от источника питания. 2. Пусковые токи у данного оборудование имеются. 3. Пусковой ток составляет 0-90А и более, зависит от программы работ. 4. Заряжать АКБ не планируется. Требуется только стабилизированное питание оборудования. 5. Заряжать АКБ не планируется. 6. Заряжать АКБ не планируется. 7. Планируется, для более надежного и стабилизированного питания. 8. Возможно подключение с другими устройствами. 9. Да, требуется удаленный мониторинг, параметрирование и управление. 10. Тепловой режим: от -5 до + 40оС; Влажность: до 80%. 11. Влажность (80%), высокая и низкая температура (от - 5 до +40), запылённость. 12. Длина - 581 мм. Ширина - 295 мм. Высота - 353 мм.

2	180240026461	Запрос о разъяснении КД	1. Что это за нагрузка, которой нужно регулирование напряжения от 1 до 56В? 2. Есть пусковые токи у данной нагрузки? 3. Если есть пусковые токи, то какая их кратность и длительность? 4. Какое количество АКБ (количество банок в группе и количество групп) планируется заряжать?\ 5. Планируется ли параллельное подключение ЗВУ? 6. Или может быть параллельное подключение с другим источником питания? 7. Требуется ли удалённый мониторинг и параметрирование? 8. Какие условия эксплуатации? 9. Работа в агрессивной среде, повышенная влажность, вибрация, запылённость, минусовые температуры? 10. Ограничения по габаритам изделия для размещения в шкафу?	2026-01-18 19:24:29	Представить разъяснение положений конкурсной документации	1. Агрегаты стендовой автоматики (электромагнитные клапана, задвижки, электродвигатели, реле, электрические цепи), расположенные на удалении от источника питания. 2. Пусковые токи у данного оборудование имеются. 3. Пусковой ток составляет 0-90А и более, зависит от программы работ. 4. Заряжать АКБ не планируется. Требуется только стабилизированное питание оборудования. 5. Планируется, для более надежного и стабилизированного питания. 6. Возможно подключение с другими устройствами. 7. Да, требуется удаленный мониторинг, параметрирование и управление. 8. Тепловой режим: от -5 до + 40оС; Влажность: до 80%. 9. Влажность (80%), высокая и низкая температура (от - 5 до +40), запылённость. 10. Длина - 581 мм. Ширина - 295 мм. Высота - 353 мм.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Исполняющий обязанности генерального директора Локштанов Сергей Сергеевич

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;

ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).