АКТ

о протечки котла длительного горения в КГУ «Песчанская средняя школа» отдела образования Бородулихинского района управления образования области Абай

«13» января 2026 года

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

1.Пурис Сания Кайратовна – и.о директора школы

2.Кстаубаев Бауржан Мухамедкалиевич – кочегар

3. Байгаринов Кайрат Азимбаевич – зам диретора по АХЧ

составил настоящий акт о том, что 13 января 2026 года в 09 часов 00 минут в котельной школы была обнаружена протечка котла длительного горения.

В результате осмотра установлено:

-место протечки: правая сторона котла имеет прогары.

-характер повреждения: сильное протекание воды

-предположительная причина : котел не подлежит использованию при такой нагрузке (давление)

-последствия: обильное протекание воды, опасность остановки отопления.

Принятые меры:

- котел отключен от системы отопления

- запущен резервный котел, который был демонтирован в 2008 году.

Рекомендации комиссии:

1.Сообщить в отдел образования и коммунальные службы.

2.Произвести замену котла

Настоящий акт составлен в двух экземплярах:

-один хранить в школе

-один направлен в отдел образования.

Подписи членов комиссии:

Пурис Сания Кайратовна _____

Кстаубаев Бауржан Мухамедкалиевич _____

Байгаринов Кайрат Азимбаевич _____

М.П.