Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

**«СҚО әкімдігінің ДСБ» КММ «Мамлют аудандық ауруханасы» ШЖҚ КМК терапевтік бөлімшесін күрделі жөндеу (3 қабат). Түзету»**
жұмыс жобасы бойынша

08.07.2025 ж. № PEG-0099/25

# ҚОРЫТЫНДЫ

(Оң)

**ТАПСЫРЫСШЫ**:
«Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің денсаулық сақтау басқармасы» КММ «Мамлют аудандық ауруханасы» ШЖҚ КМК

**БАС ЖОБАЛАУШЫ**:
«ПГС Компания» ЖШС,
Петропавл қ.

Астана қ.

## АЛҒЫ СӨЗ

**«СҚО әкімдігінің ДСБ» КММ «Мамлют аудандық ауруханасы» ШЖҚ КМК терапевтік бөлімшесін күрделі жөндеу (3 қабат). Түзету»** жұмыс жобасына осы сараптамалық қорытынды «Prof Expert Group» жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен берілді.

**«Prof Expert Group» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің рұқсатынсыз осы сараптамалық қорытындыны толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға жол берілмейді.**

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

САРАПТАМА ҰЙЫМДАРЫНЫҢ ПАЛАТАСЫ
ПАЛАТА ЭКСПЕРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

(Положительный)

№ PEG-0099/25 от 08.07.2025 г.

по рабочему проекту
**«Капитальный ремонт терапевтического отделения КГП на ПХВ «Мамлютская районная больница» КГУ «УЗ акимата СКО» (3 этаж). Корректировка»**

**ЗАКАЗЧИК:**
КГП на ПХВ «Мамлютская районная больница»
КГУ «Управления здравоохранения акимата СКО»

**ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:**
ТОО «ПГС Компания»,
г. Петропавловск

г. Астана

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

## ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное экспертное заключение на рабочий проект **«Капитальный ремонт терапевтического отделения КГП на ПХВ «Мамлютская районная больница» КГУ «УЗ акимата СКО» (3 этаж). Корректировка»** выдано товариществом с ограниченной ответственностью «Prof Expert Group».

**Данное экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения товарищества с ограниченной ответственностью «Prof Expert Group»**.

**1. НАИМЕНОВАНИЕ:** рабочий проект «Капитальный ремонт терапевтического отделения КГП на ПХВ «Мамлютская районная больница» КГУ «УЗ акимата СКО» (3 этаж). Корректировка».

Настоящее заключение выполнено в соответствии с договором от 20 июня 2025 года № PEG-0135-03, между ТОО «Prof Expert Group» и КГП на ПХВ «Мамлютская районная больница» КГУ «Управления здравоохранения акимата СКО».

Раннее выдано положительное заключение ТОО «Prof Expert Group» от 16 мая 2022 года № PEG-03/00096 по рабочему проекту «Капитальный ремонт терапевтического отделения КГП на ПХВ «Мамлютская районная больница» КГУ «УЗ акимата СКО».

**1.1. Категория:** IV Категория.

**1.2. Класс опасности:** Не классифицируемый.

**1.3. Уровень ответственности:** 3 уровень (рабочих дней).

**1.4. Ссылка на окончательную версию ПСД:**

https://peo.saraptama.kz/public/docs?key=19f0fe2f-faac-45c4-8936-0ed73c832706

**2. ЗАКАЗЧИК:** КГП на ПХВ «Мамлютская районная больница» КГУ «Управления здравоохранения акимата СКО», СКО, Мамлютский р-н, г. Мамлютка.

**3. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК**: ТОО «ПГС Компания» (ГСЛ № 18005474 от 8 декабря 2004 года и приложения к лицензии от 15 марта 2018 года, выданные КГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования акимата Северо-Казахстанской области», проектная деятельность I категории), г. Петропавловск.

**4. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ:** бюджетные средства.

**5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ**

**5.1 Основание для разработки:**

задание на проектирование от 12 мая 2025 года, утвержденное заказчиком;

акт на право постоянного землепользования на земельный участок, площадью 4,0 га (кадастровый номер 15-233-020-085) с планом земельного участка в масштабе 1:5000, изготовленный Мамлютским районным отделением Департамента «Научно-производственный центр земельного кадастра» ФНАО «ГК «Правительство для граждан» по СКО от 30 мая 2016 года №1;

письмо заказчика от 10 июня 2025 года № 434 о проведении комплексной вневедомственной экспертизы рабочего проекта;

письмо заказчика от 18 июня 2025 года № 457 об источнике финансирования;

письмо заказчика 18 июня 2025 года № 458 о начале строительства;

письмо заказчика от 14 мая 2025 года № 356 о цели корректировки;

акт выполненных работ №1, 2, 3, утвержденный между Заказчиком и Подрядчиком;

протокол № 01 от 6 мая 2025 года о корректировке сметной документации;



Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған. Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

сравнительная ведомость выполненных и оставшихся объемов от 2 июня 2025 года, утвержденная заказчиком.

**5.2 Перечень документации, представленной на экспертизу**

Сметная документация. Корректировка;

Общая пояснительная записка. Корректировка;

Сопоставительная/разделительная ведомость выполненных и остаточных объемов строительно-монтажных работ согласно ранее утвержденной проектно-сметной документации с корректировкой проектных решений/объемов работ, утвержденная заказчиком от 2025 года и подписанная ГИП, техническим/авторским надзорами за ходом строитель-ства;

Акты выполненных строительно-монтажных работ.

**5.3 Цель и назначение объекта строительства**

Целью строительства является проведение капитального ремонта терапевтического отделения КГП на ПХВ «Мамлютская районная больница» КГУ «УЗ акимата СКО» (3 этаж).

**5.4 Цель корректировки**

В рамках ранее начатого капитального ремонта терапевтического отделения КГП на ПХВ «Мамлютская районная больница» строительные работы не были завершены в полном объёме. В связи с этим отделение в настоящее время не может быть полноценно введено в эксплуатацию.

В целях завершения незавершенных работ и обеспечения дальнейшей безопасного и эффективного функционирования Районной больницы, требуете: корректировка ранее разработанной проектно-сметной документации. Это позволит привести здание в соответствие с действующими санитарными техническими и строительными нормами.

**6. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ:**

**6.1 Место размещения объекта, характеристика участка строительства**

Существующее здание «Мамлютская районная больница» расположено по адресу: Северо-Казахстанской область, г. Мамлютка.

Климат района резко континентальный, сухой. Зима холодная и продолжительная, лето сравнительно жаркое, с преобладанием ясной, часто засушливой погоды.

**Природно-климатические условия района строительства**

| | |
|---|---|
| климатический район | - IВ; |
| нормативный вес снегового покрова | - 1,2 кПа; |
| нормативный скоростной напор ветра | - 0,77; |
| температура воздуха наиболее холодной пятидневки: | |
| - обеспеченностью 0,92 | - минус 34,8 °С; |
| - обеспеченностью 0,98 | - минус 38,4 °С. |

**6.2 Проектные решения**

Раннее выдано положительное заключение ТОО «Prof Expert Group» от 16 мая 2022 года № PEG-03/00096 по рабочему проекту «Капитальный ремонт терапевтического отделения КГП на ПХВ «Мамлютская районная больница» КГУ «УЗ акимата СКО».

Настоящее экспертное заключение является дополнением к ранее выданному экспертному заключению ТОО «Prof Expert Group» от 16.05.2022 года № PEG-03/00096.

В настоящем заключении рассматривался только «Сметная документация», без изменений проектных решений.

Корректировка сметной документации в связи с изменением технических решений и объемов работ согласно задания на проектирование/корректировку и



Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған. Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

сопоставительной/разделительной ведомости выполненных и остаточных объемов строительно-монтажных работ согласно ранее утвержденной проектно-сметной документации с корректировкой проектных решений/объемов работ, утвержденной заказчиком от 2025 года и подписанной ГИП, техническим/авторским надзорами за ходом строительства.

**6.3 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных и взрывопожароопасных ситуаций**

Рабочий проект выполнен в соответствии с нормами и правилами в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Степень огнестойкости здания - I. Здание отапливаемое.

Степень долговечности здания- II.

Категория по взрывопожарной и пожарной опасности - II.

Конструктивная пожарная опасность - НГ.

Класс здания по функциональной пожарной опасности Ф1.1

Сейсмичность района отсутствует.

При выполнении строительно-монтажных работ необходимо строго соблюдать действующие правила по технике безопасности и правила противопожарных мероприятий, вытекающие из условий строительства.

Все работающие на строительстве должны пройти инструктаж по технике безопасности и иметь допуск к производству строительно-монтажных работ.

Вокруг строительной площадки должна быть создана огражденная запретная зона и сделаны надписи, предупреждающие об опасности приближения.

Строительная площадка должна быть обеспечена необходимыми средствами пожаротушения, и иметь: пожарный щит, ящик с песком, огнетушители.

Проезды и подъездные дороги, а также проходы для работающих, должны содержаться в исправном состоянии и не загромождаться строительным мусором и материалами.

На всех участках строительства, где это требуется по условиям работы оборудования, на автомобильных дорогах и в других опасных местах должны быть вывешены хорошо видимые, а в темное время суток освещенные предупредительные надписи, плакаты, знаки безопасности, в необходимых случаях должны быть устроены ограждения.

На приобъектных складах должны соблюдаться установленные правила хранения различных групп материалов, при этом особое внимание обращается на хранение баллонов с газом и других легковоспламеняющихся материалов.

Все работающие на промышленной площадке, где возможно присутствие в воздухе рабочей зоны вредных газов и паров, а также возможен непосредственный контакт с опасными реагентами и продуктами производства, обеспечиваются СИЗ, спецодеждой и обувью согласно нормам и в соответствии требованиям.

Допуск к работе с вредными и токсичными веществами без спецодежды и других защитных средств запрещается. Средства защиты перед началом работы должны быть проверены. Аварийный запас СИЗ определяется планом ликвидации аварий.

Бытовое и медицинское обслуживание персонала проводится в АБК. В состав АБК входят: помещение для чистой одежды, спецодежды, душевые, столовая, помещение дозиметрического контроля и ряд других помещений. Предусмотрено применение:

а) отдельных шкафов для хранения спецодежды, используемой при работе на радиационно-опасных объектах;

б) контроля радиационного загрязнения персонала и спецодежды;

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған. Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

в) спецпитание выдается бесплатно работникам, занятым во вредных условиях труда согласно ТКС. Затраты на спецпитание также включены в статью «Охрана труда».

**6.4 Оценка воздействия на окружающую среду**

Объект строительства - 4 категории.

По объектам 4 категории на «ОВОС в упрощённом порядке» экологическая экспертиза не предусмотрена и экологическое разрешение не выдается (не предусмотрено нормами).

**6.5 Организация строительства**

Раздел «Проект организации строительства» текстовой части рабочего проекта, не разрабатывался, в соответствии с требованием п.п. 4.3 СН РК 1.02-03-2011.

Расчет нормативной продолжительности произведен, в соответствии с требования-ми СН РК 1.03-02-2014 и СП РК 1.03-102-2014 «Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений», Часть II.

Продолжительность строительства составляет 2 месяца, в том числе подготовительный период.

Начало строительства запланировано в июле месяце 2025 года, согласно письму заказчика от 18.06.2025 года № 458.

Распределение инвестиций по годам строительства составляет:

2022 г. – выполненные объемы строительно-монтажных работ;

2025 год 3 квартал – остаточные объемы строительно-монтажных работ.

**6.6 Сметная документация**

Сметная документация разработана в соответствии с Нормативным документом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан, утвержденным приказом Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 01.12.2022 года № 223-нқ, на основании государственных сметных нормативов, задания на проектирование, принятых проектных/технических решений/корректировка проектных решений согласно заданию на проектирование.

Сметная стоимость строительства, прошедшая экспертизу, подлежит утверждению заказчиком в установленном законодательством порядке и является основанием для определения лимита средств заказчика (инвестора) на реализацию инвестиционных проектов и/или объектов строительства за счет государственных инвестиций в строительство и средств субъектов квазигосударственного сектора в соответствии с действующими нормативными документами Республике Казахстан.

Сметная документация выполненных строительно-монтажных работ составлена с использованием программного комплекса «SANA-2015». Версия 22.1.2 от 11.03.2022 по выпуску сметной документации в уровне цен 2022 года согласно ранее утвержденной сметной документации (положительное заключение от 16.05.2022 года № PEG-03/00096) и сопоставительной/разделительной ведомости выполненных и остаточных объемов строительно-монтажных работ согласно ранее утвержденной проектно-сметной документации с корректировкой проектных решений/объемов работ, утвержденной заказчиком от 2025 года и подписанной ГИП, техническим/авторским надзорами за ходом строительства.

Сметная документация остаточных объемов строительно-монтажных работ составлена с использованием программного комплекса АВС редакция 2025.4 по выпуску сметной документации в уровне цен 2024 года согласно сопоставительной/разделительной ведомости выполненных и остаточных объемов строительно-монтажных работ и ранее утвержденной проектно-сметной документации с корректировкой проектных

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған. Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

решений/объемов работ, утвержденной заказчиком от 2025 года и подписанной ГИП, техническим/авторским надзорами за ходом строительства.

Сметная стоимость строительства объекта определена расчетным способом определения стоимости (калькуляция) на основе нормативной потребности в строительных ресурсах и затратах, связанных со строительством, согласно сметно-нормативных документов, утвержденных соответствующими приказами Председателя Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства МИР РК:

- нормативный документ по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан (приказ Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 01.12.2022 г. № 223- нк);
- нормативный документ по определению дополнительных затрат, предназначенных для определения в сметной документации нормативного размера средств на покрытие затрат на организацию и управление строительством по стройке в целом (приказ Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 01.12.2022 г. № 223-нк);
- нормативный документ по определению затрат на инжиниринговые услуги (приказ Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК 01.12.2022 г. № 223- нк);
- сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные, ремонтно-строительные работы и монтаж оборудования ((ЭСН РК 8.04-01-2024, ЭСН РК 8.04-02-2024, ЭСН РК 8.05-01-2024,) с учетом изменений и дополнений);
- сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции (ССЦ РК 8.04-08-2024) 2024 год;
- сборник сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства (ССЦ РК 8.04-09-2024) 2024 год;
- сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов (СЦЭМ РК 8.04-11-2024) 2024 год;
- сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства (СЦПГ РК 8.04-12-2024) 2024 год;
- сборник сметных цен на перевозки грузов железнодорожным транспортом (СЦПГ РК 8.04-12-2024) 2024 год;
- сборник сметных цен на затраты труда в строительстве (СЦЗТ РК 8.04-07-2024) 2024 год;
- сборники укрупненных показателей сметной стоимости конструктивов и видов работ (УСН РК 8.02-03-2024) 2024 год;
- сборники укрупненных показателей сметной стоимости строительства (УСН РК 8.02-04-2024) 2024 год;
- Индексы стоимости для строительства (НДЦС РК 8.04-07-2024).

Приняты затраты:

- на покрытие затрат на организацию и управление строительством по стройке в целом согласно сметным нормам дополнительных затрат и затратам на организацию и управление строительством (НДЦС РК 8.04-09-2024);
- сметная прибыль принята от стоимости СМР по итогам глав 1-8;
- непредвиденные работы и затраты приняты по итогам глав 1-8.

Стоимость проектных работ включена расчетная.

Стоимость экспертизы включена расчетная.

Определены затраты на инжиниринговые услуги в строительстве:

- по техническому надзору - расчётная;
- по авторскому надзору - расчётная.

Переход к сметной стоимости строительства остаточных объемов строительно-монтажных работ на 2025 год выполнен с учетом норм задела объема инвестиций по годам

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған. Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

строительства, прогнозного уровня инфляции, установленного согласно НДЦС РК 8.04-07-202 Таблица 2 Индексы стоимости для строительства и коэффициенты для перехода от цен 2024 г. в цены предстоящих периодов.

Налог на добавленную стоимость (НДС) принят в размере 12% согласно законодательству Республики Казахстан на период, соответствующий периоду строительства, от сметной стоимости строительства.

## 7. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ:

### 7.1 Дополнения и изменения, внесенные в рабочий проект

В процессе рассмотрения по замечаниям и предложениям ТОО «Prof Expert Group» в рабочий проект «Капитальный ремонт терапевтического отделения КГП на ПХВ «Мамлютская районная больница» КГУ «УЗ акимата СКО» (3 этаж). Корректировка» внесены следующие изменения и дополнения:

Сметная документация

1. Сметная документация разработана и оформлена в соответствии с требованиями государственных нормативов Республики Казахстан, утверждена заказчиком.
2. Локальные сметы на выполненные объемы строительно-монтажных работ разработаны согласно сопоставительной/разделительной ведомости выполненных и остаточных объемов строительно-монтажных работ и ранее утвержденной проектно-сметной документации.
3. Локальные сметы на остаточные объемы строительно-монтажных работ разработаны согласно сопоставительной/разделительной ведомости выполненных и остаточных объемов строительно-монтажных работ и ранее утвержденной проектно-сметной документации с корректировкой проектных решений/объемов работ, утвержденной заказчиком от 2025 года и подписанной ГИП, техническим/авторским надзорами за ходом строительства (с изменениями в процессе прохождения экспертизы проектно-сметной документации/корректировка, с учетом рекомендаций и замечаний экспертов смежных разделов и действующей сметно-нормативной базе Республики Казахстан).
4. В сводном сметном расчете стоимости строительства учтены затраты согласно принятым проектным решениям и действующей нормативной документации Республики Казахстан, распределение инвестиций по годам строительства приняты согласно расчету нормативной продолжительности строительства, ПОС и письму заказчика о начале строительства.
5. Составлена сводка затрат, утверждена заказчиком согласно НД РК.

### 7.2 Оценка принятых проектных решений

В соответствии с п. 9 раздела 3 приказа Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 20 декабря 2016 года № 517 «Об утверждении Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам», разработчиком рабочего проекта установлен II (нормальный) уровень ответственности не относящийся к технически сложным.

Рабочий проект «Капитальный ремонт терапевтического отделения КГП на ПХВ «Мамлютская районная больница» КГУ «УЗ акимата СКО» (3 этаж). Корректировка» разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными и нормативными требованиями.

Состав и комплектность представленных материалов соответствуют требованиям СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство».

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған. Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

Принятые проектные решения с учетом внесенных изменений по пункту 7.1. соответствуют требованиям государственных нормативов и требованиям нормативных правовых документов.

**Таблица 1**

**Основные экономические показатели по рабочему проекту**

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Показатели | |
|---|---|---|---|---|
| | | | заявленные | рекомендуемые к утверждению |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **«Капитальный ремонт терапевтического отделения КГП на ПХВ «Мамлютская районная больница» КГУ «УЗ акимата СКО» (3 этаж). Корректировка»** | | | | |
| 1 | Общая сметная стоимость строительства в ценах 2022, 2025 гг.,<br>всего,<br>в том числе: СМР<br>оборудование<br>прочие затраты | млн. тг | 41,988<br>6,570<br>0,160<br>35,258 | 39,965<br>33,508<br>0,163<br>6,294 |
| 2 | Из них по годам:<br>Выполненные объемы работ, всего:<br>2022 год<br><br>Остаточные объемы работ, всего:<br>2025 год 3 квартал | млн. тг | 14,195<br>14,195<br><br>27,793<br>27,793 | 14,195<br>14,195<br><br>25,770<br>25,770 |
| 3 | Продолжительность капитального ремонта | мес. | 2,0 | 2,0 |

**Таблица 2**

**Сравнительный анализ основных экономических показателей**

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Показатели | |
|---|---|---|---|---|
| | | | по ранее утвержденному рабочему проекту | рекомендуемые к утверждению |
| 1 | Общая сметная стоимость строительства в ценах 2022, 2025 гг.,<br>всего,<br>в том числе: СМР<br>оборудование<br>прочие затраты | млн. тг | 45,045<br>37,979<br>0,115<br>6,951 | 39,965<br>33,508<br>0,163<br>6,294 |
| 2 | Из них по годам:<br>2022 год:<br>2025 год 3 квартал | млн. тг | 45,045<br>0,000 | 14,195<br>25,770 |

## 8. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Капитальный ремонт терапевтического отделения КГП на ПХВ «Мамлютская районная больница» КГУ «УЗ акимата СКО» (3 этаж). Корректировка» соответствует требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған. Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

установленном порядке с вышеприведенными в таблице №1 технико-экономическими показателями.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована КГП на ПХВ «Мамлютская районная больница» КГУ «Управления здравоохранения акимата СКО», в соответствии с условиями договора от 20 июня 2025 года № PEG-0135-03.

3. Настоящее экспертное заключение рассматривать совместно с ранее выданным положительным заключением ТОО «Prof Expert Group» от 16 мая 2022 года № PEG-03/00096 по рабочему проекту «Капитальный ремонт терапевтического отделения КГП на ПХВ «Мамлютская районная больница» КГУ «УЗ акимата СКО».

4. Настоящее экспертное заключение является дополнением к ранее выданному положительному заключению ТОО «Prof Expert Group» от 16 мая 2022 года № PEG-03/00096 по рабочему проекту «Капитальный ремонт терапевтического отделения КГП на ПХВ «Мамлютская районная больница» КГУ «УЗ акимата СКО».

5. Ранее выданное положительное заключение экспертизы ТОО «Prof Expert Group» от 16 мая 2022 года № PEG-03/00096 по рабочему проекту «Капитальный ремонт терапевтического отделения КГП на ПХВ «Мамлютская районная больница» КГУ «УЗ акимата СКО» аннулировано.

6. Заказчик при приемке документации по рабочему проекту от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

7. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

**8. ТҰЖЫРЫМДАР**

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «СҚО әкімдігінің ДСБ» КММ «Мамлют аудандық ауруханасы» ШЖҚ КМК терапевтік бөлімшесін күрделі жөндеу (3 қабат). Түзету» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын мемлекеттік нормативтердің алаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіпте жоғарыда келтірілген №1 кестедегі негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштерімен бекітілуге ұсынылады.

2. Осы сараптамалық қорытынды тапсырысшының жобалауға бекіткен бастапқы материалдарының (деректерінің) негізінде орындалды, олардың дұрыстығына 2025 жылғы 20 маусымдағы № PEG-0135-03 шартының талаптарына сәйкес «Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің денсаулық сақтау басқармасы» КММ «Мамлют аудандық ауруханасы» ШЖҚ КМК кепілдік береді.

3. Осы сараптамалық қорытынды «СҚО әкімдігінің ДСБ» КММ «Мамлют аудандық ауруханасы» ШЖҚ КМК терапевтік бөлімшесін күрделі жөндеу» жұмыс жобасы бойынша «Prof Expert Group» ЖШС-нің 16 мамырдағы 2022 жылғы № PEG-03/00096 бұрын берген оң қорытындысымен бірлесіп қаралды.

4. Осы сараптамалық қорытынды «СҚО әкімдігінің ДСБ» КММ «Мамлют аудандық ауруханасы» ШЖҚ КМК терапевтік бөлімшесін күрделі жөндеу» жұмыс жобасы бойынша «Prof Expert Group» ЖШС-нің 16 мамырдағы 2022 жылғы № PEG-03/00096 бұрын берген оң қорытындысына толықтыру болып табылады.

5. «СҚО әкімдігінің ДСБ» КММ «Мамлют аудандық ауруханасы» ШЖҚ КМК терапевтік бөлімшесін күрделі жөндеу» жұмыс жобасы бойынша «Prof Expert Group» ЖШС-нің 16 мамырдағы 2022 жылғы № PEG-03/00096 сараптамасының бұрын берілген оң қорытындысының сумен жабдықтау және кәріз, сметалық құжаттама және ішінара сәулет-құрылыс шешімдері бөлігі жойылды.

6. Тапсырыс беруші жобалау ұйымынан жұмыс жобасын қабылдаған кезде оның осы сараптамалық қорытындыға сәйкестігін тексеруі тиіс.



Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

7 . Тапсырысшы құрылыс кезінде отандық тауар - өндірушілердің жабдықтарын, материалдары мен құрылымдарын барынша мол пайдалансын.

**Таблица 3**

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов приказ и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено ниже

| № п/п | Раздел | Эксперт | Специализация эксперта (по аттестату) | Номер аттестата | Результат (соответствует или не соответствует нормам) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сметная документация | Алиманова Б.Е. | Сметная часть | № KZ59VJE00058499 от 20.10.2020 года | соответствует |
| 2 | Ведущий эксперт | Оспанова А.Д. | Конструктивная часть | № KZ56VJE00069805 от 15.10.2021 года | соответствует |

***Примечание:*** *при отсутствии в рабочем проекте раздела, графа эксперта по этому разделу исключается.*

**Бурумбаева Р.Х. (Директор)**

**Оспанова А.Д. (Эксперт)**

**Алиманова Б.Е. (Эксперт)**

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған. Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесінен қалыптастырылған Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

| | |
|---|---|
| **Документ Id** | 79be21f7-33d9-41e8-9f5b-6dfccf6731cb |
| **Номер и дата документа** | PEG-0099/25 от 08.07.2025 |
| **Электронные цифровые подписи документа** | **Согласовано:**<br><br>ОСПАНОВА АСЕЛЬ ДИПЛОМБЕКОВНА<br>Товарищество с ограниченной ответственностью "Prof Expert Group"<br>2025.07.08 16:31:46<br>45164F64CDA8E6FCFDFBF25334889502C103B0AA<br><br>АЛИМАНОВА БАХЫТЖАН ЕСМАГУЛОВНА<br>Товарищество с ограниченной ответственностью "Prof Expert Group"<br>2025.07.08 16:33:08<br>7D57A217D8225129EBEAC91FB302ECC1032A2D83<br><br>**Подписано:**<br><br>БУРУМБАЕВА РАЙХАН ХАМУТБАЕВНА<br>Товарищество с ограниченной ответственностью "Prof Expert Group"<br>2025.07.08 16:43:36<br>3382693C34E7F160E532BD99FA1E271D437A4EF2 |

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Вы можете проверить подлинность электронного документа, отсканировав QR-код.

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»