«Karadel Mechanics»
Жауапкершілігі
шектеулі
серіктестік

Қазақстан Республикасы, 100019
Қарағанды қаласы , Охотская 1/2
БИН _090840010140
Тел.: 8 (7212) 97-30-40
mail: sales@karadel.kz
Сайт: www.karadel.kz

KARADEL GROUP

Товарищество
с ограниченной
ответственностью
«Karadel Mechanics»

Республика Казахстан, 100019,
город Караганда, Охотская 1/2
БИН _090840010140
Тел.: 8 (7212) 97-30-40
mail: sales@karadel.kz
Сайт: www.karadel.kz

26 января 2026 г.

Разъяснительное письмо

Настоящим письмом сообщаем, что наше предприятие, как завод-изготовитель металлоконструкций опор воздушных линий электропередачи

В рамках поступившего запроса разъясняем следующее.

Опоры **У35-2Т+5** и **1У35-2Т+5** являются **разными типами изделий**, разработанными по **различной проектной документации**, и имеют отличающиеся конструктивные, массогабаритные и эксплуатационные характеристики. Указанные марки **не являются взаимозаменяемыми**.

По нашей технической документации и действующим типовым проектам:

1. Характеристики опоры У35-2Т+5

- типовой проект: **3.407-68/73.8**;
- материал изготовления:
  Ст3пс5 (сп5), С245, С255 — по ГОСТ 535-2005, ГОСТ 27772-2015;
  09Г2С-6(12), С345, С355 — по ГОСТ 19281-2014, ГОСТ 27772-2015;
- покрытие металлоконструкций — горячее цинкование по ГОСТ 9.307-89;
- тип изделия — анкерно-угловая опора ВЛ **У35-2Т+5**;
- размер в осях фундаментов — **5,7 м**;
- высота опоры — **26,45 м**;
- высота до нижней траверсы — **15,5 м**;
- масса опоры с цинковым покрытием — **7 033 кг**;

2. Характеристики опоры 1У35-2Т+5

- типовой проект: **3.407.2-170.3**;
- тип изделия — анкерно-угловая опора ВЛ **1У35-2Т+5**;
- высота опоры — **25,0 м**;
- высота до нижней траверсы — **13,0 м**;
- размер в осях фундаментов — **4,73 м**;
- размер верхней траверсы — **2,5 м**;
- масса опоры с цинковым покрытием — **5 367 кг**.

Указанные параметры подтверждают, что опора **1У35-2Т+5** имеет иные конструктивные и массогабаритные характеристики и **не соответствует совокупности характеристик**, установленной для опоры **У35-2Т+5**.

Таким образом, с технической точки зрения, **заданным характеристикам соответствует именно опора марки У35-2Т+5**, в то время как опора **1У35-2Т+5** является отдельным типом изделия с иными проектными и эксплуатационными параметрами.

Директор **Барков В.С.**

Менеджер КО:
Кураева Марина +7(775)-073-04-00