Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

« 19 » февраль 2025 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «Нар-Жолы», Туркестанская область, Толебийский район, г.Ленгер, ОНТУСТИК ОРАЛЫМЫ , Квартал КВАРТАЛ 3, 1, БИН 120340005203, тел.:87783886909***

наименование организации, юридический адрес

в лице ***директор Әбубәкір Мұхтар Ермекбайұлы***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство инженерно-коммуникационных инфраструктур фельдшерско-акушерских пунктов в с.Суптай Панфиловского района»***

наименование, местонахождения объекта

заказчиком, которого является ***Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу" область Жетісу, г.Талдыкорган, Т.ШЕВЧЕНКО, 131, БИН 220740005695, Тел.: 87282247826, индекс 040000, руководитель Бектасов Темерлан Амангельдиевич***

наименование организации, фамилия, имя, отчество руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

1. ТОО "Строительная Компания Танды Булак" БИН: 130240022053

ГСЛ №13009404 от 07.06.2013

Директор: Асилов Б.С.

2. ТОО «АстанаЛюксСтрой» БИН: 220740023079

ГСЛ № 22017553 от 23.09.2022г

Директор Жалимбетов Д.М.

3. ТОО «Qaz Build Construction» БИН: 130640002787

ГСЛ: №24001813 от 23.01.2024г

Директор: Мейрбеков А.А.

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО "Гражданпроект ЗИ"***

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденного(й) ***ГУ "Управления строительства области Жетісу", № №118 н-к от 25.04.2024 года***

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Наружные сети связи	м	20,4		20,4	
Электроснабжение	м	107		107	
Наружные водоснабжение	м	47		47	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: В рамках проекта ***«Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство инженерно-коммуникационных инфраструктур фельдшерско-акушерских пунктов в с.Суптай Панфиловского района»***

выполнены следующие работы:

Электроснабжение:

Подстанция комплектная, без силовых трансформаторов, наружной установки, класс напряжения 10 (6) кВ, типа КТПГ 100-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 100 кВА-1шт.

Трансформатор силовой трехфазный двухобмоточный масляный (естественная циркуляция масла и воздуха), герметичный, энергосберегающий с алюминиевой обмоткой, напряжение 6(10)кВ. типа ТМГэ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 6(10) кВ ГОСТ 11920-93-1шт.

Дизель-генератор-1шт.

Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х35 (ок)-0,66- 57м. Стойка для установки оборудования комплектныхтрансформаторных подстанций СТ РК 937-92 типа УСО 5А-1-4 шт. Стойка для установки оборудования комплектныхтрансформаторных подстанций СТ РК 937-92 типа УБ-1- 4 шт.

Муфта концевая внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 5ПКВтпнг-HF-в-10/25-2шт.Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10II/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10-2шт.

Водопровод и канализация.

Водопровод:

Труба полиэтиленовая PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,5 мм-47м

Колодец водопроводный ж/б Ǿ1500 -1шт.

Сети связи.

Кабель для структурированных кабельных систем марки

UTP 4x2xAWG 24/1 PE1 CAT5E- 20,4м.

Мачта телескопическая МТП-4-1шт6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, редусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***декабрь 2024г;***
(*месяц, год*)

окончание работ ***февраль 2025г;***
(*месяц, год*)

при продолжительности строительства, месяц: ___

по норме или по проекту организации строительства, месяц: ___;

фактически, месяц: ___;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 100 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую

экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: ***«Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство инженерно-коммуникационных инфраструктур фельдшерско-акушерских пунктов в с.Суптай Панфиловского района»***

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, и гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «Нар-Жолы» _____ ***Әбубәкір М.Е.***

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, место печати (при наличии)