Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№16716036

Конкурстың № 16078681-1
Конкурстың атауы Полиалюминий гидрохлоридін сатып алу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-01-22 18:35:17 дейін 2026-01-27 09:00:00
Ұйымдастырушының атауы «Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің мемлекеттік сатып алу және коммуналдық меншік басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	140240006678	ҚҚ жобасына ескерту	Просим исключить из раздела технической спецификации «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» узкие диапазоны, а именно: Характеристика: 1. Бесцветная жидкость. 2.Массовая доля основного вещества по AL ,%,10 ±1. 3. Массовая доля AL_2O_3,%, 18,9±1,9. 4.Массовая доля хлоридов, %, 6,2±1,0. 5. Водородный показатель, pH (при 20 градусах), 4,2±0,5. 6. Удельная масса, г/см³, 1,27±0,03. 7. Массовая доля железа Fe, %, не более 0,07. 8. Массовая доля мышьяка в пересчете, % на As_2O_3, не более 0,0001. 9. Массовая доля не растворимых в воде веществ, %, не более 0,1. 10. Цветность, градусы, не более 20. 11. Мутность, ЕМФ, не более 2,6. 12 Перманганатная окисляемость, мг/л, не более 1,6. 13. Цинк, мг/л, менее 0,01. 14. Кадмий, мг/л, менее 0,001. 15. Марганец, мг/л, менее 0,01. 16 Хром, мг/л, менее 0,01. 17. Медь, мг/л, менее 0,01. 18. Свинец, мг/л, менее 0,01. 19. Никель, мг/л, менее 0,01. 20. Кобальт, мг/л, менее 0,01. И указать в новой редакции технической спецификации в разделе «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» : «Полиоксихлорид алюминия жидкий по СТ РК 3761-2022 сорт и категория — согласно СТ РК 3761-2022 (указать требуемую классификацию, например: высший сорт, II категория). Методы контроля, правила приемки и маркировка — по СТ РК 3761-2022.»	2026-01-26 18:02:53	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Показатель бесцветная жидкость соответствует национальному стандарту СТ РК 3761-2022 сорт – высший. 1. 1. Массовая доля основного вещества по AL ,%, 10 ±1. .2. Массовая доля AL2O3,%, 18,9±1,9. 3. Массовая доля хлоридов, %, 6,2±1,0. 4. Плотность, г/см³, 1,27±0,03. 5. Водородный показатель, pH (при 20 градусах), 4,2±0,5. 6. Массовая доля железа Fe, %, не более 0,07. 7. Массовая доля не растворимых в воде веществ, %, не более 0,1.Вышеуказанные параметры были сформированы в результате испытаний при подборе параметров коагулянта для максимальной его эффективности. Требуемые показатели к коагулянту, указанные в тех. спецификации не противоречат национальному стандарту Республики Казахстан СТ РК 3761-2022, и соответствуют высшему сорту жидкого полиоксихлорида алюминия.
2	140240006678	ҚҚ жобасына ескерту	В Приложении 13 ТС в разделе «описание требуемых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемого товара» приведён «свободный перечень» и узкие диапазоны показателей (Al/Al_2O_3, хлориды, pH, плотность, Fe, As_2O_3, нерастворимые, цветность, мутность, окисляемость, Zn/Cd/Mn/Cr/Cu/Pb/Ni/Co и др.), что по сути подменяет описание товара через стандарт. При этом для полиоксихлорида алюминия действует национальный стандарт СТ РК 3761-2022 «Полиоксихлорид алюминия жидкий. Технические условия» (включая Изменение №1 по сортам/категориям). Согласно ст. 12 п. 3 Закона РК «О государственных закупках» техническая спецификация должна содержать требования с указанием национальных стандартов; перечисление характеристик допускается только при отсутствии стандартов. Просим: 1. В ТС указать: «Полиоксихлорид алюминия жидкий по СТ РК 3761-2022, сорт/категория — (указать требуемые)». 2. Исключить из ТС «узкие диапазоны» и показатели, не предусмотренные/неадминистрируемые в рамках СТ РК, и закрепить, что методы контроля, правила приемки, маркировка — по СТ РК 3761-2022.	2026-01-26 17:09:14	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Данный диапазон был сформирован в результате испытаний при подборе параметров коагулянта для максимальной его эффективности. Требуемые показатели к коагулянту, указанные в тех. спецификации не противоречат национальному стандарту Республики Казахстан СТ РК 3761-2022, и соответствуют высшему сорту жидкого полиоксихлорида алюминия. Требования к безопасности при транспортировке и хранении описаны в соответствии с Законом РК от 21.07.2007 года №302 «О безопасности химической продукции».

3	140240006678	КҚ жобасына ескерту	Показатели цветности и мутности относятся к качеству исходной/очищенной воды и режиму работы технологического оборудования, а не к качественным характеристикам коагулянта как товара. Итоговые значения цветности/мутности зависят от множества факторов, не являющихся свойствами продукта и не контролируемых поставщиком, в том числе: • состав и сезонные колебания качества исходной воды; • дозирование, точка ввода и время контакта; • pH/щелочность/температура воды; • интенсивность и время перемешивания, гидравлика, время отстаивания/фильтрации; • применение флокулянта/корректоров pH и иных реагентов; • состояние фильтров, загрузки, промывок и общее техсостояние сооружений; • методика измерения (прибор, калибровка, условия отбора проб). В связи с этим включение в ТС требований по «цветности/мутности» как параметров товара является неуместным, неадминистрируемым и потенциально ограничивающим, поскольку по факту задаёт требования к результату технологического процесса Заказчика, а не к поставляемому продукту. Просим: Исключить из технической спецификации показатели «цветность» и «мутность» как характеристики товара. Качество коагулянта просим оценивать по показателям, предусмотренным СТ РК 3761-2022	2026-01-26 17:55:31	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	принято решение внести изменения в техническую спецификацию по характеристики цветности и мутности
4	140240006678	КҚ жобасына ескерту	В текущей редакции Приложение 13 Техническая спецификация закупаемых товаров содержатся требования, противоречащие Закону РК «О государственных закупках» и Правилам осуществления государственных закупок. Закупка объявлена с признаком «изъятие из национального режима», то есть проводится среди отечественных товаропроизводителей/поставщиков по Перечню, утверждённому приказом и.о. Министра промышленности и строительства №114 от 29.03.2024 (с последующими дополнениями, в т.ч. №454 от 27.12.2024 и опубликованными изменениями от 04.08.2025). Статья 5. Принципы осуществления государственных закупок (Закон Республики Казахстан О государственных закупках от 1 июля 2024 года № 106-VIII ЗРК.) п.1 Осуществление государственных закупок основывается на принципах: пп 5) оказания поддержки казахстанским товаропроизводителям, производителям работ и услуг в той мере, в которой это не противоречит международным договорам, ратифицированным Республикой Казахстан; При этом Приложение 13 Техническая спецификация закупаемых товаров копирует/воспроизводит параметры, характерные для конкретного иностранного бренда, что фактически ориентирует закупку на импортный аналог, противоречит смыслу режима изъятия и является не законным. Просим изменить раздел «описание требуемых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемого товара». И изложить ее в следующей редакции: «Полиоксихлорид алюминия жидкий по СТ РК 3761-2022 (Изм. № 1) сорт и категория — согласно СТ РК 3761-2022 (Изм. № 1) (указать требуемую классификацию, например: высший сорт, II категория). Методы контроля, правила приемки и маркировка — по СТ РК 3761-2022.»	2026-01-26 17:58:05	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Раздел «Описание требуемых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемого товара» будут внесены изменения на Полиоксихлорид алюминия жидкий, сорт – высший.

5	140240006678	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	В Приложение 13 Техническая спецификация закупаемых товаров в разделе «описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» содержатся следующие характеристики товара: 13. Цинк, мг/л, менее 0,01. 14. Кадмий,мг/л, менее 0,001. 15. Марганец, мг/л, менее0,01. 16 Хром, мг/л, менее 0,01. 17. Медь, мг/л, менее 0,01. 18. Свинец, мг/л, менее 0,01. 19. Никель, мг/л, менее 0,01. 20. Кобальт, мг/л, менее 0,01. Просим разъяснить согласно какому нормативному документу Республики Казахстан выдвигаются данные требования в Технической спецификации.	2026-01-26 17:06:32	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Вышеуказанные параметры будут изменены в соответствии нормативам, Приказе Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20.02.2023 года №26, Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов»
6	140240006678	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	В Приложение 13 Техническая спецификация закупаемых товаров в разделе «описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» содержатся следующие характеристики товара: 1. 10. Цветность, градусы, не более 20. 2. 11.Мутность, ЕМФ, не более 2,6. 3. 12. Перманганатная окисляемость, мг/л, не более 1,6. Просим разъяснить согласно какому нормативному документу Республики Казахстан выдвигаются данные требования в Технической спецификации.	2026-01-26 17:03:43	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Показатели цветности и мутности будут исключены из технической спецификации товара. Показатель «Перманганатная окисляемость» был изменен в соответствии с Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20.02.2023 года №26, Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов», и составляют не более 5,0 мг/л,.

7	140240006678	КҚ жобасына ескерту	Исходя из требований Ст. 12 п.3 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» В разделе «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» указывается: В первую очередь – национальный стандарты, В случае отсутствия национального стандарта - межгосударственный стандарт И только при отсутствии первого (национального стандарта) и второго (межгосударственного стандарта) указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ, услуг с учетом нормирования государственных закупок. По сути в данной технической спецификации игнорируются требования Ст. 12 п.3 Закона РК «О государственных закупках» и приведен «свободный перечень» показателей Для полиоксихлорида алюминия действует национальный стандарт СТ РК 3761-2022 «Полиоксихлорид алюминия жидкий. Технические условия» (включая Изменение № 1 по сортам/категориям). Следовательно, в разделе технической спецификации «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» должен быть указан СТ РК 3761-2022 с конкретизацией сорта и категории приобретаемого товара.	2026-01-26 18:01:57	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Конкурсная документация сформирована в соответствии с Законом Республики Казахстан "О государственных закупках" от 1 июля 2024 года №106- VIII и Правилами "О государственных закупках" от 9 октября 2024 №687. В технической спецификации в строке Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок" указан СТ РК 3761-2022.
8	140240006678	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	1. Просим разъяснить какой требуется сорт и категория полиоксихлорида алюминия согласно нормативному документу Республики Казахстан, а именно СТ РК 3761-2022 «Полиоксихлорид алюминия жидкий. Технические условия» включая Изменение № 1.	2026-01-26 17:01:44	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В разделе «Описание требуемых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемого товара» буду т изменены на Полиоксихлорид алюминия жидкий сорт – высший.

9	140240006678	ҚҚ жобасына ескерту	В текущей редакции Приложение 13 Техническая спецификация закупаемых товаров» в разделе «описание требуемых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемого товара», содержатся требования игнорирующие Закон Республики Казахстан «О государственных закупках» и Правил осуществления государственных закупок, а именно: Характеристика: 1. Бесцветная жидкость. 2.Массовая доля основного вещества по AL ,%,10 ±1. 3. Массовая доля AL_2O_3,%, 18,9±1,9. 4.Массовая доля хлоридов, %, 6,2±1,0. 5. Водородный показатель, pH (при 20 градусах), 4,2±0,5. 6. Удельная масса, г/см^3, 1,27±0,03. 7. Массовая доля железа Fe, %, не более 0,07. 8. Массовая доля мышьяка в пересчете, % на As_2O_3, не более 0,0001. 9. Массовая доля не растворимых в воде веществ, %, не более 0,1. 10. Цветность, градусы, не более 20. 11. Мутность, ЕМФ, не более 2,6. 12 Перманганатная окисляемость, мг/л, не более 1,6. 13. Цинк, мг/л, менее 0,01. 14. Кадмий, мг/л, менее 0,001. 15. Марганец, мг/л, менее 0,01. 16 Хром, мг/л, менее 0,01. 17. Медь, мг/л, менее 0,01. 18. Свинец, мг/л, менее 0,01. 19. Никель, мг/л, менее 0,01. 20. Кобальт, мг/л, менее 0,01. Согласно ст. 12 п.3 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» прямо предписывает: Конкурсная документация, аукционная документация, а также информация, размещаемая при осуществлении государственных закупок способом запроса ценовых предложений, должны содержать требования технической спецификации (краткое описание) с указанием национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары, работы, услуги. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ, услуг с учетом нормирования государственных закупок.	2026-01-26 18:00:35	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Вышеуказанные параметры будут внесены изменения

10	140240006678	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Согласно Статья 5. Принципы осуществления государственных закупок (Закон Республики Казахстан О государственных закупках от 1 июля 2024 года № 106-VIII ЗРК.) п.1 Осуществление государственных закупок основывается на принципах: пп. 5) оказания поддержки казахстанским товаропроизводителям, производителям работ и услуг в той мере, в которой это не противоречит международным договорам, ратифицированным Республикой Казахстан; Просим разъяснить по какой причине в Приложение 13 технической спецификации в разделе «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» указываются характеристики иностранного продукта, а не характеристики продукции согласно СТ РК 3761-2022 «Полиоксихлорид алюминия жидкий. Технические условия» включая Изменение № 1. С указанием конкретного сорта и категории.	2026-01-26 17:02:41	Представить разъяснение положений конкурсной документации	1. Массовая доля основного вещества по AL ,%, 10 ±1. 2. Массовая доля AL2O3,%, 18,9±1,9. 3. Массовая доля хлоридов, %, 6,2±1,0. 4. Плотность, г/см^3, 1,27±0,03. 5. Водородный показатель, pH (при 20 градусах), 4,2±0,5. 6. Массовая доля железа Fe, %, не более 0,07. 7. Массовая доля не растворимых в воде веществ, %, не более 0,1. Вышеуказанные параметры были сформированы в результате испытаний при подборе параметров коагулянта для максимальной его эффективности. Требуемые показатели к коагулянту, указанные в тех. спецификации не противоречат национальному стандарту Республики Казахстан СТ РК 3761-2022, и соответствуют высшему сорту жидкого полиоксихлорида алюминия. 1. Перманганатная окисляемость, мг/л, не более 5,0. 2. Цинк, мг/л, не более 5,0. 3. Кадмий, мг/л, не более 0,001. 4. Марганец, мг/л, не более 0,1. 5. Хром, мг/л, не более 0,05. 6. Медь, мг/л, не более 1,0. 7. Свинец, мг/л, не более 0,03. 8. Железо мг/л, не более 0,3. 9. Никель, мг/л, не более 0,1. 10. Кобальт, мг/л, не более 0,1. Вышеуказанные параметры изменены в соответствии нормативами, указанными в Приказе Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20.02.2023 года №26, Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов».

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Руководитель управления Смаилова Сания Николаевна

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации №16716036

№ конкурса 16078681-1
Название конкурса Приобретение полиалюминий гидрохлорида
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-01-22 18:35:17 по 2026-01-27 09:00:00
Наименование организатора Коммунальное государственное учреждение «Управление по государственным закупкам и коммунальной собственности акимата Северо-Казахстанской области»

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	140240006678	Замечание к КД	Просим исключить из раздела технической спецификации «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» узкие диапазоны, а именно: Характеристика: 1. Бесцветная жидкость. 2.Массовая доля основного вещества по AL ,%,10 ±1. 3. Массовая доля AL_2O_3,%, 18,9±1,9. 4.Массовая доля хлоридов, %, 6,2±1,0. 5. Водородный показатель, pH (при 20 градусах), 4,2±0,5. 6. Удельная масса, г/см³, 1,27±0,03. 7. Массовая доля железа Fe, %, не более 0,07. 8. Массовая доля мышьяка в пересчете, % на As_2O_3, не более 0,0001. 9. Массовая доля не растворимых в воде веществ, %, не более 0,1. 10. Цветность, градусы, не более 20. 11. Мутность, ЕМФ, не более 2,6. 12 Перманганатная окисляемость, мг/л, не более 1,6. 13. Цинк, мг/л, менее 0,01. 14. Кадмий, мг/л, менее 0,001. 15. Марганец, мг/л, менее 0,01. 16 Хром, мг/л, менее 0,01. 17. Медь, мг/л, менее 0,01. 18. Свинец, мг/л, менее 0,01. 19. Никель, мг/л, менее 0,01. 20. Кобальт, мг/л, менее 0,01. И указать в новой редакции технической спецификации в разделе «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» : «Полиоксихлорид алюминия жидкий по СТ РК 3761-2022 сорт и категория — согласно СТ РК 3761-2022 (указать требуемую классификацию, например: высший сорт, II категория). Методы контроля, правила приемки и маркировка — по СТ РК 3761-2022.»	2026-01-26 18:02:53	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Показатель бесцветная жидкость соответствует национальному стандарту СТ РК 3761-2022 сорт – высший. 1. 1. Массовая доля основного вещества по AL ,%, 10 ±1. .2. Массовая доля AL2O3,%, 18,9±1,9. 3. Массовая доля хлоридов, %, 6,2±1,0. 4. Плотность, г/см³, 1,27±0,03. 5. Водородный показатель, pH (при 20 градусах), 4,2±0,5. 6. Массовая доля железа Fe, %, не более 0,07. 7. Массовая доля не растворимых в воде веществ, %, не более 0,1.Вышеуказанные параметры были сформированы в результате испытаний при подборе параметров коагулянта для максимальной его эффективности. Требуемые показатели к коагулянту, указанные в тех. спецификации не противоречат национальному стандарту Республики Казахстан СТ РК 3761-2022, и соответствуют высшему сорту жидкого полиоксихлорида алюминия.
2	140240006678	Замечание к КД	В Приложении 13 ТС в разделе «описание требуемых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемого товара» приведён «свободный перечень» и узкие диапазоны показателей (Al/Al_2O_3, хлориды, pH, плотность, Fe, As_2O_3, нерастворимые, цветность, мутность, окисляемость, Zn/Cd/Mn/Cr/Cu/Pb/Ni/Co и др.), что по сути подменяет описание товара через стандарт. При этом для полиоксихлорида алюминия действует национальный стандарт СТ РК 3761-2022 «Полиоксихлорид алюминия жидкий. Технические условия» (включая Изменение №1 по сортам/категориям). Согласно ст. 12 п. 3 Закона РК «О государственных закупках» техническая спецификация должна содержать требования с указанием национальных стандартов; перечисление характеристик допускается только при отсутствии стандартов. Просим: 1. В ТС указать: «Полиоксихлорид алюминия жидкий по СТ РК 3761-2022, сорт/категория — (указать требуемые)». 2. Исключить из ТС «узкие диапазоны» и показатели, не предусмотренные/неадминистрируемые в рамках СТ РК, и закрепить, что методы контроля, правила приемки, маркировка — по СТ РК 3761-2022.	2026-01-26 17:09:14	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Данный диапазон был сформирован в результате испытаний при подборе параметров коагулянта для максимальной его эффективности. Требуемые показатели к коагулянту, указанные в тех. спецификации не противоречат национальному стандарту Республики Казахстан СТ РК 3761-2022, и соответствуют высшему сорту жидкого полиоксихлорида алюминия. Требования к безопасности при транспортировке и хранении описаны в соответствии с Законом РК от 21.07.2007 года №302 «О безопасности химической продукции».

3	140240006678	Замечание к КД	Показатели цветности и мутности относятся к качеству исходной/очищенной воды и режиму работы технологического оборудования, а не к качественным характеристикам коагулянта как товара. Итоговые значения цветности/мутности зависят от множества факторов, не являющихся свойствами продукта и не контролируемых поставщиком, в том числе: • состав и сезонные колебания качества исходной воды; • дозирование, точка ввода и время контакта; • pH/щелочность/температура воды; • интенсивность и время перемешивания, гидравлика, время отстаивания/фильтрации; • применение флокулянта/корректоров pH и иных реагентов; • состояние фильтров, загрузки, промывок и общее техсостояние сооружений; • методика измерения (прибор, калибровка, условия отбора проб). В связи с этим включение в ТС требований по «цветности/мутности» как параметров товара является неуместным, неадминистрируемым и потенциально ограничивающим, поскольку по факту задаёт требования к результату технологического процесса Заказчика, а не к поставляемому продукту. Просим: Исключить из технической спецификации показатели «цветность» и «мутность» как характеристики товара. Качество коагулянта просим оценивать по показателям, предусмотренным СТ РК 3761-2022	2026-01-26 17:55:31	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	принято решение внести изменения в техническую спецификацию по характеристики цветности и мутности
4	140240006678	Замечание к КД	В текущей редакции Приложение 13 Техническая спецификация закупаемых товаров содержатся требования, противоречащие Закону РК «О государственных закупках» и Правилам осуществления государственных закупок. Закупка объявлена с признаком «изъятие из национального режима», то есть проводится среди отечественных товаропроизводителей/поставщиков по Перечню, утверждённому приказом и.о. Министра промышленности и строительства №114 от 29.03.2024 (с последующими дополнениями, в т.ч. №454 от 27.12.2024 и опубликованными изменениями от 04.08.2025). Статья 5. Принципы осуществления государственных закупок (Закон Республики Казахстан О государственных закупках от 1 июля 2024 года № 106-VIII ЗРК.) п.1 Осуществление государственных закупок основывается на принципах: пп 5) оказания поддержки казахстанским товаропроизводителям, производителям работ и услуг в той мере, в которой это не противоречит международным договорам, ратифицированным Республикой Казахстан; При этом Приложение 13 Техническая спецификация закупаемых товаров копирует/воспроизводит параметры, характерные для конкретного иностранного бренда, что фактически ориентирует закупку на импортный аналог, противоречит смыслу режима изъятия и является не законным. Просим изменить раздел «описание требуемых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемого товара». И изложить ее в следующей редакции: «Полиоксихлорид алюминия жидкий по СТ РК 3761-2022 (Изм. № 1) сорт и категория — согласно СТ РК 3761-2022 (Изм. № 1) (указать требуемую классификацию, например: высший сорт, II категория). Методы контроля, правила приемки и маркировка — по СТ РК 3761-2022.»	2026-01-26 17:58:05	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Раздел «Описание требуемых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемого товара» будут внесены изменения на Полиоксихлорид алюминия жидкий, сорт – высший.

5	140240006678	Запрос о разъяснении КД	В Приложение 13 Техническая спецификация закупаемых товаров в разделе «описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» содержатся следующие характеристики товара: 13. Цинк, мг/л, менее 0,01. 14. Кадмий,мг/л, менее 0,001. 15. Марганец, мг/л, менее0,01. 16 Хром, мг/л, менее 0,01. 17. Медь, мг/л, менее 0,01. 18. Свинец, мг/л, менее 0,01. 19. Никель, мг/л, менее 0,01. 20. Кобальт, мг/л, менее 0,01. Просим разъяснить согласно какому нормативному документу Республики Казахстан выдвигаются данные требования в Технической спецификации.	2026-01-26 17:06:32	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Вышеуказанные параметры будут изменены в соответствии нормативам, Приказе Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20.02.2023 года №26, Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов»
6	140240006678	Запрос о разъяснении КД	В Приложение 13 Техническая спецификация закупаемых товаров в разделе «описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» содержатся следующие характеристики товара: 1. 10. Цветность, градусы, не более 20. 2. 11.Мутность, ЕМФ, не более 2,6. 3. 12. Перманганатная окисляемость, мг/л, не более 1,6. Просим разъяснить согласно какому нормативному документу Республики Казахстан выдвигаются данные требования в Технической спецификации.	2026-01-26 17:03:43	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Показатели цветности и мутности будут исключены из технической спецификации товара. Показатель «Перманганатная окисляемость» был изменен в соответствии с Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20.02.2023 года №26, Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов», и составляют не более 5,0 мг/л,.

7	140240006678	Замечание к КД	Исходя из требований Ст. 12 п.3 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» В разделе «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» указывается: В первую очередь – национальный стандарты, В случае отсутствия национального стандарта - межгосударственный стандарт И только при отсутствии первого (национального стандарта) и второго (межгосударственного стандарта) указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ, услуг с учетом нормирования государственных закупок. По сути в данной технической спецификации игнорируются требования Ст. 12 п.3 Закона РК «О государственных закупках» и приведен «свободный перечень» показателей Для полиоксихлорида алюминия действует национальный стандарт СТ РК 3761-2022 «Полиоксихлорид алюминия жидкий. Технические условия» (включая Изменение № 1 по сортам/категориям). Следовательно, в разделе технической спецификации «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» должен быть указан СТ РК 3761-2022 с конкретизацией сорта и категории приобретаемого товара.	2026-01-26 18:01:57	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Конкурсная документация сформирована в соответствии с Законом Республики Казахстан "О государственных закупках" от 1 июля 2024 года №106- VIII и Правилами "О государственных закупках" от 9 октября 2024 №687. В технической спецификации в строке Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок" указан СТ РК 3761-2022.
8	140240006678	Запрос о разъяснении КД	1. Просим разъяснить какой требуется сорт и категория полиоксихлорида алюминия согласно нормативному документу Республики Казахстан, а именно СТ РК 3761-2022 «Полиоксихлорид алюминия жидкий. Технические условия» включая Изменение № 1.	2026-01-26 17:01:44	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В разделе «Описание требуемых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемого товара» буду т изменены на Полиоксихлорид алюминия жидкий сорт – высший.

9	140240006678	Замечание к КД	В текущей редакции Приложение 13 Техническая спецификация закупаемых товаров» в разделе «описание требуемых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемого товара», содержатся требования игнорирующие Закон Республики Казахстан «О государственных закупках» и Правил осуществления государственных закупок, а именно: Характеристика: 1. Бесцветная жидкость. 2.Массовая доля основного вещества по AL ,%,10 ±1. 3. Массовая доля AL_2O_3,%, 18,9±1,9. 4.Массовая доля хлоридов, %, 6,2±1,0. 5. Водородный показатель, pH (при 20 градусах), 4,2±0,5. 6. Удельная масса, г/см³, 1,27±0,03. 7. Массовая доля железа Fe, %, не более 0,07. 8. Массовая доля мышьяка в пересчете, % на As_2O_3, не более 0,0001. 9. Массовая доля не растворимых в воде веществ, %, не более 0,1. 10. Цветность, градусы, не более 20. 11. Мутность, ЕМФ, не более 2,6. 12 Перманганатная окисляемость, мг/л, не более 1,6. 13. Цинк, мг/л, менее 0,01. 14. Кадмий, мг/л, менее 0,001. 15. Марганец, мг/л, менее 0,01. 16 Хром, мг/л, менее 0,01. 17. Медь, мг/л, менее 0,01. 18. Свинец, мг/л, менее 0,01. 19. Никель, мг/л, менее 0,01. 20. Кобальт, мг/л, менее 0,01. Согласно ст. 12 п.3 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» прямо предписывает: Конкурсная документация, аукционная документация, а также информация, размещаемая при осуществлении государственных закупок способом запроса ценовых предложений, должны содержать требования технической спецификации (краткое описание) с указанием национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары, работы, услуги. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ, услуг с учетом нормирования государственных закупок.	2026-01-26 18:00:35	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Вышеуказанные параметры будут внесены изменения

10	140240006678	Запрос о разъяснении КД	Согласно Статья 5. Принципы осуществления государственных закупок (Закон Республики Казахстан О государственных закупках от 1 июля 2024 года № 106-VIII ЗРК.) п.1 Осуществление государственных закупок основывается на принципах: пп. 5) оказания поддержки казахстанским товаропроизводителям, производителям работ и услуг в той мере, в которой это не противоречит международным договорам, ратифицированным Республикой Казахстан; Просим разъяснить по какой причине в Приложение 13 технической спецификации в разделе «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» указываются характеристики иностранного продукта, а не характеристики продукции согласно СТ РК 3761-2022 «Полиоксихлорид алюминия жидкий. Технические условия» включая Изменение № 1. С указанием конкретного сорта и категории.	2026-01-26 17:02:41	Представить разъяснение положений конкурсной документации	1. Массовая доля основного вещества по AL ,%, 10 ±1. 2. Массовая доля AL2O3,%, 18,9±1,9. 3. Массовая доля хлоридов, %, 6,2±1,0. 4. Плотность, г/см³, 1,27±0,03. 5. Водородный показатель, pH (при 20 градусах), 4,2±0,5. 6. Массовая доля железа Fe, %, не более 0,07. 7. Массовая доля не растворимых в воде веществ, %, не более 0,1. Вышеуказанные параметры были сформированы в результате испытаний при подборе параметров коагулянта для максимальной его эффективности. Требуемые показатели к коагулянту, указанные в тех. спецификации не противоречат национальному стандарту Республики Казахстан СТ РК 3761-2022, и соответствуют высшему сорту жидкого полиоксихлорида алюминия. 1. Перманганатная окисляемость, мг/л, не более 5,0. 2. Цинк, мг/л, не более 5,0. 3. Кадмий, мг/л, не более 0,001. 4. Марганец, мг/л, не более 0,1. 5. Хром, мг/л, не более 0,05. 6. Медь, мг/л, не более 1,0. 7. Свинец, мг/л, не более 0,03. 8. Железо мг/л, не более 0,3. 9. Никель, мг/л, не более 0,1. 10. Кобальт, мг/л, не более 0,1. Вышеуказанные параметры изменены в соответствии нормативами, указанными в Приказе Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20.02.2023 года №26, Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов».

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Руководитель управления Смаилова Сания Николаевна

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).