" УТВЕРЖДАЮ"

Директор ТОО "ФЕБ-С"

“ 27 ” января 2026г.

_____Егоров В.А.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Выдан: Кызылобинский с.о
на сданный в ремонт:
электростанцию ТСН

Зав.ном Неопределен
Рем.ном. 6705
Тип ZZ 8000 ZX
Мощность 4,0 кВт
Синхр. част. вр. 3000 об.мин.

Комплектность	Выявленные дефекты	Объем выполняемых ремонт	Примечания
1	2	3	4
1.Электростанция в сборе.	1.Низкое сопротивление изоляции обмотки генератора 2.Неисправен карбюратор. 3. Изношены контактные щетки. 3. Требуется замена моторного масла. 4,Неисправно устройство АВР.	1.Пропитка, сушка обмотки генератора. 2.Очистка, настройка карбюратора. 3.Замена электрощеток. 4.Замена AVR. 5.Замена моторного масла. 6.Проверка. 7.Наладка.	

Ответственный
Представителя
по ремонту
Заказчика

_____

Нач. производства
ТОО «ФЕБ-С»

_____
(Копняев В.П.)