Приложение 3
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от «08» февраля 2021 года № 53

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

" " 2025 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Синдикат Групп» БИН 130840015825, Республика Казахстан, Жамбылская область, г.Тараз, ул. Ниеткалиева 5 кв. 1. тел: 87025263758.**

(наименование организации, юридический адрес)

в лице директора **Дауренбаев Дархан Касымханович.**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту **«Строительство сетей электроснабжения в село Аксуйек, Мойынкумского района, Жамбылской области. (Корректировка)»**

(наименование, местонахождения объекта)

Заказчиком которого является **Коммунальное государственное учреждение «Отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Мойынкумского района» в лице**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1.Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2) Субподрядными организациями **ТОО «Таужар Курылыс» №14009326 от 23.06.2014 г.**

(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице **Туленов Н.Б.**;

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Субподрядными организациями **ТОО «Tulpar Stroy» №24019002 от 20.05.2024 г.**

(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице **Нарымбетов Т.М.**;

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Субподрядными организациями **ТОО «Кентавр-Г» №001440 от 13.11.2007 г.**

(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице **Мурзабаев Н.С.**;

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Субподрядными организациями **ТОО «Tabys Story KZ» №20016351 от 30.10.2020 г.**

(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице **Смаков К.Б.**;

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация **ТОО «ТаразТауЖоба» ГСЛ №25002080 23.01.2025 г.**

(*наименование проектной организации. номер проекта)*

утвержден(а) **КГУ Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта автомобильных дорог акимата Мойынкумского района», № 189-Ѳ от 29.12.2023 года.**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пусковог о комплек са или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пусковог о комплек са или очереди
Общая протяженность 12,586 км	Метр, Шт.	Электрические сети ВЛ-0,4 кВ L= 9,752 км ВЛ-6 кВ L= 2,834 км Lобщ=12,586 км		Электрические сети ВЛ-0,4 кВ L= 9,752 км ВЛ-6 кВ L= 2,834 км Lобщ=12,586 км	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Точка подключения : ЗРУ-6кВ ПС "Аксуйек" О т первой опоры проектируемой ВЛЗ-6 кВ до проектируемой КТПН-6/0,4 кВ выполнено на одноцепных ж/б опорах ВЛЗ-6кВ для с подвеской провода СИПЗ, сечением 50мм. Расчетные пролеты для ВЛЗ-6кВ определены с требованиями ПУЭ РК. На опоре около КТПН проектом предусмотрено разъединители РЛНД-10. Ввод в КТПН-6/,04 кВ выполнен-воздушный. Вывод-воздушный. Для строительства ВЛИ-0,4 кВ проектом использованы защищенные провода без отдельного несущего проводника (СИП4) расчетных сечений подвешанных на одноцепных и двухцепных ж/б опорах. Все проводники выбраны согласно ПУЭ РК. Заземляющие устройства для повторного заземления нулевой провод и грозозащита выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ. Электроснабжение коммунально-бытовых объектов жилого массива рассматривается отдельными техническими условиями на конкретный объект и данным рабочим проектом не предусматривается. В качестве меры электробезопасности предусмотрено заземление всех опор ВЛ-6 кВ и КТПН-6/0,4 кВ согласно ПУЭ РК.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения,по основным иатнриалам и конструкциям, инженерному)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7.Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

при продолжительности строительства, месяц

по норме или по проекту организация строительства, месяц: ___

фактически, месяц:___

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **100 %** и фактически применено **100 %** (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению

Управляющий Мойынкумского РЭС Н. Нуралиев

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись руководителя)

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами).

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения не требуется.

Подрядчик (генеральный подрядчик)) **ТОО «Синдикат Групп» БИН 130840015825**

считает объект: **«Строительство сетей электроснабжения в село Аксуйек, Мойынкумского района, Жамбылской области. (Корректировка)»**

(наименование объекта (комплекса)

готовы к приемке в эксплуатацию

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Синдикат Групп » Дауренбаев Дархан Касымханович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя подпись дата

Место печати (при наличии)