Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от «24» апреля 2017года
№235

Декларация о соответствии

«27» 11 202__г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007», РК, г.Алматы, пр.Жибек жолы 76, этаж 2,**

наименование организации, юридический адрес

в лице **Директор Шагирбаев И.М.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «**Реконструкция тепловых сетей от кот. Школа №85 до мжд. Нурсая 2а, Бекмаханова 2/6, 2/7»**

наименование, местонахождения объекта

Заказчиком которого является **КГУ «Управление энергетики и водоснабжения города Алматы», руководитель Серікбай Нұрбақыт Қуанәліұлы**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:
   ТОО «АДАЛ СТРОЙ 2020», ТОО «Кетік-Құрылыс», ТОО «Жан-Дааур», ТОО «Промстрой-XXI»
   наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Redline Pro», г. Шымкент, Проект № 0012Р-2023, 2023 год**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) КГУ «Управление энергетики и водоснабжения города Алматы», руководитель Серікбай Нұрбақыт Қуанәліұлы, №08-07/134 от 22.04.2024 г.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утвеждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Протяженность тепловой сети	м	6065	6 433,2
Количество тепловых камер (ТК)	шт	20	20
Диаметр трубопроводов (стальные)	мм	32-273	32-273
Глубина заложения	м	2,2-2,7	2,2-2,7

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Для реконструкции тепловых сетей принята двухтрубная система теплоснабжения с прокладкой трубопроводов в сборных и монолитных железобетонных каналах. Прокладка осуществляется в условиях плотной городской застройки с учётом сейсмичности 9 баллов.

В разделах проекта рассмотрены технологические решения по строительству основных элементов тепловой сети:

- Трубопроводы из стальных электросварных труб диаметром от Ø89 мм до Ø273 мм, в пенополиуретановой изоляции и с защитным покрытием согласно СП РК 2.01-101-2013;
- Каналы: сборные железобетонные по серии 3.006.1-8 и монолитные ж/б конструкции из бетона класса С12/15 на отдельных участках;
- Тепловые камеры (ТК): предусмотрено устройство 20 камер (ТК-1 – ТК-20) для размещения неподвижных опор, компенсаторов и арматуры;
- Люки: облегчённые металлические, по ГОСТ 3634-79, обеспечивают доступ к элементам сети;
- Герметизация стыков плит и лотков выполнена битумной мастикой, поверхность конструкций обработана горячим битумом;
- Антисейсмические мероприятия: реализованы согласно требованиям СП РК 2.03-30-2017 и СП РК 2.03-31-2020 с учётом микрозонирования территории г. Алматы (сейсмическая подзона II-А, сейсмический участок II-А-1).

Протяженность проектируемых тепловых сетей:

- Всего – 6065 м четырехтрубной теплотрассы.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: май 2024 года
месяц, год

окончание работ: август 2025 года;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц;

по норме или по проекту организации строительства 7 месяцев;

фактически 7 месяцев;

9.Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 90% фактически применено 90% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственно сектора);

10.Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

АЛМАТЫ ЖЫЛУ ЖҮЙЕСІ АЛМАТИНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

Наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Реконструкция тепловых сетей от кот. Школа №85 до мжд. Нурсая 2а, Бекмаханова 2/6, 2/7»**

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

"САПА ҚҰРЫЛЫС 2007", Директор Шагирбаев И.М.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись

Место печати (при наличии)