Кеңі сілтік

«Шәкәрім атындағы
№ 56 мектеп-лицейінің»
директоры
А.К.Оспановаға
шаруашылық жөніндегі орынбасар
Б.К.Закаринадан

Қызметтік хат

2026 жылдың 03.02-нен 04.02 не қараған түнде 411 кабинеттің жылыту жүйесі істен шығып су кетті. Жөндеу жұмыстары кезінде трубалардың ескіріп шіріп тұрғаны анықталды. Жылу маусымы болғандықтан кейінге қалдыру мүмкін емес, сол себепті осы жұмыстарды бір көзден жасауға рұқсат беруіңізді сұраймын.

Қолы: _____
Күні: 04.02.2026.