Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№16928076

Конкурстың № 16269686-1
Конкурстың атауы Көкшетау Су Арнасы үшін, таблетка тұзын сатып алу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-02-10 14:35:43 дейін 2026-02-12 14:35:43
Ұйымдастырушының атауы "Көкшетау қаласының мемлекеттік активтер және сатып алу бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	250740034525	КҚ жобасына ескерту	Просим Вас внести изменения в техническую документацию. Показатель СОДЕРЖАНИЕ РАДИОНУКЛИДОВ ПО ЦЕЗИЮ БК/КГ не регламентируется ГОСТом.	2026-02-12 09:49:39	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Требование к содержанию радионуклидов по цезию в таблетированной соли NaCl (не более 300 Бк/кг) необходимо для обеспечения радиационной безопасности в системах водоподготовки
2	250740034525	КҚ жобасына ескерту	Просим Вас убрать показатель " не менее" В технической документации МАССОВАЯ ДОЛЯ КАЛИЙ-ИОНА – не менее 0,001 %, не более 0,02 %. В ГОСТ МАССОВАЯ ДОЛЯ КАЛИЙ-ИОНА –не более 0,02 %. Показатель «не менее» противоречит ГОСТу.	2026-02-12 09:47:15	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Требование к массовой доле калий иона установлено исходя из потребностей Заказчика и является обоснованным. Указанный диапазон (не менее 0,001 %, не более 0,02 %) применяется с учетом технологических особенностей использования продукции.

3	250740034525	ҚҚ жобасына ескерту	Просим Вас убрать показатель " не менее". В технической документации МАССОВАЯ ДОЛЯ КАЛЬЦИЙ-ИОНА – не менее 0,004 %, не более 0,02 %. В ГОСТ МАССОВАЯ ДОЛЯ КАЛЬЦИЙ-ИОНА – не более 0,02 %. Показатель «не менее» противоречит ГОСТу.	2026-02-12 09:42:35	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Требование к массовой доле хлористого натрия установлено исходя из потребностей Заказчика и является обоснованным. Указанный диапазон (не менее 0,004 %, не более 0,02 %) применяется с учетом технологических особенностей использования продукции.
4	250740034525	ҚҚ жобасына ескерту	Обращаем внимание, что Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы РК действует только для товаров, произведённых в Казахстане, что значительно сужает круг возможных поставщиков. Однако, поскольку мы являемся участниками Таможенного союза, можем осуществлять поставки продукции из России. При этом предоставляемые документы полностью соответствует требованиям и законодательно являются действительными на территории РК. Таким образом просим Вас исключить формулировку РК..	2026-02-12 13:04:03	Представить разъяснение положений конкурсной документации	При поставке товара допускается представление заключения, составленного по итогам проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы участников стран ЕАЭС
5	250740034525	ҚҚ жобасына ескерту	Просим Вас убрать показатель " не менее" В технической документации МАССОВАЯ ДОЛЯ ТИОСУЛЬФАТА НАТРИЯ – не менее 0,09 %, не более 0,2 %. В ГОСТ МАССОВАЯ ДОЛЯ ТИОСУЛЬФАТА НАТРИЯ –не более 0,20 %. Показатель «не менее» противоречит ГОСТу.	2026-02-12 09:47:48	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Требование к массовой доле тиосульфата натрия установлено исходя из потребностей Заказчика и является обоснованным. Указанный диапазон (не менее 0,09 %, не более 0,2 %) применяется с учетом технологических особенностей использования продукции.
6	250740034525	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	В технической документации указаны размеры таблетки, в СТ РК ГОСТ Р 51574-2003 данная информация не прописана, просим Вас предоставить информацию/документ которым Вы руководствовались при написание данного показателя.	2026-02-12 09:52:15	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Указанные параметры необходимы для равномерного, контролируемого растворение без «солевых мостов» и комков.

7	250740034525	КҚ жобасына ескерту	Просим Вас убрать показатель " не менее" В технической документации МАССОВАЯ ДОЛЯ ОКСИДА ЖЕЛЕЗА – не менее 0,001 %, не более 0,005 %. В ГОСТ МАССОВАЯ ДОЛЯ ОКСИДА ЖЕЛЕЗА –не более 0,005 %. Показатель «не менее» противоречит ГОСТу.	2026-02-12 09:47:26	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Требование к массовой доле оксид железа установлено исходя из потребностей Заказчика и является обоснованным. Указанный диапазон (не менее 0,001 %, не более 0,005 %) применяется с учетом технологических особенностей использования продукции.
8	101240017807	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Добрый день! По технической спецификации ПОСТАВКА С МОМЕНТА ПОДАЧИ ЗАЯВКИ В ТЕЧЕНИИ 15 КАЛЕНДАРНЫХ ДНЕЙ. Уточните пожалуйста объем и периодичность заявок.	2026-02-11 15:14:20	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Заявка на поставку будет направлена по мере возникновения потребности в течение текущего года.

9	130940024075	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Уважаемый Заказчик! В соответствии с требованиями технической спецификации при поставке товара необходимо предоставить следующий комплект документов: 1) Паспорт безопасности химической продукции, зарегистрированный уполномоченным органом РК; 2) Свидетельство о регистрации химической продукции; 3) Паспорт качества на каждую партию; 4) Сертификат о происхождении товара; 5) Свидетельство о соответствии единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям; 6) Сертификат соответствия; 7) Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы РК. Просим разъяснить, допускается ли предоставление документов, выданных уполномоченными органами государств – членов Евразийского экономического союза, при условии что такие документы оформлены в соответствии с правом ЕАЭС и являются действительными на всей территории Союза. Обращаем внимание, что в соответствии с: Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года (ст. 7, 52 и иные положения о функционировании внутреннего рынка и признании документов); Решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28 мая 2010 года «О применении санитарных мер в Евразийском экономическом союзе» (в части единых санитарно-эпидемиологических требований); а также действующими техническими регламентами ЕАЭС, документы, оформленные и зарегистрированные в установленном порядке в одном из государств – членов ЕАЭС, подлежат признанию и действуют на территории всех государств ЕАЭС, включая Республику Казахстан. Представляемые нами документы выданы компетентными органами в рамках наднационального регулирования ЕАЭС, зарегистрированы в соответствующих реестрах и действительны на всей территории ЕАЭС. В связи с изложенным просим подтвердить возможность принятия указанных документов при поставке товара в качестве подтверждения соответствия установленным требованиям.	2026-02-12 13:45:07	Представить разъяснение положений конкурсной документации	При поставке товара допускается представление заключения, составленного по итогам проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы участников стран ЕАЭС

10	101240017807	ҚҚ жобасына ескерту	Добрый день! В технической спецификации товара в разделе ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКТА указана МАССОВАЯ ДОЛЯ ХЛОРИСТОГО НАТРИЯ – не менее 99,5 %, не более 99,7 %. В паспорте качества соль пищевая выварочная ЭКСТРА МАССОВАЯ ДОЛЯ ХЛОРИСТОГО НАТРИЯ – норма%- не менее - 99,7 %, фактический - 99,94 . Производитель: ООО "РУССОЛЬ", страна Россия, месторождение "Усолье-Сибирское" Иркутская область. Требование Заказчика: МАССОВАЯ ДОЛЯ ХЛОРИСТОГО НАТРИЯ – не менее 99,5 %, не более 99,7 % не является ли ущемлением возможностей для потенциальных поставщиков чья продукция с МАССОВОЙ ДОЛЕЙ ХЛОРИСТОГО НАТРИЯ – не менее 99,7 %, фактический - 99,94 . ПРЕДЛАГАЮ ВНЕСТИ ИЗМЕНЕНИЕ В ТЕХНИЧЕСКОЙ СПЕЦИФИКАЦИИ И ИЗЛОЖИТЬ В РАЗДЕЛЕ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКТА МАССОВАЯ ДОЛЯ ХЛОРИСТОГО НАТРИЯ – не менее 99,5 % И УБРАТЬ СЛОВО не более 99,7 %	2026-02-11 15:04:00	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Требование к массовой доле хлористого натрия установлено исходя из потребностей Заказчика и является обоснованным. Указанный диапазон (не менее 99,5 %, не более 99,7 %) применяется с учетом технологических особенностей использования продукции.
11	250740034525	ҚҚ жобасына ескерту	Просим Вас убрать показатель " не менее" В технической документации МАССОВАЯ ДОЛЯ СУЛЬФАТ ИОНА – не менее 0,07 %, не более 0,16 %. В ГОСТ МАССОВАЯ ДОЛЯ СУЛЬФАТ ИОНА –не более 0,20 %. Показатели противоречат ГОСТу.	2026-02-12 09:47:00	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Требование к массовой доле сульфат иона установлено исходя из потребностей Заказчика и является обоснованным. Указанный диапазон (не менее 0,07 %, не более 0,16 %) применяется с учетом технологических особенностей использования продукции.
12	250740034525	ҚҚ жобасына ескерту	Просим Вас внести изменения в техническую документацию. В технической документации МАССОВАЯ ДОЛЯ ВЛАГИ – не менее 0,04 %, не более 0,1 %. В ГОСТ МАССОВАЯ ДОЛЯ ВЛАГИ – не более 0,1 %. Показатель «не менее» противоречит ГОСТу.	2026-02-12 09:49:14	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Требование к массовой доле влаги установлено исходя из потребностей Заказчика и является обоснованным. Указанный диапазон (не менее 0,04 %, не более 0,1 %.) применяется для обеспечения их сыпучести, предотвращения слеживания и сохранения активности.

13	250740034525	КҚ жобасына ескерту	Просим Вас убрать показатель " не менее". В технической документации МАССОВАЯ ДОЛЯ МАГНИЙ ИОНА – не менее 0,001 %, не более 0,01 %. В ГОСТ МАССОВАЯ ДОЛЯ МАГНИЙ ИОНА –не более 0,01 %. Показатель «не менее» противоречит ГОСТу.	2026-02-12 09:46:12	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Требование к массовой доле магний иона установлено исходя из потребностей Заказчика и является обоснованным. Указанный диапазон (не менее 0,001 %, не более 0,01 %) применяется с учетом технологических особенностей использования продукции.
14	250740034525	КҚ жобасына ескерту	Просим Вас внести изменения в техническую документацию и исключить при поставке товара документ Паспорт безопасности химической продукции, зарегистрированный уполномоченным органом РК в соответствии с законодательством РК, и соответственно исключить документ Свидетельство о регистрации химической продукции. Так как, Пищевая поваренная соль (натриевая соль), реализуемая как пищевая продукция, не подпадает под требования Закона «О безопасности химической продукции» № 302-III (о регистрации химической продукции и наличии паспорта безопасности химической продукции) в том смысле, что на неё не требуется оформлять и регистрировать Паспорт безопасности химической продукции (SDS/MSDS) в уполномоченном органе для обращения как пищевого товара.	2026-02-12 12:58:30	Представить разъяснение положений конкурсной документации	При поставке товара допускается представление заключения, составленного по итогам проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы участников стран ЕАЭС
15	250740034525	КҚ жобасына ескерту	Просим Вас внести изменения в техническую документацию. В технической документации МАССОВАЯ ДОЛЯ НЕРАСТВОРИМОГО В ВОДЕ ОСТАТКА – не менее 0,004 %, не более 0,03 %. В ГОСТ МАССОВАЯ ДОЛЯ НЕРАСТВОРИМОГО В ВОДЕ ОСТАТКА не более 0,03 %. Показатель «не менее» противоречит ГОСТу.	2026-02-12 09:49:03	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Требование к массовой доле нерастворимого в воде остатка установлено исходя из потребностей Заказчика и является обоснованным. Указанный диапазон (не менее 0,004 %, не более 0,03 %) применяется для предотвращения засорения оборудования и фильтрующих элементов.

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған

сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Заместитель руководителя	Бектагулова Жанат Кайратовна
Генеральный директор	Шенгальц Юрий Васильевич

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации №16928076

№ конкурса 16269686-1
Название конкурса Приобретение соли таблетированной, для Көкшетау Су Арнасы
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-02-10 14:35:43 по 2026-02-12 14:35:43
Наименование организатора государственное учреждение "Отдел государственных активов и закупок города Кокшетау"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	250740034525	Замечание к КД	Просим Вас внести изменения в техническую документацию. Показатель СОДЕРЖАНИЕ РАДИОНУКЛИДОВ ПО ЦЕЗИЮ БК/КГ не регламентируется ГОСТом.	2026-02-12 09:49:39	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Требование к содержанию радионуклидов по цезию в таблетированной соли NaCl (не более 300 Бк/кг) необходимо для обеспечения радиационной безопасности в системах водоподготовки
2	250740034525	Замечание к КД	Просим Вас убрать показатель " не менее" В технической документации МАССОВАЯ ДОЛЯ КАЛИЙ-ИОНА – не менее 0,001 %, не более 0,02 %. В ГОСТ МАССОВАЯ ДОЛЯ КАЛИЙ-ИОНА –не более 0,02 %. Показатель «не менее» противоречит ГОСТу.	2026-02-12 09:47:15	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Требование к массовой доле калий иона установлено исходя из потребностей Заказчика и является обоснованным. Указанный диапазон (не менее 0,001 %, не более 0,02 %) применяется с учетом технологических особенностей использования продукции.

3	250740034525	Замечание к КД	Просим Вас убрать показатель " не менее". В технической документации МАССОВАЯ ДОЛЯ КАЛЬЦИЙ-ИОНА – не менее 0,004 %, не более 0,02 %. В ГОСТ МАССОВАЯ ДОЛЯ КАЛЬЦИЙ-ИОНА – не более 0,02 %. Показатель «не менее» противоречит ГОСТу.	2026-02-12 09:42:35	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Требование к массовой доле хлористого натрия установлено исходя из потребностей Заказчика и является обоснованным. Указанный диапазон (не менее 0,004 %, не более 0,02 %) применяется с учетом технологических особенностей использования продукции.
4	250740034525	Замечание к КД	Обращаем внимание, что Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы РК действует только для товаров, произведённых в Казахстане, что значительно сужает круг возможных поставщиков. Однако, поскольку мы являемся участниками Таможенного союза, можем осуществлять поставки продукции из России. При этом предоставляемые документы полностью соответствует требованиям и законодательно являются действительными на территории РК. Таким образом просим Вас исключить формулировку РК..	2026-02-12 13:04:03	Представить разъяснение положений конкурсной документации	При поставке товара допускается представление заключения, составленного по итогам проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы участников стран ЕАЭС
5	250740034525	Замечание к КД	Просим Вас убрать показатель " не менее" В технической документации МАССОВАЯ ДОЛЯ ТИОСУЛЬФАТА НАТРИЯ – не менее 0,09 %, не более 0,2 %. В ГОСТ МАССОВАЯ ДОЛЯ ТИОСУЛЬФАТА НАТРИЯ –не более 0,20 %. Показатель «не менее» противоречит ГОСТу.	2026-02-12 09:47:48	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Требование к массовой доле тиосульфата натрия установлено исходя из потребностей Заказчика и является обоснованным. Указанный диапазон (не менее 0,09 %, не более 0,2 %) применяется с учетом технологических особенностей использования продукции.
6	250740034525	Запрос о разъяснении КД	В технической документации указаны размеры таблетки, в СТ РК ГОСТ Р 51574-2003 данная информация не прописана, просим Вас предоставить информацию/документ которым Вы руководствовались при написание данного показателя.	2026-02-12 09:52:15	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Указанные параметры необходимы для равномерного, контролируемого растворение без «солевых мостов» и комков.

7	250740034525	Замечание к КД	Просим Вас убрать показатель " не менее" В технической документации МАССОВАЯ ДОЛЯ ОКСИДА ЖЕЛЕЗА – не менее 0,001 %, не более 0,005 %. В ГОСТ МАССОВАЯ ДОЛЯ ОКСИДА ЖЕЛЕЗА –не более 0,005 %. Показатель «не менее» противоречит ГОСТу.	2026-02-12 09:47:26	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Требование к массовой доле оксид железа установлено исходя из потребностей Заказчика и является обоснованным. Указанный диапазон (не менее 0,001 %, не более 0,005 %) применяется с учетом технологических особенностей использования продукции.
8	101240017807	Запрос о разъяснении КД	Добрый день! По технической спецификации ПОСТАВКА С МОМЕНТА ПОДАЧИ ЗАЯВКИ В ТЕЧЕНИИ 15 КАЛЕНДАРНЫХ ДНЕЙ. Уточните пожалуйста объем и периодичность заявок.	2026-02-11 15:14:20	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Заявка на поставку будет направлена по мере возникновения потребности в течение текущего года.

9	130940024075	Запрос о разъяснении КД	Уважаемый Заказчик! В соответствии с требованиями технической спецификации при поставке товара необходимо предоставить следующий комплект документов: 1) Паспорт безопасности химической продукции, зарегистрированный уполномоченным органом РК; 2) Свидетельство о регистрации химической продукции; 3) Паспорт качества на каждую партию; 4) Сертификат о происхождении товара; 5) Свидетельство о соответствии единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям; 6) Сертификат соответствия; 7) Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы РК. Просим разъяснить, допускается ли предоставление документов, выданных уполномоченными органами государств – членов Евразийского экономического союза, при условии что такие документы оформлены в соответствии с правом ЕАЭС и являются действительными на всей территории Союза. Обращаем внимание, что в соответствии с: Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года (ст. 7, 52 и иные положения о функционировании внутреннего рынка и признании документов); Решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28 мая 2010 года «О применении санитарных мер в Евразийском экономическом союзе» (в части единых санитарно-эпидемиологических требований); а также действующими техническими регламентами ЕАЭС, документы, оформленные и зарегистрированные в установленном порядке в одном из государств – членов ЕАЭС, подлежат признанию и действуют на территории всех государств ЕАЭС, включая Республику Казахстан. Представляемые нами документы выданы компетентными органами в рамках наднационального регулирования ЕАЭС, зарегистрированы в соответствующих реестрах и действительны на всей территории ЕАЭС. В связи с изложенным просим подтвердить возможность принятия указанных документов при поставке товара в качестве подтверждения соответствия установленным требованиям.	2026-02-12 13:45:07	Представить разъяснение положений конкурсной документации	При поставке товара допускается представление заключения, составленного по итогам проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы участников стран ЕАЭС

10	101240017807	Замечание к КД	Добрый день! В технической спецификации товара в разделе ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКТА указана МАССОВАЯ ДОЛЯ ХЛОРИСТОГО НАТРИЯ – не менее 99,5 %, не более 99,7 %. В паспорте качества соль пищевая выварочная ЭКСТРА МАССОВАЯ ДОЛЯ ХЛОРИСТОГО НАТРИЯ – норма%- не менее - 99,7 %, фактический - 99,94 . Производитель: ООО "РУССОЛЬ", страна Россия, месторождение "Усолье-Сибирское" Иркутская область. Требование Заказчика: МАССОВАЯ ДОЛЯ ХЛОРИСТОГО НАТРИЯ – не менее 99,5 %, не более 99,7 % не является ли ущемлением возможностей для потенциальных поставщиков чья продукция с МАССОВОЙ ДОЛЕЙ ХЛОРИСТОГО НАТРИЯ – не менее 99,7 %, фактический - 99,94 . ПРЕДЛАГАЮ ВНЕСТИ ИЗМЕНЕНИЕ В ТЕХНИЧЕСКОЙ СПЕЦИФИКАЦИИ И ИЗЛОЖИТЬ В РАЗДЕЛЕ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКТА МАССОВАЯ ДОЛЯ ХЛОРИСТОГО НАТРИЯ – не менее 99,5 % И УБРАТЬ СЛОВО не более 99,7 %	2026-02-11 15:04:00	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Требование к массовой доле хлористого натрия установлено исходя из потребностей Заказчика и является обоснованным. Указанный диапазон (не менее 99,5 %, не более 99,7 %) применяется с учетом технологических особенностей использования продукции.
11	250740034525	Замечание к КД	Просим Вас убрать показатель " не менее" В технической документации МАССОВАЯ ДОЛЯ СУЛЬФАТ ИОНА – не менее 0,07 %, не более 0,16 %. В ГОСТ МАССОВАЯ ДОЛЯ СУЛЬФАТ ИОНА –не более 0,20 %. Показатели противоречат ГОСТу.	2026-02-12 09:47:00	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Требование к массовой доле сульфат иона установлено исходя из потребностей Заказчика и является обоснованным. Указанный диапазон (не менее 0,07 %, не более 0,16 %) применяется с учетом технологических особенностей использования продукции.
12	250740034525	Замечание к КД	Просим Вас внести изменения в техническую документацию. В технической документации МАССОВАЯ ДОЛЯ ВЛАГИ – не менее 0,04 %, не более 0,1 %. В ГОСТ МАССОВАЯ ДОЛЯ ВЛАГИ – не более 0,1 %. Показатель «не менее» противоречит ГОСТу.	2026-02-12 09:49:14	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Требование к массовой доле влаги установлено исходя из потребностей Заказчика и является обоснованным. Указанный диапазон (не менее 0,04 %, не более 0,1 %.) применяется для обеспечения их сыпучести, предотвращения слеживания и сохранения активности.

13	250740034525	Замечание к КД	Просим Вас убрать показатель " не менее". В технической документации МАССОВАЯ ДОЛЯ МАГНИЙ ИОНА – не менее 0,001 %, не более 0,01 %. В ГОСТ МАССОВАЯ ДОЛЯ МАГНИЙ ИОНА –не более 0,01 %. Показатель «не менее» противоречит ГОСТу.	2026-02-12 09:46:12	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Требование к массовой доле магний иона установлено исходя из потребностей Заказчика и является обоснованным. Указанный диапазон (не менее 0,001 %, не более 0,01 %) применяется с учетом технологических особенностей использования продукции.
14	250740034525	Замечание к КД	Просим Вас внести изменения в техническую документацию и исключить при поставке товара документ Паспорт безопасности химической продукции, зарегистрированный уполномоченным органом РК в соответствии с законодательством РК, и соответственно исключить документ Свидетельство о регистрации химической продукции. Так как, Пищевая поваренная соль (натриевая соль), реализуемая как пищевая продукция, не подпадает под требования Закона «О безопасности химической продукции» № 302-III (о регистрации химической продукции и наличии паспорта безопасности химической продукции) в том смысле, что на неё не требуется оформлять и регистрировать Паспорт безопасности химической продукции (SDS/MSDS) в уполномоченном органе для обращения как пищевого товара.	2026-02-12 12:58:30	Представить разъяснение положений конкурсной документации	При поставке товара допускается представление заключения, составленного по итогам проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы участников стран ЕАЭС
15	250740034525	Замечание к КД	Просим Вас внести изменения в техническую документацию. В технической документации МАССОВАЯ ДОЛЯ НЕРАСТВОРИМОГО В ВОДЕ ОСТАТКА – не менее 0,004 %, не более 0,03 %. В ГОСТ МАССОВАЯ ДОЛЯ НЕРАСТВОРИМОГО В ВОДЕ ОСТАТКА не более 0,03 %. Показатель «не менее» противоречит ГОСТу.	2026-02-12 09:49:03	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Требование к массовой доле нерастворимого в воде остатка установлено исходя из потребностей Заказчика и является обоснованным. Указанный диапазон (не менее 0,004 %, не более 0,03 %) применяется для предотвращения засорения оборудования и фильтрующих элементов.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Заместитель руководителя	Бектагулова Жанат Кайратовна
Генеральный директор	Шенгальц Юрий Васильевич

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).