«БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНЫҢ ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ БАСҚАРМАСЫ» МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ»

БҰЙРЫҚ **ПРИКАЗ**

№ 10 от 11.02.2026

№

г. Уральск

«БҚО, Жәнібек ауданы, Онеге ауылында газ-поршеньді станцияны газбен жабдықтау және электрмен жабдықтау құрылысы» жобалық-сметалық құжаттамасын бекіту туралы

«Батыс Қазақстан облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» ММ-нің Ережесін басшылыққа ала отырып және «MIRAS-2019» ЖШС жобалаған «БҚО, Жәнібек ауданы, Онеге ауылында газ-поршеньді станцияны газбен жабдықтау және электрмен жабдықтау құрылысы» жұмыс жобасы бойынша «Smart Build Expertise» ЖШС – мен берілген 2026 жылғы 10 ақпандағы №SBEX-0004/26 сараптаманың оң қорытындысы негізінде, **БҰЙЫРАМЫН:**

1. Жоғарыда аталған нысан бойынша келесі техникалық-экономикалық көрсеткіштерімен жобалық-сметалық құжаттамасы бекітілсін:

№	Көрсеткіштердің атауы	Өлшем бірлігі	Бекітілген көрсеткіштер
1	35 кВ ӘЖ-нің жалпы ұзындығы	м	9 060
2	Электр энергиясының есептік қуаты	МВт	4,9
3	Газ құбырының ұзындығы	м	30 323,3
4	Жалпы газ шығыны	м³/сағ	1 096,0
5	2026 жылға қайта есептелген 2025 жылғы желтоқсан айындағы ағымдағы бағалардағы құрылыстың жалпы сметалық құны, оның ішінде: ҚМЖ жабдықтар басқа шығындар	млн. теңге	1 521,429 847,705 406,781 266,943
6	Құрылыстың ұзақтығы	ай	8

Шонгайтова Гульнара Абуталиевна 11.02.2026 10:52

Дата: 11.02.2026 10:52. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.22.2. Положительный результат проверки ЭЦП

2. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау «Батыс Қазақстан облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» ММ-сі басшысының орынбасары М.К.Қонысбаевқа жүктелсін.

Басқарма басшысы **Б. Мусин**

Келісілді
10.02.2026 19:46 Жасталап Арсен Асқарұлы
10.02.2026 19:51 Қонысбаев Мурат Кеңесұлы
Қол қойылды.
11.02.2026 09:02 Мусин Беймбет Маликович

Шокалакова Гульнара Абухановна 11.02.2026 10:52

Дата: 11.02.2026 10:52. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.22.2. Положительный результат проверки ЭЦП