ЖШС «Sigma Corporation»
БСН: 100740015093

ҚР, Қарағанды обл.
M22D3A8, Сарань қаласы.
Макаренко көшесі, құрылыс 1А
тел.: +7 701 066 44 00 (WhatsApp)
http://ssigma.kz/

ТОО «Sigma Corporation»
БИН: 100740015093

РК, Карагандинская область
M22D3A8 г.Сарань
ул. Макаренко, строение 1А
тел.: +7 701 066 44 00 (WhatsApp)
http://ssigma.kz/

АО «Астана - Региональная Электросетевая Компания»
РК, г. Астана, Жилой массив КОМСОМОЛЬСКИЙ Улица ДОМАЛАК АНА, д. 9, оф

От: ТОО «Sigma Corporation»
БИН: 100740015093
(Республика Казахстан, Карагандинская обл., M22D3A8 г.Сарань, ул.Макаренко, строение 1А+77012710231; kitaeva.a@ssigma.kz)

ЖАЛОБА

на действия конкурсной комиссии заказчика

АО «Астана - Региональная Электросетевая Компания»

по конкурсу № **16223551-ОК1**, Лот № **82496829-ОК2**

1. СВЕДЕНИЯ О КОНКУРСЕ

Номер конкурса	16223551-ОК1
Номер лота	82496829-ОК2
Наименование лота	Муфта соединительная (50 шт.)
Заказчик	АО «Астана - Региональная Электросетевая Компания»
Выделенная сумма	1 250 000 тенге
Победитель конкурса	ТОО «Интеркабель-2008» (БИН: 071240019052)
Заявитель (отклонённый участник)	ТОО «Sigma Corporation» (БИН: 100740015093)
Дата протокола об итогах	16.02.2026

2. СУТЬ НАРУШЕНИЙ

2.1. Необоснованное отклонение заявки ТОО «Sigma Corporation»

Конкурсная комиссия отклонила заявку ТОО «Sigma Corporation» по основанию «несоответствие конкурсной документации», указав следующие замечания к протоколу испытаний:

№	Замечание комиссии
1	Отсутствие подтверждения испытаний на герметичность под водой (п. 6.20 ГОСТ 13781.0-86)
2	Несоответствие температурных параметров циклических испытаний требованиям ГОСТ (указано 72°C и 100°C вместо 102°C и 110°C)
3	Отсутствие диаграмм и фотографий проведения испытаний
4	Отсутствие программы испытаний
5	Отсутствие состава набора муфты с наименованиями компонентов
6	Отсутствие указания на оборудование, на котором проводились испытания

2.2. Нарушение принципа равного отношения к участникам конкурса

Аналогичные недостатки в документации присутствуют у допущенных участников — ТОО «Интеркабель-2008» и ТОО «KBR-1986» — однако комиссия не применила к ним те же критерии проверки.

По результатам проверки соответсвие предоставленных протокола испытание PPR 1342 по требованиям ТЗ выявлены следуюшие нарушения потенциальных поставщиков ТОО «Интеркабель-2008» и ТОО «KBR-1986»**, а именно:**

- Переменное напряжение 4 часа (п. 2.19 ГОСТ 13781.0-86) В протоколе строка №2 — «Выдерживаемое переменное напряжение» — испытано **5 минут при 39 кВ**. Требование ТЗ: **4 часа**. ❌ **НЕ СООТВЕТСТВУЕТ** — испытание проводилось всего 5 минут, а не 4 часа.

- Циклы нагрева + герметичность под водой (п. 2.27 и 6.20 ГОСТ 13781.0-86) Строка №9 — «Электрическое циклическое воздействие температуры на воду» — проведено **63 цикла при 100°C**. Температура нагрева жилы: **100°C**. Требование по ГОСТ для кабеля с изоляцией XLPE (вулканизирующийся полиэтилен): **102°C (норм. режим), 110°C (аварийный режим)**. ❌ **НЕ СООТВЕТСТВУЕТ** — та же самая проблема, что и у Sigma Corporation! Температура 100°C вместо 102°C/110°C.

- Динамический ток к.з. (п. 2.18 ГОСТ 13781.0-86) Строка №13 — «Динамическое короткое замыкание» — в графе «Испытано» стоит **«-----»**, то есть испытание **НЕ ПРОВОДИЛОСЬ**. ❌ **НЕ СООТВЕТСТВУЕТ.**

- Тепловые испытания (п. 2.23 ГОСТ 13781.0-86) В протоколе отдельного пункта по п. 2.23 не выделено.

- Диаграммы и фотографии Протокол содержит только **таблицу с результатами**. Приложение — «2 графика» (ESD 2387), однако сами графики в документах **не приложены**.

- Программа испытаний (п. 5.5 ГОСТ 13781.0-86) Отдельной программы испытаний **нет**.

В соответствии с пп. 1) п. 1 ст. 4 Закона РК «О государственных закупках» одним из основных принципов государственных закупок является принцип равного отношения ко всем потенциальным поставщикам. Применение различных стандартов оценки к разным участникам одного конкурса является прямым нарушением данного принципа.

Заявитель требует от уполномоченного органа провести проверку документации победителя (ТОО «Интеркабель-2008») и второго участника (ТОО «KBR-1986») по тем же критериям, которые были применены к заявке ТОО «Sigma Corporation».

2.4. Ценовой ущерб для государственного бюджета

ТОО «Sigma Corporation» предложило наименьшую цену среди всех участников:

Участник	Цена за ед., тг	Условная скидка, %	Условная цена, тг
ТОО «Sigma Corporation» (отклонён)	21 000	6%	987 000
ТОО «Интеркабель-2008» (победитель)	25 000	3%	1 212 500
ТОО «KBR-1986» (2-е место)	25 000	3%	1 212 500

Необоснованное отклонение заявки ТОО «Sigma Corporation» приведет к заключению договора по цене на 225 500 тенге дороже, что наносит прямой ущерб государственному бюджету.

3. ПРАВОВОЕ ОСНОВАНИЕ ЖАЛОБЫ

Настоящая жалоба подаётся на основании:

- ст. 45 Закона РК «О государственных закупках» — право участника обжаловать действия заказчика;
- пп. 1) п. 1 ст. 4 Закона РК «О государственных закупках» — принцип равного отношения к участникам;
- ст. 33 Закона РК «О государственных закупках» — требования к работе конкурсной комиссии;
- Правила осуществления государственных закупок, утверждённые Постановлением Правительства РК.

4. ТРЕБОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЯ

На основании изложенного, ТОО «Sigma Corporation» просит уполномоченный орган:

1. Признать действия конкурсной комиссии АО «Астана-РЭК» незаконными в части необоснованного отклонения заявки ТОО «Sigma Corporation»;
2. Провести проверку конкурсной документации победителя (ТОО «Интеркабель-2008») и второго участника (ТОО «KBR-1986») на предмет соответствия тем же требованиям, которые были предъявлены к заявке ТОО «Sigma Corporation»;
3. Отменить итоги конкурса по лоту № 16223551-ОК1 и провести повторную оценку заявок всех участников на основе единых критериев;
4. Проверить факт сговора членов конкурсной комиссии ввиду идентичности мотивировочных частей их решений;
5. Приостановить заключение договора с ТОО «Интеркабель-2008» до вынесения решения по настоящей жалобе.

Кроме того, результаты протокола итогов противоречат пункту 3 статьи 12 Закона, согласно которому государственные закупки должны обеспечивать максимальную экономию бюджетных средств и эффективное их использование, т.к. муфты предложенной нашей компанией несет в себе более лучшие характеристики при более лучшей цене.

Из вышеизложенного следует, что заявка ТОО «Sigma Corporation» на основании Правил Государственных закупок должна быть допущена, т.к. отклонение не имело верных обоснований. В случае отказа, мы будем иметь возможность принять вынужденные меры и направить жалобу в суд, Генеральную прокуратуру и Агентство по противодействию коррупции КНБ РК.

В случае отказа в удовлетворении настоящей жалобы ТОО «Sigma Corporation» намерено отстаивать свои интересы в вышестоящих уполномоченных государственных органах либо в суде.

Директор
ТОО «Sigma Corporation» **Мажитов Т.Г.**

М.П.

19.02.2026 года