040740004292/250005/00[5]

Заместитель начальника ЭПО _____

подпись, печать

Потребитель ГУ "Централизованная библиотечная система" отдела культуры и развития языков

Адрес г. Степня ул Вагиная сол

АКТ № Е 008480

проверки (приема) приборов учета электроэнергии (нужное подчеркнуть)

«05» 02 2024 г.

Мною, представителем энергопередающей организации Мастер группы контроля за ПУ Сабитов Ж.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Инженер отдела сбыта Алтаева У.Г.

с участием представителя проверяемого предприятия _____

(должность, фамилия, имя, отчество)

произведена инструментальная проверка потребления электроэнергии, осмотр состояния и работы приборов коммерческого учета электроэнергии:

1. Данные коммерческих приборов учета:

место установки приборов учета: снят уст.

Данные электросчетчиков: на стене

Заводской номер Дала СА4-7720

Тип NV015844

Ампер 10-100А

Показания 85609

Год выпуска 2018

Дата гос.поверки 2018

Трансформаторы тока:

Заводской номер ф. А _____

Заводской номер ф. В _____

Заводской номер ф. С _____

Тип _____

Номинальный ток ф. А _____

Номинальный ток ф. В _____

Номинальный ток ф. С _____

Дата гос.поверки _____

2.Векторная диаграмма, полученная при проверке схемы подключения счетчика:

Присоединение, кВ	фаза А		фаза В		фаза С		примечание
	ток	угол	ток	угол	ток	угол	

3. Нагрузка на момент проверки составляет: ток первичный ф «А»___, А; ф «В»___, А; ф «С»___, А

ток вторичный ф «А»___, А; ф «В»___, А; ф «С»___, А

коэффициент трансформации: ф «А»___, А; ф «В»___, А; ф «С»___, А

Замеры произведены электроизмерительными приборами _____

4. Установленная мощность электрооборудования, согласно выданных тех.условий, кВт 32

Фактическая установленная мощность электрооборудования, кВт АВ-40А

5. Комиссией обследован, снят, установлен учет: (нужное подчеркнуть)

5.1. Со снятием пломб ЭПО:

5.1.1. № _____ щит (счетчика, трансформаторов тока 0,4; 6; 10; 35; 110; 220 кВ) (нужное подчеркнуть)

5.1.2. № _____ трансформаторы тока 0,4; 6; 10; 35; 110; 220 кВ, доступ к трансформаторам тока 0,4; 6; 10; 35; 110; 220 кВ (нужное подчеркнуть)

5.1.3. № _____ клеммные крышки

5.1.4. № _____ доступ к АВ-100В, вторичным цепям, СР, ШР,ВН,РЛНД, РВ-0,4; 6; 10; 35; 110; 220 кВ, двери ТП, КТП РУ-10 кВ, 0,4 кВ (нужное подчеркнуть)

5.2. Без снятия пломб ЭПО (указываются пломбы, которые остались нетронутыми):

5.2.1. № _____ щит (счетчика, трансформаторов тока 0,4; 6; 10; 35; 110; 220 кВ) (нужное подчеркнуть)

5.2.2. № _____ трансформаторы тока 0,4; 6; 10; 35; 110; 220 кВ, ДСТП доступ к трансформаторам тока 0,4; 6; 10; 35; 110; 220 кВ (нужное подчеркнуть)

5.2.3. № С15620360 клеммные крышки

5.2.4. № _____ доступ к АВ-100В, вторичным цепям, СР, ШР, ВН, РЛНД, РВ-0,4; 6; 10; 35; 110; 220 кВ, двери ТП, КТП РУ-10 кВ, 0,4 кВ (нужное подчеркнуть)

5.3. ДОПОЛНИТЕЛЬНО: Произведено проверка прибора учета по импульсу. I=4,2А; U_L=409В Cos φ=0,9; P=1717,8 Ват. $t_ф$=$t_р$. прибор учета в классе. Точка подключения КТП 10/0,4 Кабель АВВГ=3х2,5 1х16=30м.

5.4. После обследования установлены пломбы ЭПО:

5.4.1. № _____ щит (счетчика, трансформаторов тока 0,4; 6; 10; 35; 110; 220 кВ) (нужное подчеркнуть)

5.4.2. № _____ трансформаторы тока 0,4; 6; 10; 35; 110; 220 кВ, ДСТП доступ к трансформаторам тока 0,4; 6; 10; 35; 110; 220 кВ (нужное подчеркнуть)

5.4.3. № _____ клеммные крышки

5.4.4. № _____ доступ к АВ-100В, вторичным цепям, СР, ШР, ВН, РЛНД, РВ-0,4; 6; 10; 35; 110; 220 кВ, двери ТП, КТП РУ-10 кВ; 0,4 кВ (нужное подчеркнуть)

5.5. РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПОТРЕБИТЕЛЮ:

1. В связи с истечением срока межповерочного интервала в соответствии с п. 42 ППЭЭ, произвести поверку ПКУ э/э либо его замену в течении 30 календарных дней. При невыполнении согласно п. 51 ППЭЭ, будет осуществлено полное прекращение подачи ЭЭ.

Пломбы Госстандарта и Энергопередающей организации, установленные на приборах и шкафах учета, приняты на сохранность представителем потребителя

Азнабаева Р.С. _____ подпись

(Ф.И.О.)

Представитель Энергопередающей организации Сабитов Ж.Б. Алтаева У.Г.

Представитель Потребителя _____

Присутствующие лица _____

Настоящий акт составлен в 2-х экземплярах: 1-й для ЭПО, 2-й вручен потребителю под роспись.

Отпечатано в типографии " Мир печати" тел. (87162) 326-226