Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№17062895

Конкурстың № 16348547-1
Конкурстың атауы 2-ЖЭО № 1 ст. ТДЦ 125000/110/70У1 трансформаторын күрделі жөндеу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-02-20 10:34:31 дейін 2026-02-24 10:34:31
Ұйымдастырушының атауы "Астана-Энергия" АҚ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	190440040802	ҚҚ жобасына ескерту	В конкурсной документации Заказчиком установлен детализированный перечень материально-технических ресурсов, включая специализированные установки, лабораторное оборудование, подъемные механизмы и иные технические средства. Считаем данные требования неправомерными и ограничивающими конкуренцию по следующим основаниям. В документации отсутствует технологическое и расчетное обоснование необходимости каждого из указанных ресурсов. Не представлены дефектный акт, технологическая карта производства работ, ведомость объемов либо иные документы, позволяющие определить фактическую потребность в указанном оборудовании. Фактически Заказчик предъявляет к потенциальным поставщикам требования, не подтвержденные проектной либо технологической документацией. Установление чрезмерного перечня ресурсов без обоснования их обязательного применения приводит к необоснованному ограничению круга потенциальных поставщиков, что противоречит принципам государственных закупок Республики Казахстан, в том числе: принципу добросовестной конкуренции; принципу недискриминации поставщиков; требованию соразмерности квалификационных требований предмету закупки. Согласно правилам осуществления государственных закупок квалификационные требования должны быть достаточными для исполнения обязательств, но не должны создавать искусственных барьеров участия. Фактически в данной закупке сформированы требования, характерные для специализированных сервисных предприятий либо заводских лабораторий, что необоснованно сужает рынок участников и создает признаки ограничения конкуренции. В случае отсутствия корректировки конкурсной документации оставляем за собой право: обратиться с жалобой в уполномоченный орган по государственным закупкам; инициировать проверку обоснованности квалификационных требований; поставить вопрос о наличии признаков ограничения конкуренции.	2026-02-22 19:42:40	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Направляем обоснования на каждый из указанных материальных ресурсов: 1. Токоизмерительные клещи для демонтажа, ремонта установки, опробования маслонасосов ЭЦТ, а также для демонтажа, ремонта, установки и испытания четырех охладителей типа ДЦ. 2. Установка подачи горячего осушенного воздуха в бак трансформатора для разгерметизации и слива масло из трансформатора. 3. Измеритель параметров изоляции для испытаний трансформатора. 4. Установка вакуумной обработки масла для сушки трансформатора. 5. Аппарат испытания диэлектриков для испытаний трансформатора. 6. Установка регенерации масло для заливки нового масло необходима регенерация. 7. Измеритель параметров силовых трансформаторов для испытаний трансформатора. 8. Микроомметр для испытаний трансформатора. 9. Устройство измерительных параметров релейной защиты для испытаний трансформатора. 10. Емкость-дегазатор объемом не менее 30 м^3 для сушки и заливки масла с дегазацией. 11. Автокран грузоподъемностью не менее 25 тонн для выката трансформатора на ремонтную площадку. 12. Аппарат испытания масла для сушки и заливки масла с дегазацией. Анализ трансформаторного масло.

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Председатель Правления Кажкенов Казбек Алимсуринович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации №17062895

№ конкурса 16348547-1
Название конкурса Капитальный ремонт трансформатора ТДЦ 125000/110/70У1 ст. № 1 ТЭЦ-2
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-02-20 10:34:31 по 2026-02-24 10:34:31
Наименование организатора АО "Астана-Энергия"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	190440040802	Замечание к КД	В конкурсной документации Заказчиком установлен детализированный перечень материально-технических ресурсов, включая специализированные установки, лабораторное оборудование, подъемные механизмы и иные технические средства. Считаем данные требования неправомерными и ограничивающими конкуренцию по следующим основаниям. В документации отсутствует технологическое и расчетное обоснование необходимости каждого из указанных ресурсов. Не представлены дефектный акт, технологическая карта производства работ, ведомость объемов либо иные документы, позволяющие определить фактическую потребность в указанном оборудовании. Фактически Заказчик предъявляет к потенциальным поставщикам требования, не подтвержденные проектной либо технологической документацией. Установление чрезмерного перечня ресурсов без обоснования их обязательного применения приводит к необоснованному ограничению круга потенциальных поставщиков, что противоречит принципам государственных закупок Республики Казахстан, в том числе: принципу добросовестной конкуренции; принципу недискриминации поставщиков; требованию соразмерности квалификационных требований предмету закупки. Согласно правилам осуществления государственных закупок квалификационные требования должны быть достаточными для исполнения обязательств, но не должны создавать искусственных барьеров участия. Фактически в данной закупке сформированы требования, характерные для специализированных сервисных предприятий либо заводских лабораторий, что необоснованно сужает рынок участников и создает признаки ограничения конкуренции. В случае отсутствия корректировки конкурсной документации оставляем за собой право: обратиться с жалобой в уполномоченный орган по государственным закупкам; инициировать проверку обоснованности квалификационных требований; поставить вопрос о наличии признаков ограничения конкуренции.	2026-02-22 19:42:40	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Направляем обоснования на каждый из указанных материальных ресурсов: 1. Токоизмерительные клещи для демонтажа, ремонта установки, опробования маслонасосов ЭЦТ, а также для демонтажа, ремонта, установки и испытания четырех охладителей типа ДЦ. 2. Установка подачи горячего осушенного воздуха в бак трансформатора для разгерметизации и слива масло из трансформатора. 3. Измеритель параметров изоляции для испытаний трансформатора. 4. Установка вакуумной обработки масла для сушки трансформатора. 5. Аппарат испытания диэлектриков для испытаний трансформатора. 6. Установка регенерации масло для заливки нового масло необходима регенерация. 7. Измеритель параметров силовых трансформаторов для испытаний трансформатора. 8. Микроомметр для испытаний трансформатора. 9. Устройство измерительных параметров релейной защиты для испытаний трансформатора. 10. Емкость-дегазатор объемом не менее 30 м^3 для сушки и заливки масла с дегазацией. 11. Автокран грузоподъемностью не менее 25 тонн для выката трансформатора на ремонтную площадку. 12. Аппарат испытания масла для сушки и заливки масла с дегазацией. Анализ трансформаторного масло.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Председатель Правления Кажкенов Казбек Алимсуринович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).