	Утвержден приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года № 234
	форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

с. Талшык Дата: 21.08.2023 г.

Заказчик: ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Акжарского района, СКО» 050140008394, 150200, 8 (715 46) 21-009

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) **от «25» июля 2023 года** ПрК «Агроспецмонтаж», директор Буркитов Таджидин Сафарханович, Кызылординская область, г. Кызылорда, ул. Габит Мусрепов, 20, 20А, БИН 920340000051, 8 708 550 05 16

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) **от «28» июля 2023 года,** ТОО «KZСтройэксперт» Махметов М.З., аттестат KZ26VJE00026986 от 01.06.2017г., KZ53VJE00026985 от 01.06.2017г., KZ96VJE00026987 от 01.06.2017г., БИН 020340001190, 8-776-074-91-77 дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) **от «28» июля 2023 года,** ТОО «TS Smart Construction» Әліпбек Ө.Н. дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

«Строительство электрических сетей в с. Талшык, Акжарского района, СКО» II (нормальный) уровень ответственности , не относящийся к технически сложным

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта по адресу

Северо-Казахстанская область, Акжарский район, с. Талшык ,

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации "__"_____ 20__года, дата ознакомления подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) Земельно-кадастровый план земельного участка от "08" июля 2020 года №92;

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года №_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ

КГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования» №KZ37REA00303328 от 01.11.2022 г.

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «TS Smart Construction» за №PROE-0273/20 от 20.12.2020 г. наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й)

ГУ «Отдел строительства, строительства, архитектуры и градостроительства Акжарского района, СКО» за №51 от 22.12.2020 г.

дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **август 2022 года;**
окончание работ: **июль 2023 года;**
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **2;**
фактически, месяц: **3;**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактический	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность ВЛ 0,4 кВ	км	4,309	-	3,999	-
Протяженность ВЛ 10 кВ	км	0,834	-	0,834	-
Подстанции комплектные трансформаторные КТПН 400 кВА, мощность силового трансформатора 400 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4, исполнение по вводу – воздушный, исполнение по выводу - воздушный	шт.	1	-	1	-
Подстанции комплектные трансформаторные КТПН 250 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4, исполнение по вводу – воздушный, исполнение по выводу – воздушный	шт.	1	-	1	-

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
строительство новой линии электропередач ВЛ-0,4 кВ и ВЛ-10 кВ с установкой 2-х КТПН краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования:

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего **62 944, 685** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **35 819, 498** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **8 431, 232** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **47082,776** тысяч тенге **72 тиын**, в том числе стоимость строительно-монтажных работ **38 111, 946** тысяч тенге **37 тиын**; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **8 970, 830** тысяч тенге **35 тиын**;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания _____:

РЕШИЛ: **«Строительство электрических сетей в с. Талшык, Акжарского района, СКО»**
наименование объекта (комплекса)
принять в эксплуатацию.

Заказчик: ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Акжарского района, СКО» Еслямбеков Жанарбек Жанибекулы _____.
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя
Место печати (при наличии

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) _____.
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата
Место печати (при наличии)

2) аккредитованная организация ТОО «KZ Стройэксперт» Директор Мергенбаев С.М. _____ (наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)

аттестованный (-ые) эксперт (-ы) Махметов М.З, аттестат KZ26VJE00026986 от 01.06.2017г., KZ53VJE00026985 от 01.06.2017г., KZ96VJE00026987 от 01.06.2017г., _____;
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата
Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) разработчик проекта ТОО «TS Smart Construction» Директор Камбатыров Т.З. _____;
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата

2) эксперт (-ы) Отпоск Ю.Н. KZH0VJE00068887 от 13.09.2021 г._____;
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик): «ПК Агроспецмонтаж» Директор Буркитов Т.С. _____
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя
Место печати (при наличии)

Технические характеристики объекта (линии электропередач)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения 0,4 кВ	км	3,999
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 10 кВ	км	0,834
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения …	км	3,999
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения…	км	2,552
5	Площадь опор	м2	-
6	Опоры:		
	1) металлические	штук (далее – шт)	-
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	-
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	-
	4) железобетонные	шт	118
	5) тросовые подвесы	шт	-
7	Провода:		
	1) медные	км	-
	2) алюминиевые	км	12
	3) сталеалюминиевые	км	-
8	Кронштейны для светильников:		
	1) железобетонные	шт	-
	2) металлические	шт	-
9	Арматура уличного освещения:		
	1) светильники с лампами накаливания	шт	-
	2) светильники с ртутными лампами	шт	-
	3) светильники с люминесцетными лампами	шт	-
10	Кабели:		
	1) провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2	км	0,850
	2) провода 0,38 кВ изолированные	км	3,999
11	Муфты соединительные…	шт	-

12	Муфты концевые	шт	-
13	Контуры заземления	шт	20
14	Устройства грозозащиты	шт	2
15	Дорожные покрытия кабельных сетей:		
	1) асфальтобетонные	м 2	-
	2) булыжные	м 2	-
	3) тротуары	м 2	-

Заказчик: ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Акжарского района, СКО» Еслямбеков Жанарбек Жанибекулы _____;
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя
Место печати (при наличии)

Авторский надзор: ТОО «TS Smart Construction» эксперт Әліпбек Ө.Н. _____;
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность, подпись, дата)
Место печати (при наличии)