**Заместителю директора**
**по инженерно-хозяйственной**
**деятельности**
**Сильниченко М.Г.**

**Рапорт**

Довожу до Вашего сведения, что за время дежурства в Главном корпусе больницы и в блоке «L» с 09:00 час. 31.01.2026 г. до 09:00 час 01.02.2026 г. выполнена следующая работа:

Срабатывания датчиков АПС не было.

Проведена переаттестация первичных средств пожаротушения за 1-ый квартал 2026 года на блоке G в количестве 16 штук, а также в блоке L проведена переаттестация первичных средств пожаротушения на 3 этаже в количестве 15 штук.

Проведена замена планов эвакуации на блоке G в количестве 2 штук.

В период дежурства произведен обход по маршрутной карте на территории и в блоках больницы.

Произведен обход с 20-00 до 21-00 час. в помещении в блоке G авто гараж, СМП, котельная, ТОО «Жасыл-жер» проверены состояние первичных средств пожаротушения, эвакуационных знаков, планов эвакуации, парковка автомобилей, также пожарных гидрантов.

**По результату вечерней проверки**
**Всего в БМЦ –573чел.**
**Пациенты -377** (из низ нетранспортабельные -27)
**Ухаживающие –23**
**Мед. персонал – 110**
**Тех. персонал - 63**

**Инструктора пожарной профилактики** **А.Курмангалиев**
**Е. Курсакпаев**

01.02.2026 г.

**Заместителю директора**
**по инженерно-хозяйственной**
**деятельности**
**Сильниченко М.Г.**

**Рапорт**

Довожу до Вашего сведения, что за время дежурства с 09:00 час. 01.02.2026 г. до 09:00 час 02.02.2026 г. выполнена следующая работа :

В 07час 07 минут произошло срабатывания датчика АПС ( Пред тревога) в Кроссовом помещении в блоке «D-2» на 3-м этаже датчика №02.02.05 системы SIEMENS. Причина срабатывания датчика АПС из-за пыльных работ производимого в Кроссовом помещении. По данному факту составлен первичный материал и взят на учет.

В период дежурства проведен обход по маршрутной карте на территории и в блоках больницы. Проверено состояние первичных средств пожаротушения, эвакуационных знаков, планов эвакуаций.

Произведен обход с 18-00 до 19-00 час. в помещении в блоке G автогараж, котельная, скорая медпомощь проверены состояние первичных средств пожаротушения, эвакуационных знаков, планов эвакуации, парковка автомобилей, также пожарных гидрантов.

**По результату вечерней проверки:**
**Всего в БМЦ – 577 чел.**
**Пациенты – 390. (из них нетранспортабельные – 18).**
**Ухаживающие – 20.**
**Мед. персонал – 106.**
**Тех. персонал – 61.**

**Инструктора пожарной профилактики** **Мусин Р.**
**Тусбеков С.**

**02.02.2026г.**

**Заместителю директора**
**по инженерно-хозяйственной**
**деятельности**
**Сильниченко М.Г.**

**Рапорт**

Довожу до Вашего сведения, что за время дежурства в главном корпусе больницы и в блоке «L» с 09:00 час. 02.02.2026 г. до 09:00 час 03.02.2026 г. выполнена следующая работа:

В 11:29 произошло срабатывание датчика АПС (предтревога) в кроссовом помещений в блоке А-2 0-этажа, № 06.01.112 датчика системы SIEMENS. Причина срабатывание датчика АПС, сквозной поток воздушной массы из дверного проема. По данному факту составлен первичный материал и принят на контроль.

Проведено занятие с мед.персоналом по красному коду дневного стационара блока «L», охват-19 чел.

Проведена переаттестация первичных средств пожаротушения ПК в 4-этаже на 1 квартал 2026 года блока «L» в количестве 36 штук.

Произведен обход с 20-00 до 21-00 час. в помещении в блоке G автогаража СМП, котельной ТОО «Жасыл-жер», проверены состояние первичных средств пожаротушения, эвакуационных знаков, планов эвакуации, а также пожарных гидрантов.

В период дежурства произведены обходы по маршрутной карте на территорий и в блоках больницы.

**По результату вечерней проверки**
**Всего в БМЦ –640 чел.**
**Пациенты -446** (из низ нетранспортабельные -30)
**Ухаживающие –22**
**Мед. персонал – 111**
**Тех. персонал - 61**

**Инструктора пожарной профилактики** **М. Бауедимов**
**К. Шотин**

03.02.2026 г.

**Заместителю директора**
**по инженерно-хозяйственной**
**деятельности**
**Сильниченко М.Г**

# Рапорт

Довожу до Вашего сведения, что за время дежурства с 09:00 час. 03.02.2026 г. до 09:00 час 04.02.2026 г. выполнена следующая работа:

Срабатывания датчиков АПС не было.

Произведена проверка журнала учета проведения инструктажей по пожарной безопасности за 1-ое полугодие 2026 года сотрудникам 1-й терапии, охват -33 человека.

Согласно графика проведения занятий по ПТМ (пожарно-техническому минимуму) по пожарной безопасности, по коду «Красный», проведено обучение сотрудникам больницы в Терапии №4 с охватом 17 человек.

Производили контроль при проведении строительно-малярных работ на 5-м этаже, блока А2 в отделении 6-й хирургии.

В период дежурства проведен обход по маршрутной карте на территории и в блоках больницы.

Проверено состояние первичных средств пожаротушения, эвакуационных знаков, планов эвакуаций.

Произведен обход с 20-00 до 21-00 час. в помещении в блоке G авто гараж, проверены состояние первичных средств пожаротушения, эвакуационных знаков, планов эвакуации, парковка автомобилей, также пожарных гидрантов.

**По результату вечерней проверки:**
**Всего в БМЦ – 679 чел.**
**Пациенты -484** (из них нетранспортабельные **- 43)**
**Ухаживающие – 23**
**Вр.отсут-1**
**Мед. персонал – 111**
**Тех. персонал - 61**

**Инструктора пожарной профилактики** **Касимов О.**
**Мусин Р.**

**04.02.2026 г.**

**Заместителю директора**
**по инженерно-хозяйственной**
**деятельности**
**Сильниченко М.Г.**

# Рапорт

Довожу до Вашего сведения, что за время дежурства в Главном корпусе больницы и в блоке «L» с 09:00 час. 04.02.2026 г. до 09:00 час 05.02.2026 г. выполнена следующая работа:

Срабатывания датчиков АПС не было.

Проведена переаттестация первичных средств пожаротушения за 1-ый квартал 2026 года на блоке F в количестве 18 штук, а также в блоке L проведена переаттестация первичных средств пожаротушения на 3 этаже в количестве 6 штук.

Проведен инструктаж по пожарной безопасности с работниками для проведения огневых работ (пайка медных радиаторов) -2 человека, а также осуществляли контроль над проведением огневых работ в блоке А2 на 3-м этаже.

Осуществляли контроль при проведении строительно-малярных работ в блоке А2 на 5 этаже, в Хирургии №6.

Разработали инструкцию взаимодействия дежурного персонала с Бригадой Скорой Медицинской Помощи при положении «Коду красный» во время транспортировки пациента.

Осуществляли контроль по устранения в блоке L на 4-м этаже лифтовом холле, сломанного стекла на дверце ПК-75 в Терапии №7, устранено.

Согласно графика проведения занятий по ПТМ (пожарно-техническому минимуму) по пожарной безопасности, по коду «Красный», проведено обучение сотрудникам больницы отделении Терапии №5 охват 14 человек.

В период дежурства произведен обход по маршрутной карте на территории и в блоках больницы.

Произведен обход с 20-00 до 21-00 час. в помещении в блоке G авто гараж, СМП, котельная, ТОО «Жасыл-жер» проверены состояние первичных средств пожаротушения, эвакуационных знаков, планов эвакуации, парковка автомобилей, также пожарных гидрантов.

**По результату вечерней проверки**
**Всего в БМЦ –690чел.**
**Пациенты -489** (из низ нетранспортабельные -40)
**Ухаживающие –23**
**Мед. персонал – 115**
**Тех. персонал - 63**

**Инструктора пожарной профилактики** **А.Курмангалиев**
**Е. Курсакпаев**

05.02.2026 г.

**Заместителю директора**
**по инженерно-хозяйственной**
**деятельности**
**Сильниченко М.Г.**

**Рапорт**

Довожу до Вашего сведения, что за время дежурства с 09:00 час. 05.02.2026 г. до 09:00 час 06.02.2026 г. выполнена следующая работа :
Срабатывания датчиков АПС не было .

Согласно графика проведения занятий по ПТМ (пожарно-техническому-минимуму ) по пожарной безопасности , по коду «Красный » , проведено обучение сотрудникам больницы Терапии №2 и 7 с охватом 40 чел.

Производили контроль при проведении строительно-малярных работ на 5-ом этаже в блоке А2 в отделении 6-ой Хирургии.

В период дежурства проведен обход по маршрутной карте на территории и в блоках больницы. Проверено состояние первичных средств пожаротушения, эвакуационных знаков, планов эвакуаций.

При обходе выявлено, что в блоке С1.3.1.12 в венткамере на светильнике отсутствует плафон. Также в отделении Хирургии 9 не горят 3 световых эвакуационных знака «Выход». Выписана рекомендация службе электроснабжения.

Осуществлялся контроль за проведением огневых работ (пайка) радиатора в блоке А2 на 3 этаже.

Произведен обход с 18-00 до 19-00 час. в помещении в блоке G автогараж, котельная, скорая медпомощь проверены состояние первичных средств пожаротушения, эвакуационных знаков, планов эвакуации, парковка автомобилей, также пожарных гидрантов.

**По результату вечерней проверки:**
**Всего в БМЦ – 695 чел.**
**Пациенты – 500. (из них нетранспортабельные – 32).**
**Ухаживающие – 22.**
**Мед. персонал – 112.**
**Тех. персонал – 61.**

**Инструктора пожарной профилактики** **Мусин Р.**
**Тусбеков С.**

**06.02.2026г.**

**Заместителю директора**
**по инженерно-хозяйственной**
**деятельности**
**Сильниченко М.Г.**

# Рапорт

Довожу до Вашего сведения, что за время дежурства в главном корпусе больницы и в блоке «L» с 09:00 час. 06.02.2026 г. до 09:00 час 07.02.2026 г. выполнена следующая работа:

Срабатывание датчиков АПС не было.

Огневые работы не проводились.

Проведено занятие с мед.персоналом по красному коду в терапии №1 блока «L», охват-16 чел.

Проведен первичный инструктаж по красному коду (1-человек), 5-терапия.

Проведен инструктаж по красному коду в отделе телекоммуникаций, охват-16 чел.

Выписана рекомендация по замене табличек световых знаков.

Произведен обход с 20-00 до 21-00 час. в помещении в блоке G автогаража СМП, котельной ТОО «Жасыл-жер», проверены состояние первичных средств пожаротушения, эвакуационных знаков, планов эвакуации, а также пожарных гидрантов.

В период дежурства произведены обходы по маршрутной карте на территорий и в блоках больницы.

**По результату вечерней проверки**
**Всего в БМЦ –681 чел.**
**Пациенты -475** (из низ нетранспортабельные -47)
**Ухаживающие –25**
**Мед. персонал – 120**
**Тех. персонал - 61**

**Инструктора пожарной профилактики** **М. Бауедимов**
**К. Шотин**

07.02.2026 г.

**Заместителю директора**
**по инженерно-хозяйственной**
**деятельности**
**Сильниченко М.Г**

# Рапорт

Довожу до Вашего сведения, что за время дежурства с 09:00 час. 07.02.2026 г. до 09:00 час 08.02.2026 г. выполнена следующая работа:

Срабатывания датчиков АПС не было.

Работа с документами.

В период дежурства проведен обход по маршрутной карте на территории и в блоках больницы.

Проверено состояние первичных средств пожаротушения, эвакуационных знаков, планов эвакуаций.

Произведен обход с 20-00 до 21-00 час. в помещении в блоке G авто гараж, проверены состояние первичных средств пожаротушения, эвакуационных знаков, планов эвакуации, парковка автомобилей, также пожарных гидрантов.

**По результату вечерней проверки:**
**Всего в БМЦ – 643 чел.**
**Пациенты -438** (из них нетранспортабельные - 32)
**Ухаживающие – 24**
**Вр.отсут-5**
**Мед. персонал – 120**
**Тех. персонал - 61**

**Инструктора пожарной профилактики** **Оразбеков Т.**
**Мусин Р.**

**08.02.2026 г.**

**Заместителю директора**
**по инженерно-хозяйственной**
**деятельности**
**Сильниченко М.Г.**

# Рапорт

Довожу до Вашего сведения, что за время дежурства в Главном корпусе больницы и в блоке «L» с 09:00 час. 08.02.2026 г. до 09:00 час 09.02.2026 г. выполнена следующая работа:

Срабатывания датчиков АПС не было.

Проведена переаттестация первичных средств пожаротушения за 1-ый квартал 2026 года на блоке G в количестве 20 штук, а также в блоке L проведена переаттестация первичных средств пожаротушения на 3 этаже в количестве 15 штук.

В период дежурства произведен обход по маршрутной карте на территории и в блоках больницы.

Произведен обход с 20-00 до 21-00 час. в помещении в блоке G авто гараж, СМП, котельная, ТОО «Жасыл-жер» проверены состояние первичных средств пожаротушения, эвакуационных знаков, планов эвакуации, парковка автомобилей, также пожарных гидрантов.

**По результату вечерней проверки**
**Всего в БМЦ –643чел.**
**Пациенты -443** (из низ нетранспортабельные -32)
**Ухаживающие –26**
**Мед. персонал – 111**
**Тех. персонал - 63**

**Инструктора пожарной профилактики** **А.Курмангалиев**
**Е. Курсакпаев**

09.02.2026 г.

**Заместителю директора**
**по инженерно-хозяйственной**
**деятельности**
**Сильниченко М.Г.**

**Рапорт**

Довожу до Вашего сведения, что за время дежурства с 09:00 час. 09.02.2026 г. до 09:00 час 10.02.2026 г. выполнена следующая работа :

Срабатывания датчиков АПС не было .

Производили контроль при проведении строительно-малярных работ на 5-ом этаже в блоке А2 в отделении 6-ой Хирургии.

Осуществлялся контроль замены направления световых указателей путей эвакуаций в блоке А1 на 5-ом этаже хирургий №9 а также в блоках С1, D1 в количестве -5 штук службой электроснабжения .

В период дежурства проведен обход по маршрутной карте на территории и в блоках больницы.

Проверено состояние первичных средств пожаротушения, эвакуационных знаков, планов эвакуаций.

Произведен обход с 18-00 до 19-00 час. в помещении в блоке G автогараж, котельная, скорая медпомощь проверены состояние первичных средств пожаротушения, эвакуационных знаков, планов эвакуации, парковка автомобилей, также пожарных гидрантов.

**По результату вечерней проверки:**
**Всего в БМЦ – 643 чел.**
**Пациенты – 447. (из них нетранспортабельные – 41).**
**Ухаживающие – 23.**
**Мед. персонал – 112.**
**Тех. персонал – 61.**

**Инструктора пожарной профилактики** **Мусин Р.**
**Тусбеков С.**

**10.02.2026г.**

**Заместителю директора**
**по инженерно-хозяйственной**
**деятельности**
**Сильниченко М.Г.**

# Рапорт

Довожу до Вашего сведения, что за время дежурства в главном корпусе больницы и в блоке «L» с 09:00 час. 10.02.2026 г. до 09:00 час 11.02.2026 г. выполнена следующая работа:

Срабатывание датчиков АПС не было.

Проведено занятие с мед.персоналом по красному коду в стоматологическом отделений в блоке «F», охват-22 чел.

Проведен первичный инструктаж в блоке «L», с мед.сестрой отделения КФ (1 чел.)

Выдана рекомендация на замену светового аварийного указателя в количестве 1 шт.

Проводились огневые работы в блоке А-2, 3-этаж с 18:30 час. До 19:00 час., место работы обеспечены первичными средствами пожаротушения.

Произведен обход с 20-00 до 21-00 час. в помещении в блоке G автогаража СМП, котельной ТОО «Жасыл-жер», проверены состояние первичных средств пожаротушения, эвакуационных знаков, планов эвакуации, а также пожарных гидрантов.

В период дежурства произведены обходы по маршрутной карте на территорий и в блоках больницы.

**По результату вечерней проверки**
**Всего в БМЦ –685 чел.**
**Пациенты -486** (из низ нетранспортабельные -42)
**Ухаживающие –22**
**Мед. персонал – 116**
**Тех. персонал - 61**

**Инструктора пожарной профилактики** **М. Бауедимов**
**К. Шотин**

11.02.2026 г.

**Заместителю директора**
**по инженерно-хозяйственной**
**деятельности**
**Сильниченко М.Г**

# Рапорт

Довожу до Вашего сведения, что за время дежурства с 09:00 час. 11.02.2026 г. до 09:00 час 12.02.2026 г. выполнена следующая работа:

Срабатывания датчиков АПС не было.

Работа с документами.

Проведен инструктаж по пожарной безопасности с работниками для проведения огневой работы - 1 человека, а также осуществлялся контроль над проведением огневых работ в блоке D1 прачечная.

Проведена переаттестация первичных средств пожаротушения за 1-и квартал 2026 года блока B1 и B2 в количестве 45 штук.

В период дежурства проведен обход по маршрутной карте на территории и в блоках больницы.

Проверено состояние первичных средств пожаротушения, эвакуационных знаков, планов эвакуаций.

Произведен обход с 20-00 до 21-00 час. в помещении в блоке G авто гараж, проверены состояние первичных средств пожаротушения, эвакуационных знаков, планов эвакуации, парковка автомобилей, также пожарных гидрантов.

**По результату вечерней проверки:**
**Всего в БМЦ – 720 чел.**
**Пациенты -514** (из них нетранспортабельные - 40)
**Ухаживающие – 28**
**Вр.отсут-3**
**Мед. персонал – 117**
**Тех. персонал - 61**

**Инструктора пожарной профилактики** **Оразбеков Т.**
**Мусин Р.**

**12.02.2026 г.**

**Заместителю директора**
**по инженерно-хозяйственной**
**деятельности**
**Сильниченко М.Г.**

# Рапорт

Довожу до Вашего сведения, что за время дежурства в Главном корпусе больницы и в блоке «L» с 09:00 час. 12.02.2026 г. до 09:00 час 13.02.2026 г. выполнена следующая работа:

Срабатывания датчиков АПС не было.

Проведена переаттестация первичных средств пожаротушения за 1-ый квартал 2026 года на блоке F в количестве 16 штук.

Проведен инструктаж по пожарной безопасности с работниками для проведения огневых работ (вырезка болгаркой) -2 человека, а также осуществляли контроль над проведением огневых работ в блоке D1 на 0-м этаже.

Осуществляли контроль при замене светового аварийного указателя в блоке E на 1-м этаже в холле.

В период дежурства произведен обход по маршрутной карте на территории и в блоках больницы.

Произведен обход с 20-00 до 21-00 час. в помещении в блоке G авто гараж, СМП, котельная, ТОО «Жасыл-жер» проверены состояние первичных средств пожаротушения, эвакуационных знаков, планов эвакуации, парковка автомобилей, также пожарных гидрантов.

**По результату вечерней проверки**
**Всего в БМЦ –710чел.**
**Пациенты -505** (из низ нетранспортабельные -50)
**Ухаживающие –29**
**Мед. персонал – 113**
**Тех. персонал - 63**

**Инструктора пожарной профилактики** **А.Курмангалиев**
**Е. Курсакпаев**

13.02.2026 г.

**Заместителю директора**
**по инженерно-хозяйственной**
**деятельности**
**Сильниченко М.Г.**

**Рапорт**

Довожу до Вашего сведения, что за время дежурства с 09:00 час. 13.02.2026 г. до 09:00 час 14.02.2026 г. выполнена следующая работа :

Срабатывания датчиков АПС не было .

Проведен инструктаж по пожарной безопасности с работниками для проведения огневых работ (вырезка болгаркой ) 2 человека , а также осуществляли контроль над проведением огневых работ в блоке D1 на 0 –м этаже .

Согласно графика проведения занятий по ПТМ (пожарной – техническому – минимуму ) по пожарной безопасности , по коду «Красный », проведено обучение сотрудникам больницы Отделении скорой медицинской помощи с охватом 30 чел. Приемное отделение с охватом 23 чел.

В период дежурства проведен обход по маршрутной карте на территории и в блоках больницы.

Проверено состояние первичных средств пожаротушения, эвакуационных знаков, планов эвакуаций.

Произведен обход с 18-00 до 19-00 час. в помещении в блоке G автогараж, котельная, скорая медпомощь проверены состояние первичных средств пожаротушения, эвакуационных знаков, планов эвакуации, парковка автомобилей, также пожарных гидрантов.

**По результату вечерней проверки:**
**Всего в БМЦ – 664 чел.**
**Пациенты – 469. (из них нетранспортабельные – 39).**
**Ухаживающие – 26.**
**Мед. персонал – 106.**
**Тех. персонал – 63.**

**Инструктора пожарной профилактики** **Мусин Р.**
**Тусбеков С.**

**14.02.2026г.**

**Заместителю директора**
**по инженерно-хозяйственной**
**деятельности**
**Сильниченко М.Г.**

**Рапорт**

**Довожу до Вашего сведения,** что за время дежурства в главном корпусе **больницы и в блоке «L» с** 09:00 час. 14.02.2026 г. до 09:00 час 15.02.2026 г. **выполнена следующая работа**

**Срабатывание датчиков АПС не было.**

**Огневые работы на территорий БМЦ не производились.**

**В период дежурства проведен обход** по маршрутной карте на территории и в блоках **больницы. Проверено** состояние первичных средств пожаротушения, эвакуационных **знаков, планов** эвакуаций.

Произведен **обход с 20-00 до 21-00** час. в помещении в блоке G автогаража СМП котельной ТОО «Жасыл-жер», проверены состояние первичных средств пожаротушения, эвакуационных знаков, планов эвакуации, а также пожарных гидрантов.

В период дежурства произведены обходы по маршрутной карте на территорий и в блоках больницы.

**По результату вечерней проверки:**
**Всего в БМЦ –643 чел.**
**Пациенты –442. (из них нетранспортабельные –31).**
**Ухаживающие – 24.**
**Мед. персонал – 16.**
**Тех. персонал – 61.**

**Инструктора пожарной профилактики** **Бауедимов М.**
**Шотин К.**

**15.02.2026г.**

**Заместителю директора**
**по инженерно-хозяйственной**
**деятельности**
**Сильниченко М.Г**

# Рапорт

Довожу до Вашего сведения, что за время дежурства с 09:00 час. 15.02.2026 г. до 09:00 час 16.02.2026 г. выполнена следующая работа:

Срабатывания датчиков АПС не было.

Работа с документами.

С сотрудниками охраны проведён устный инструктаж по пожарной безопасности.

В период дежурства проведен обход по маршрутной карте на территории и в блоках больницы.

Проверено состояние первичных средств пожаротушения, эвакуационных знаков, планов эвакуаций.

Произведен обход с 20-00 до 21-00 час. в помещении в блоке G авто гараж, проверены состояние первичных средств пожаротушения, эвакуационных знаков, планов эвакуации, парковка автомобилей, также пожарных гидрантов.

**По результату вечерней проверки:**
**Всего в БМЦ – 635 чел.**
**Пациенты -450** (из них нетранспортабельные - 30)
**Ухаживающие – 11**
**Вр.отсут-5**
**Мед. персонал – 113**
**Тех. персонал - 61**

**Инструктора пожарной профилактики** **Оразбеков Т.**
**Мусин Р.**

**16.02.2026 г.**

**Заместителю директора**
**по инженерно-хозяйственной**
**деятельности**
**Сильниченко М.Г.**

# Рапорт

Довожу до Вашего сведения, что за время дежурства в Главном корпусе больницы и в блоке «L» с 09:00 час. 16.02.2026 г. до 09:00 час 17.02.2026 г. выполнена следующая работа:

Срабатывания датчиков АПС не было.

Проведена переаттестация первичных средств пожаротушения за 1-ый квартал 2026 года на блоке G в количестве 22 штук.

Приняли участие при испытании пожарно-насосной станции на блоке G (котельная).

Проведено первичный инструктаж по коду «Красный», вновь принятому сотруднику больницы отделении Ренгендиагностики.

В период дежурства произведен обход по маршрутной карте на территории и в блоках больницы.

Произведен обход с 20-00 до 21-00 час. в помещении в блоке G авто гараж, СМП, котельная, ТОО «Жасыл-жер» проверены состояние первичных средств пожаротушения, эвакуационных знаков, планов эвакуации, парковка автомобилей, также пожарных гидрантов.

**По результату вечерней проверки**
**Всего в БМЦ –664чел.**
**Пациенты -457** (из низ нетранспортабельные -43)
**Ухаживающие –28**
**Мед. персонал – 116**
**Тех. персонал - 63**

**Инструктора пожарной профилактики** **А.Курмангалиев**
**Е. Курсакпаев**

17.02.2026 г.

**Заместителю директора**
**по инженерно-хозяйственной**
**деятельности**
**Сильниченко М.Г.**

**Рапорт**

Довожу до Вашего сведения, что за время дежурства с 09:00 час. 17.02.2026 г. до 09:00 час 18.02.2026 г. выполнена следующая работа :

Срабатывания датчиков АПС не было .

В 17час 21 мин на пост поступил сигнал от Диспетчера ЭИС Каликовой . К. К. О возгорании на лестничной клетке 2-го этажа блока D-2 .По прибытии на место вызова , происходило возгорания светильника находящееся на лестничной клетке 2-го этажа. А также обнаружено хранения легко воспламеняющего материала (матрасы, мебели , и лакокрасочные материалы) по данному факту выписано рекомендация причина устанавливается на тушение использовалось ОП-5 в количестве 1-ой штуки . По данному факту составлен акт и взят на учет .

Согласно графика проведения занятий по ПТМ (пожарной – техническому – минимуму ) по пожарной безопасности , по коду «Красный », проведено обучение сотрудникам больницы Центр восстановительного лечения и реабилитации (ЦВЛиР) с охватом 35 чел.

Также согласно утвержденному графику проведено пожарно-тактические занятия в блоке С 2 на 2-ом этаже в кабинете №10 Офтальмологе подача производилось с Пожарного крана №150 с дежурной сменой БМЦ (ПТЗ) в количестве 11 человек

В период дежурства проведен обход по маршрутной карте на территории и в блоках больницы.

Проверено состояние первичных средств пожаротушения, эвакуационных знаков, планов эвакуаций.

Произведен обход с 18-00 до 19-00 час. в помещении в блоке G автогараж, котельная, скорая медпомощь проверены состояние первичных средств пожаротушения, эвакуационных знаков, планов эвакуации, парковка автомобилей, также пожарных гидрантов.

**По результату вечерней проверки:**
**Всего в БМЦ – 676 чел.**
**Пациенты – 482. (из них нетранспортабельные – 47).**
**Ухаживающие – 26.**
**Мед. персонал – 106.**
**Тех. персонал – 62.**

**Инструктора пожарной профилактики** **Мусин Р.**
**Тусбеков С.**

**18.02.2026г.**

**Заместителю директора**
**по инженерно-хозяйственной**
**деятельности**
**Сильниченко М.Г.**

# Рапорт

Довожу до Вашего сведения, что за время дежурства в главном корпусе больницы и в блоке «L» с 09:00 час. 18.02.2026 г. до 09:00 час 19.02.2026 г. выполнена следующая работа

В 12:20 произошло срабатывание датчиков АПС (предтревога) системы SIEMENS в блоке Д-1, 0-этажа, № 02.09.93; 02.09.101; 02.09.107; 02.09.99 дезинфекционной камере прачечного помещения. Причина срабатывания датчиков АПС выброс теплового пара аппаратом паровой дезинфекций. По данному факту составлен первичный материал и принят на контроль.

Осуществляли контроль над проведением огневых работ в блоке СЛК-200 КПП-1 (сварочные работы калитки), и в пищеблоке 0-этажа блока L.

Проведен первичный инструктаж по красному коду (БСМП 2-отд. 1-чел.; блок А-3, 5-этаж отд. хирургий 1-чел.).

Согласно графика занятий ПТМ (пожарно-техническому минимуму) по красному коду, проведено занятия в подразделений физиотерапий, охват-16 чел. и в подразделений ЛФК и косметологии, охват-10 чел.

На оснований утвержденного графика проведены пожарно-тактические занятия с дежурной сменой БМЦ в блоке С-2, на 2-этаже в кабинете №10 (офтальмолога), подача воды производилась с ПК-150, охват-8 чел.

В период дежурства проведен обход по маршрутной карте на территории и в блоках больницы. Проверено состояние первичных средств пожаротушения, эвакуационных знаков, планов эвакуаций.

Произведен обход с 20:00 до 21:00 час. в помещении в блоке G автогаража СМП котельной ТОО «Жасыл-жер», проверены состояние первичных средств пожаротушения, эвакуационных знаков, планов эвакуации, а также пожарных гидрантов.

В период дежурства произведены обходы по маршрутной карте на территорий и в блоках больницы.

**По результату вечерней проверки:**
**Всего в БМЦ –681 чел.**
**Пациенты –482. (из них нетранспортабельные –51).**
**Ухаживающие – 25.**
**Мед. персонал – 113.**
**Тех. персонал – 61.**

**Инструктора пожарной профилактики** **М. Бауедимов**
**Е. Курсакпаев**

**19.02.2026 г.**

**Заместителю директора**
**по инженерно-хозяйственной**
**деятельности**
**Сильниченко М.Г**

# Рапорт

Довожу до Вашего сведения, что за время дежурства с 09:00 час. 19.02.2026 г. до 09:00 час 20.02.2026 г. выполнена следующая работа:

Срабатывания датчиков АПС не было.

Работа с документами.

Согласно графика занятий ПТМ (пожарно-техническому минимуму) по красному коду, проведено занятия в подразделения водотеплолечение, охват-48 чел.

На основания утвержденного графика проведены пожарно-тактические занятия с дежурной сменой БМЦ в блоке С-2, на 2-этаже в кабинете №10 (офтальмолога), подача воды производилась с ПК-150, охват-12 чел.

Проведена переаттестация первичных средств пожаротушения за 1-и квартал 2026 года блока В1 и В2 в количестве 26 штук.

В период дежурства проведен обход по маршрутной карте на территории и в блоках больницы.

Проверено состояние первичных средств пожаротушения, эвакуационных знаков, планов эвакуаций.

Произведен обход с 20-00 до 21-00 час. в помещении в блоке G авто гараж, проверены состояние первичных средств пожаротушения, эвакуационных знаков, планов эвакуации, парковка автомобилей, также пожарных гидрантов.

**По результату вечерней проверки:**
**Всего в БМЦ – 682 чел.**
**Пациенты -487** (из них нетранспортабельные - 27)
**Ухаживающие – 21**
**Вр.отсут-1**
**Мед. персонал – 113**
**Тех. персонал - 61**

**Инструктора пожарной профилактики** **Оразбеков Т.**
**Мусин Р.**

**20.02.2026 г.**

**Заместителю директора**
**по инженерно-хозяйственной**
**деятельности**
**Сильниченко М.Г.**

# Рапорт

Довожу до Вашего сведения, что за время дежурства в Главном корпусе больницы и в блоке «L» с 09:00 час. 20.02.2026 г. до 09:00 час 21.02.2026 г. выполнена следующая работа:

Срабатывания датчиков АПС не было.

Проведена переаттестация первичных средств пожаротушения за 1-ый квартал 2026 года на блоке М в количестве 16 штук.

Проведен первичный инструктаж по пожарной безопасности по коду «Красный» сотруднику Спец блока №2 и повторный инструктаж 2-м сотрудникам Спец блока №2.

Осуществляли контроль при проведении строительно-малярных работ в блоке С2 на 4 этаже.

Выписана рекомендация; Блок F в подвальном помещении допускается хранения горючих материалов (бумажные коробки) и в блоке В1 на 0-м этаже Аптека не горит световой эвакуационный знак «Выход».

Согласно графика проведено пожарно-тактическое занятия (ПТЗ) в блоке С2 на 2-м этаже в кабинете №10 (Чекап) условного тушения очага возгорания подача воды производилось с пожарного крана №150 совместно с дежурной сменой БМЦ в количестве 12 человек.

В период дежурства произведен обход по маршрутной карте на территории и в блоках больницы.

Произведен обход с 20-00 до 21-00 час. в помещении в блоке G авто гараж, СМП, котельная, ТОО «Жасыл-жер» проверены состояние первичных средств пожаротушения, эвакуационных знаков, планов эвакуации, парковка автомобилей, также пожарных гидрантов.

**По результату вечерней проверки**
**Всего в БМЦ –638чел.**
**Пациенты -441** (из низ нетранспортабельные -38)
**Ухаживающие –23**
**Мед. персонал – 111**
**Тех. персонал - 63**

**Инструктора пожарной профилактики** **А.Курмангалиев**
**Е. Курсакпаев**

21.02.2026 г.

**Заместителю директора**
**по инженерно-хозяйственной**
**деятельности**
**Сильниченко М.Г.**

**Рапорт**

Довожу до Вашего сведения, что за время дежурства с 09:00 час. 21.02.2026 г. до 09:00 час 22.02.2026 г. выполнена следующая работа :

Срабатывания датчиков АПС не было .

В период дежурства проведен обход по маршрутной карте на территории и в блоках больницы.

Проверено состояние первичных средств пожаротушения, эвакуационных знаков, планов эвакуаций.

Произведен обход с 18-00 до 19-00 час. в помещении в блоке G автогараж, котельная, скорая медпомощь проверены состояние первичных средств пожаротушения, эвакуационных знаков, планов эвакуации, парковка автомобилей, также пожарных гидрантов.

**По результату вечерней проверки:**
**Всего в БМЦ – 608 чел.**
**Пациенты – 421. (из них нетранспортабельные – 28).**
**Ухаживающие – 19.**
**Мед. персонал – 106.**
**Тех. персонал – 62.**

**Инструктора пожарной профилактики** **Мусин Р.**
**Тусбеков С.**

**22.02.2026г.**

**Заместителю директора**
**по инженерно-хозяйственной**
**деятельности**
**Сильниченко М.Г.**

**Рапорт**

Довожу до Вашего сведения, что за время дежурства в главном корпусе больницы и в блоке «L» с 09:00 час. 22.02.2026 г. до 09:00 час 23.02.2026 г. выполнена следующая работа.

Срабатывание датчиков АПС не зафиксировано.

Осуществляли контроль над проведением огневых работ в блоке С-1, на 3-этаже с 19:20 до 20:05 час.

В период дежурства проведен обход по маршрутной карте на территории и в блоках больницы. Проверено состояние первичных средств пожаротушения, эвакуационных знаков, планов эвакуаций.

Произведен обход с 20:00 до 21:00 час. в помещении в блоке G автогаража СМП котельной ТОО «Жасыл-жер», проверены состояние первичных средств пожаротушения, эвакуационных знаков, планов эвакуации, а также пожарных гидрантов.

В период дежурства произведены обходы по маршрутной карте на территорий и в блоках больницы.

**По результату вечерней проверки:**
**Всего в БМЦ –623 чел.**
**Пациенты –434. (из них нетранспортабельные –29).**
**Ухаживающие – 21.**
**Мед. персонал – 107.**
**Тех. персонал – 61.**

**Инструктора пожарной профилактики** **М. Бауедимов**

**К. Шотин**

**23.02.2026 г.**

**Заместителю директора**
**по инженерно-хозяйственной**
**деятельности**
**Сильниченко М.Г**

# Рапорт

Довожу до Вашего сведения, что за время дежурства с 09:00 час. 23.02.2026 г. до 09:00 час 24.02.2026 г. выполнена следующая работа:

Срабатывания датчиков АПС не было.

Работа с документами.

Согласно графика занятий ПТМ (пожарно-техническому минимуму) по красному коду, проведено занятия в подразделения клинико-фармакологический отдел, охват-30 чел.

Проведена переаттестация первичных средств пожаротушения за 1-и квартал 2026 года блока В1 и В2 в количестве 20 штук.

В период дежурства проведен обход по маршрутной карте на территории и в блоках больницы.

Проверено состояние первичных средств пожаротушения, эвакуационных знаков, планов эвакуаций.

Произведен обход с 20-00 до 21-00 час. в помещении в блоке G авто гараж, проверены состояние первичных средств пожаротушения, эвакуационных знаков, планов эвакуации, парковка автомобилей, также пожарных гидрантов.

**По результату вечерней проверки:**
**Всего в БМЦ – 626 чел.**
**Пациенты -435** (из них нетранспортабельные - 46)
**Ухаживающие – 23**
**Вр.отсут-0**
**Мед. персонал – 107**
**Тех. персонал - 61**

**Инструктора пожарной профилактики** **М. Бауедимов.**

**Р. Мусин.**

**24.02.2026 г.**

**Заместителю директора**
**по инженерно-хозяйственной**
**деятельности**
**Сильниченко М.Г**

# Рапорт

**Довожу до Вашего** сведения, что за время дежурства с 09:00 час. **24.02.2026 г. до 09:00 час** 25.02.2026 г. выполнена следующая работа:

**Срабатывания** датчиков АПС не было.

**Согласно графика** занятий ПТМ (пожарно-техническому минимуму) по **красному коду**, проведено занятия в отделе менеджмента и рекламы, охват-2 **человека.**

Проведен первичный инструктаж по пожарной безопасности по коду «Красный» сотруднику Спец блока №1.

Осуществляли контроль при проведении строительно-малярных работ в блоке С2 на 4-м этаже.

Проведена переаттестация первичных средств пожаротушения за 1-и квартал 2026 года блока G в количестве 6 штук.

В период дежурства проведен обход по маршрутной карте на территории и в блоках больницы.

Проверено состояние первичных средств пожаротушения, эвакуационных знаков, планов эвакуаций.

**Произведен обход** с 20-00 до 21-00 час. в помещении в блоке G авто гараж, **проверены состояние** первичных средств пожаротушения, эвакуационных **знаков, планов эвакуации**, парковка автомобилей, также пожарных гидрантов.

**По результату вечерней проверки:**
**Всего в БМЦ – 671 чел.**
**Пациенты -474** (из них нетранспортабельные - 34)
**Ухаживающие – 21**
**Вр.отсут-2**
**Мед. персонал – 111**
**Тех. персонал - 65**

**Инструктора пожарной профилактики** **А. Курмангалиев**
**Е. Курсакпаев**

**25.02.2026 г.**

**Заместителю директора**
**по инженерно-хозяйственной**
**деятельности**
**Сильниченко М.Г.**

**Рапорт**

Довожу до Вашего сведения, что за время дежурства с 09:00 час. 25.02.2026 г. до 09:00 час 26.02.2026 г. выполнена следующая работа :
Срабатывания датчиков АПС не было .

В период дежурства проведен обход по маршрутной карте на территории и в блоках больницы. При обходе выявлено нарушение ППБ в блоке В1.0 Аптека на эвакуационном выходе не горит световой указатель «Выход». Выписана рекомендация.
Провели проверку журнала учета проведенеия инструктажей по ПБ в отделении ЦВЛи Р.
Проверено состояние первичных средств пожаротушения, эвакуационных знаков, планов эвакуаций.
Произведен обход с 18-00 до 19-00 час. в помещении в блоке G автогараж, котельная, скорая медпомощь проверены состояние первичных средств пожаротушения, эвакуационных знаков, планов эвакуации, парковка автомобилей, также пожарных гидрантов.

**По результату вечерней проверки:**
**Всего в БМЦ – 667 чел.**
**Пациенты – 478. (из них нетранспортабельные – 26).**
**Ухаживающие – 15.**
**Мед. персонал – 111.**
**Тех. персонал – 63.**

**Инструктора пожарной профилактики** **Мусин Р.**
**Тусбеков С.**

**26.02.2026г.**