ҚЫЗЫЛОРДА ҚАЛАСЫ ӨКІМДІГІНІҢ «ҚЫЗЫЛОРДА ҚАЛАСЫНЫҢ СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
Кіріс №2
10.12 * 2020

Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму
министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№234 бұйрығымен
бекітілген

Объектіні пайдалануға қабылдау актісі

Қызылорда к. «9» 12 2020 жыл

Тапсырыс беруші **Қызылорда қаласы әкімдігінің «Қызылорда қаласының құрылыс бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі, Қызылорда қаласы, М. Шоқай көшесі №147**
жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңдытұлға үшін - ұйымның атауы, пошталық индексі, облысы, каласы, ауданы,елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі

Сәйкестік туралы декларация: « » **2020 жылғы сәйкестік декларациясы, «Акнур Авто» ЖШС-і, директоры Кошеков Батырхан Кеңесұлы, Қызылорда қаласы, Қаратаев атындағы көшесі №10 үй**
декларация күні, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы, басшыныңтегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды мекенжайы

Құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы туралы қорытынды: **«Altimus LTD» ЖШС-нің « » 2020 жылғы құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы туралы қорытындысы,** атынан **сарапшы Қалышев Асылбек Фазылханұлы.** «Қызылорда облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасының» ММ-нің 27.04.2018 ж. № KZ86VJE00037352, KZ43VJE00037350, KZ16VJE00037351 аттестаттары
қорытынды күні, ұйымның атауы, техникалық кадағалау сарапшыларыныңтегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды негізінде мердігердің (бас мердігердің) пайдалануға қабылдауға ұсынған: **«Энергосервис ЭТЛ» ЖШС, « » 2020 жылғы жобаға сәйкестігі туралы қорытындысы,** атынан **сарапшы Қабыш Нұрлан Сейіткерейұлы**
қорытынды күні, ұйымның атауы, авторлық кадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

Қызылорда қаласы, Сырдария өзенінің сол жағалауындағы №2 квартал учаскесі мекен жайы бойынша
(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)

«Қызылорда қаласы, Сырдария өзенінің сол жағалауындағы №2 тұрғын кварталында қосымша учаскеге инженерлік инфрақұрылымын салу. Сыртқы электрмен жабдықтау желілері»
(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, реконструкциялау, техникалық қайта жарактандыру, жаңғырту,күрделі жөндеу)

объектінінің атқарушылық техникалық құжаттамасының жиынтығын тексеріп, дайындығына тексеру жүргізе отырып және мыналарды:

1. Объектініңқұрылысы:

а) 2020 жылғы «27» қаңтар № 0013 жерге тиістіқұқық беру туралы шешімі (қаулы) немесе қолданыстағы ғимараттардың үй-жайларын (жеке бөліктерін) реконструкциялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) туралы шешімі
(шешім шығарған органныңа тауы)

б) қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыра бастағаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талоны: «Қызылорда облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасы» ММ 17.09.2020 ж.
Хабарлама қабылдаған ұйымның атауы, талон берген күні

в) Қызылорда қаласы әкімдігінің «Қызылорда қаласының құрылыс бөлімі» КММ-мен бекітілген
бекітілген жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні
ТОО «Энергосервис ЭТЛ» № ЖС – 0081.19
жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі
жобасы (жобалау-сметалық құжаттамасы) негізінде жүргізілген.

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:

жұмыстардың басталуы: «30» 10 2020 жыл;
жұмыстардың аяқталуы: «30» 11 2020 жыл;
құрылыстың ұзақтығы:құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша 4 ай.

3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғанд арды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылданғанд арды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі
Қажетті қуат	кВт	325		325	
Есептік ток		537		537	
Қуат коэффициенті		0,92		0,92	
Электрмен жабдықтау санаты		III		III	
КЖ-10 алаңнан тыс ұзындығы	м	111		111	
КЖ-0,4 алаң ішіндегі ұзындығы	м	490		490	

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызметтер көрсету): өнім шығарылмайды
(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпыалаңы	$м^2$		
Қабаттар саны	қабат		
Құрылыстың жалпы көлемі	$м^3$		
Оның ішінде жерасты бөлігі	$м^3$		
Жапсарлас салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар алаңы	$м^2$		

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты		
	пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$		пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер,оның ішінде: бір бөлмелі						
екі бөлмелі						
үш бөлмелі						
төрт бөлмелі және одан көп						

4. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай: Қолданыстағы 2 БКТП-10/0,4 кВ-тан жобаланатын БКТП 10/0,4 кВ-қа дейін 10 кВ кабельдік желілерді тарту; Қуаты 2х630 кВт трансформаторлық подстанцияларды орнату; жобаланатын бктп10 / 0,4 кВ-тан жобаланатын ЕТҚ тұрғын үйлерге дейін АПВБШв типті тігілген полиэтиленнен жасалған

кабельмен, 0,7 м тереңдіктегі траншеяда 100 мм ПВХ құбырына салынған; Қолданыстағы және жобаланатын трансформаторлық қосалқы станцияда УСПД шкафы орнатылады.

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

5. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

6. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің (ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың) қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және оларды қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған;

7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны:
барлығы 38 554,46099 мың теңге, оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары 33 503,009 мың теңге, өзге де шығындары 8 034,94299 мың теңге.

8. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны 34 675,614 мың теңге.

9. Объект бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынғанын растайды;

«Қызылорда қаласы, Сырдария өзенінің сол жағалауындағы №2 тұрғын кварталының қосымша учаскеге инженерлік инфрақұрылымын салу. Сыртқы электрмен жабдықтау желілері»

объектінің (кешеннің) атауы

нысанын пайдалануға қабылдауды ШЕШТІ.

Тапсырыс беруші:
Қызылорда қаласы әкімдігінің
«Қызылорда қаласының құрылыс бөлімі»
коммуналдық мемлекеттік мекемесі басшысы
Шамуратов Пакуатдин Сыражадинович

Техникалық қадағалау:
«Altimus LTD»
Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
директоры Али Рамазан Қалиұлы

Авторлық қадағалау:
«Энергосервис ЭТЛ»
Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
директоры Қабыш Нұрлан Сейіткерейулы

Бас мердігер:
«Ақнұр Авто»
Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
директоры Кошеков Батырхан Кенесович

Қосалқы мердігер:
«Қызылорда-Траст»
Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
директоры Кошеков Нурлан Кенесович

Қосалқы мердігер:
«Қызылорда Абу-Жусуп»
Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
директоры Спан Сабырхан Мешітбайұлы

Объектіні пайдалануға
кабылдау актісіне
3-қосымша
форма

Объектінің техникалық сипаттамасы (электр беру желісі)

№ р/с	Атауы	Өлшем бірлігі	Саны
1	2	3	4
1	Қолданыстағы 2 БКТП-10/0,4 кВ-тан жобаланатын БКТП 10/0,4 кВ-қа дейін 10 кВ кабельдік желілерді тарту	м	111
2	Қуаты 2х630 кВт трансформаторлық подстанцияларды орнату	жинақ	2
3	жобаланатын бктп10 / 0,4 кВ-тан жобаланатын ЕТҚ тұрғын үйлерге дейін АПВБШв типті тігілген полиэтиленнен жасалған кабельмен, 0,7 м тереңдіктегі траншеяда 100 мм ПВХ құбырына салынған	м	490
4	Қолданыстағы және жобаланатын траснсформаторлық қосалқы станцияда УСПД шкафы орнатылады	дана	2

Тапсырыс беруші Шамуратов П. С.

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы Мөрдің орны

Авторлық қадағалау Қабыш Н. С.

сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы Мөрдің орны