Исх № 2 13.03.2026г

ТОО «TSK Kurylys» БИН 200240038213

ЖАЛОБА

На действия Заказчика по обьявленю №16389514-1
Заказчиком: 000240001847 Государственное учреждение "Управление финансов и государственных активов Карагандинской области" было опубликовано обьявление № 16389514-1 работы по текущему ремонту пожарной сигнализации/систем тушения.

Настоящим выражаю несогласие с решением конкурсной комиссии по лоту № 16389514-1
В отношении 2-го места: ИП ЕРТАЙ ИИН 011231600496

Считаю решение комиссии неправомерным по следующим оснаваниям;

1. Согласно технической спецификации, на материальных ресурсов Заказчику требовалась **Вышка телескопическая высотой не менее 12 метров** кол-ве 1 шт.
2. Победитель в составе своей заявки предложил ГРУЗОВОЙ СО СПЕЦКУЗОВАМИ ЗИЛ-130 АК-75 **уст ГБО** АВТОГИДРОПОДЬЕМНИК, АГП-80 на базе шасси.
3. Данные ресурса являются технически разными средствами;

. **Вышка телескопическая** – это оборудование (зачистую малогабаритное,электрическое) предназначенное для вертикального подьема в стесненных условиях или помещениях.

. **ГРУЗОВОЙ СО СПЕЦКУЗОВАМИ ЗИЛ-130 АК-75** – это специализированное транспортное средство (весом более 4 тонн) предназначенное для наружных работ.

Габаритная несовместимость:
ЗИЛ-130 АК-75 (самосвал) имеет ширину 2.5 метров. Его эксплутация внутри стандартных помещений здания технически невозможна – он не пройдет проемы и не сможет маневрировать.

Нагрузка на перекрытия:
Вес груженого или снаряженного ЗИЛ-130 (от 4 до 10 тонн) многократно превышает допустимые нагрузки на межэтажные перекрытия и полы внутри зданий. Использвание данной спецтехники приведет к разрушению конструктива здания и создадут угрозу обрушения. Заезд такой тяжелый спецтехники на ледовое поле или технологические покрытия Ледового дворца «МУЗ Айдыны» категорически запрещен, так как это приведет к разрушению инжинерных сетей (холодильных систем под льдом) и долгостоящего **покрытия** пола.

Экологические нормы: Дополнительно собщаю, что предложенный участником ИП ЕРТАЙ автомобиль оснащен газобаллонным оборудованием (ГБО)

Согласно ППР РК (Правилами пожарной безопасности Республика казахстан) эксплутация и хранение транспотных средств, работающих на газе, в закрытых помещениях общественных здании и спортиыных сооружений **категорически запрещена** (ввиду взрывопожаропасности и отсутствия специализированныхсистем вентиляции для таких газов)

Телескопическая вышка для внутренных работ это компактное электрооборудование (мачтовый подьемник), работающее от сети или АКБ. Победитель же предлагает тяжелую дорожную спецтехнику с соверщенно иными характеристками.

НА оснавании вышеизложенного,ПРОШУ: Отменить протокол итогов и обязать комиссию пересмотреть заявки, отклонив ИП ЕРТАЙ за несоответствие техническойспецификации.

Директор ТОО «TSK Kurylys» _____ Самиев Т.Е

ЖШС "TSK Kurylys" ТОО