Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№17268478

Конкурстың № 16581694-1
Конкурстың атауы "Маңғыстау атом энергетикалық комбинаты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі үшін дизель генерато сатып алу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-03-16 10:07:33 дейін 2026-03-18 10:07:33
Ұйымдастырушының атауы "Маңғыстау облысының мемлекеттік сатып алу басқармасы" ММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	840205401112	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Добрый день! К сожалению Модель ДГУ РСА Power PPE-132kVa (PERKINS) снята с производства: Предлагаем на рассмотрение дизель-генераторные установки модели PBD-165 (BAUDOUIN), PCU-170 (CUMMINS), PPE-150 (PERKINS) являющимися аналогами модели PPE-132kVa (PERKINS).	2026-03-16 11:44:13	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Заказчик принимает к сведению информацию о снятии с производства указанной модели. При этом допускается рассмотрение аналогичного (эквивалентного) оборудования, при условии полного соответствия техническим характеристикам, указанным в конкурсной документации.

2	161040015339	ҚҚ жобасына ескерту	в прилагаемой вами технической спецификации указаны точные параметры запрашиваемого товара "Максимальная мощность- 132кВА/105кВт; Номинальная мощность-120кВА/96кВт; Максимальная сила тока-216А; Номинальная сила тока-197А; Напряжение 230/400В. Кол-во и расположение цилиндров 6, рядное Частота вращения, об/мин 1500 ". В конкурсной документации отсутствуют уточнения о предельных значениях характеристик (например, «не менее» или «не более»). Для технической корректности и возможности сравнения оборудования рекомендуется: Указывать параметры с диапазоном или минимальным/максимальным значением. просим Вас исправить указанные параметры, т.к. они приводят к определенному товару, что является нарушением закона о ГЗ.	2026-03-17 12:18:30	Отклонить замечания	Указанные в технической спецификации параметры являются необходимыми и достаточными характеристиками, обеспечивающими соответствие оборудования производственным нуждам Заказчика. Дополнительно сообщаем, что данные параметры не ограничивают участие потенциальных поставщиков, так как допускается поставка эквивалентного оборудования, соответствующего или превышающего заявленные характеристики. Оснований для внесения изменений не имеется.

3	200640024496	ҚҚ жобасына ескерту	Заказчиком была указана точная модель закупаемого оборудования со ссылкой на следующее: "Для дооснащения и модернизации основного оборудования в соответствии с Законом Республики Казахстана от 1 июля 2024 года №106-VIII «О государственных закупках» статья 12 , пункт 4, под пункт 2. для доукомплектования, модернизации и дооснащения основного (установленного) оборудования. Наша компания полагает, что данное оборудование не является предметом дооснащения, это отдельно стоящее оборудование, бренд/марка никак не влияет на качественные и эксплуатационные параметры. Пример дооснащения: Насосное оборудование, который в силу своих присоединительных размеров, может работать в тандеме с конкретным двигателем. В случае с генератором как ранее было освещено, не требуется точный бренд/марка, для соблюдения условий	2026-03-16 14:59:08	Отклонить замечания	Указание конкретной модели оборудования обусловлено необходимостью дооснащения и модернизации действующего оборудования, в соответствии с пунктом 4 подпунктом 2 статьи 12 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках». Таким образом, данное требование является обоснованным и соответствует действующему законодательству. При этом допускается рассмотрение аналогичного (эквивалентного) оборудования, при условии полного соответствия техническим характеристикам, указанным в конкурсной документации.
			дооснащения оборудования. Просим Вас пересмотреть техническую спецификацию и исключить точный бренд оборудования, для создания честной и справедливой конкуренции, а также для допуска к участию потенциальных поставщиков.			
4	161040015339	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	для параметра "Запас топливного бака не менее 8-10 часов" запрашиваемого вами генератора просим Вас уточнить при какой номинальной нагрузке должна соблюдаться данная норма?	2026-03-17 12:21:24	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Требование «запас топливного бака не менее 8–10 часов» подразумевает работу оборудования при номинальной нагрузке. Данное условие установлено исходя из эксплуатационных требований Заказчика.

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Руководитель Отдела Джумагамбетов Ермухан Берекетович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№17268478

№ конкурса 16581694-1
Название конкурса Приобретение дизельный генератор для Товарищество с ограниченной ответственностью "Мангистауский атомный энергетический комбинат"
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-03-16 10:07:33 по 2026-03-18 10:07:33
Наименование организатора ГУ "Управление государственных закупок Мангистауской области"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	840205401112	Запрос о разъяснении КД	Добрый день! К сожалению Модель ДГУ РСА Power PPE-132kVa (PERKINS) снята с производства: Предлагаем на рассмотрение дизель-генераторные установки модели PBD-165 (BAUDOUIN), PCU-170 (CUMMINS), PPE-150 (PERKINS) являющимися аналогами модели PPE-132kVa (PERKINS).	2026-03-16 11:44:13	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Заказчик принимает к сведению информацию о снятии с производства указанной модели. При этом допускается рассмотрение аналогичного (эквивалентного) оборудования, при условии полного соответствия техническим характеристикам, указанным в конкурсной документации.

2	161040015339	Замечание к КД	в прилагаемой вами технической спецификации указаны точные параметры запрашиваемого товара "Максимальная мощность-132кВА/105кВт; Номинальная мощность-120кВА/96кВт; Максимальная сила тока-216А; Номинальная сила тока-197А; Напряжение 230/400В. Кол-во и расположение цилиндров 6, рядное Частота вращения, об/мин 1500 ". В конкурсной документации отсутствуют уточнения о предельных значениях характеристик (например, «не менее» или «не более»). Для технической корректности и возможности сравнения оборудования рекомендуется: Указывать параметры с диапазоном или минимальным/максимальным значением. просим Вас исправить указанные параметры, т.к. они приводят к определенному товару, что является нарушением закона о ГЗ.	2026-03-17 12:18:30	Отклонить замечания	Указанные в технической спецификации параметры являются необходимыми и достаточными характеристиками, обеспечивающими соответствие оборудования производственным нуждам Заказчика. Дополнительно сообщаем, что данные параметры не ограничивают участие потенциальных поставщиков, так как допускается поставка эквивалентного оборудования, соответствующего или превышающего заявленные характеристики. Оснований для внесения изменений не имеется.

3	200640024496	Замечание к КД	Заказчиком была указана точная модель закупаемого оборудования со ссылкой на следующее: "Для дооснащения и модернизации основного оборудования в соответствии с Законом Республики Казахстана от 1 июля 2024 года №106-VIII «О государственных закупках» статья 12 , пункт 4, под пункт 2. для доукомплектования, модернизации и дооснащения основного (установленного) оборудования. Наша компания полагает, что данное оборудование не является предметом дооснащения, это отдельно стоящее оборудование, бренд/марка никак не влияет на качественные и эксплуатационные параметры. Пример дооснащения: Насосное оборудование, который в силу своих присоединительных размеров, может работать в тандеме с конкретным двигателем. В случае с генератором как ранее было освещено, не требуется точный бренд/марка, для соблюдения условий	2026-03-16 14:59:08	Отклонить замечания	Указание конкретной модели оборудования обусловлено необходимостью дооснащения и модернизации действующего оборудования, в соответствии с пунктом 4 подпунктом 2 статьи 12 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках». Таким образом, данное требование является обоснованным и соответствует действующему законодательству. При этом допускается рассмотрение аналогичного (эквивалентного) оборудования, при условии полного соответствия техническим характеристикам, указанным в конкурсной документации.
			дооснащения оборудования. Просим Вас пересмотреть техническую спецификацию и исключить точный бренд оборудования, для создания честной и справедливой конкуренции, а также для допуска к участию потенциальных поставщиков.			
4	161040015339	Запрос о разъяснении КД	для параметра "Запас топливного бака не менее 8-10 часов" запрашиваемого вами генератора просим Вас уточнить при какой номинальной нагрузке должна соблюдаться данная норма?	2026-03-17 12:21:24	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Требование «запас топливного бака не менее 8–10 часов» подразумевает работу оборудования при номинальной нагрузке. Данное условие установлено исходя из эксплуатационных требований Заказчика.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной

конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Руководитель Отдела Джумагамбетов Ермухан Берекетович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).