№ договора 11505
мекен-жайы/ Адрес объекта
рон
ошта/ Эл.почта

16 » 03 2026 ж./г.

№ 1 үлгі/ Форма № 1
ЭТА/ РЭС
ЭТА мекен-жайы/ Адрес РЭС
ЭТА телефоны/ Телефон РЭС

АКТ №01- 1020966

Тұтынушы аты/Наименование потребителя: КГКП КИТ
Нысан атауы/Наименование объекта:
ЭТҰ өкілі (дері)/ Представитель (и) ЭПО:
ЭЭ тұтынушының өкілі (ТАӘ, қызметі)/ Представитель потребителя ЭЭ (ФИО, должность)

Тексеру себебі/ Причина обследования:
Электрмен жабдықтау/ Электроснабжение осуществляется от ҚС/ПС ____ Ф ____ БП/РП ____ ТҚС/ТП ____

Тексеру кезінде өлшеу кешенінің деректері/ Данные измерительного комплекса на момент проверки:

Есептеуіш құрал типі/ Тип прибора учета	Есептеуіш құрал №/ № Прибора учета	Т1 көрсеткіші/ Показание Т1	Т2 көрсеткіші/ Показание Т2	Т3 көрсеткіші/ Показание Т3	Жиынтық/ Суммарное

ЕҚ мәні/ Значность ПУ	ЕҚ номиналы/ Номинал ПУ	ЕҚ дәлдік класы/ Класс точности ПУ	ЕҚ мем.тексеру күні/ Дата гос.поверки ПУ	ЕҚ шығарылған күні/ Дата изготовления ПУ	КА номиналы/ Номинал КА	ЕҚ орнатылған орын/ Место установки ПУ
					,А	

ТТ номиналы/ Номинал ТТ	Тр. коэф./ Коэф.тр	ТТ типі/ Тип ТТ	ТТ №/ № ТТ	МТ/ ГП	ТТ №/ № ТТ	МТ/ ГП	ТТ №/ № ТТ	МТ/ ГП	ТК типі/ Тип ТН	Тр.коэф.ТК/ Коэф.тр.ТН

КҚ пломбаланған №/ КК опломбирована №	КА пломбаланған №/ ВР опломбирован №	ЕҚ қаптамасын бекіту №/ Крепление кожуха ПУ №	ТТ бөлігі пломбаланған №/ Отсек ТТ опломбирован №	Қосымша орнатылған пломбалар №/ Дополнительно уст. пломбы №

Жүктеме тоғы фА: б/е/ Ток нагрузки фА: п/в	Жүктеме тоғы фВ: б/е/ Ток нагрузки фВ: п/в	Жүктеме тоғы фС: б/е/ Ток нагрузки фС: п/в
,А	,А	,А

Текеерумен төмендегілер анықталды/ Проверкой установлено следующее:

Жабдықтың белгіленген қуаты Р белг./ Установленная мощность оборудования Р уст. ____ кВт

ЭТҰ талаптары/ Требования ЭПО: *тұтынушыға/ потребителю* ____ *күн ішінде / в течение дней*
қажет/ необходимо

Белгіленген мерзімде талаптар орындалмаған жағдайда, ЭЭПҚ-ның 51-т. 3-т. сай ЭЖҰ ЭЭ беруді тоқтатады/
При невыполнении в установленные сроки требования ЭПО, согласно ППЭЭ п.51, пп.3 прекращает подачу ЭЭ.
Талаптар орындағаннан кейін, тұтынушы ЭТҰ жазбаша түрде хабардар етуі қажет/
После выполнения требований письменно уведомить представителей ЭПО.

Тексеруден кейін/ После проверки:

Есептеуіш құрал типі/ Тип прибора учета	Есептеуіш құрал №/ № прибора учета	Т1 көрсеткіші/ Показание Т1	Т2 көрсеткіші/ Показание Т2	Т3 көрсеткіші/ Показание Т3	Жиынтық/ Суммарное

ЕҚ мәні/ Значность ПУ	ЕҚ номиналы/ Номинал ПУ	ЕҚ дәлдік класы/ Класс точности ПУ	ЕҚ мем.тексеру күні/ Дата гос.поверки ПУ	ЕҚ шығарылған күні/ Дата изготовления ПУ	КА номиналы/ Номинал КА	ЕҚ орнатылған орын/ Место установки ПУ
					,А	

ТТ номиналы/ Номинал ТТ	Тр. коэф./ Коэф.тр	ТТ типі/ Тип ТТ	ТТ №/ № ТТ	МТ/ ГП	ТТ №/ № ТТ	МТ/ ГП	ТТ №/ № ТТ	МТ/ ГП	ТК типі/ Тип ТН	Тр.коэф.ТК/ Коэф.тр.ТН

КҚ пломбаланған №/ КК опломбирована №	КА пломбаланған №/ ВР опломбирован №	ЕҚ қаптамасын бекіту №/ Крепление кожуха ПУ №	ТТ бөлігі пломбаланған №/ Отсек ТТ опломбирован №	Қосымша орнатылған пломбалар №/ Дополнительно уст. пломбы №

Тұтынушы өкілі/ Представитель потребителя: /____/

ЭТҰ өкілі(дері)/ Представитель(и) ЭПО: /____/

№ договора 11503
мекен-жайы/ Адрес объекта
рон
ошта/ Эл.почта

«» 03 2026 ж./г.

№ 1 үлгі/ Форма № 1
ЭТА/ РЭС
ЭТА мекен-жайы/ Адрес РЭС
ЭТА телефоны/ Телефон РЭС

АКТ №01- 1020967

Тұтынушы аты/Наименование потребителя: КСПП КСК и Б 40 г. Алматы
Нысан атауы/Наименование объекта:
ЭТҰ өкілі (дері)/ Представитель (и) ЭПО:
ЭЭ тұтынушының өкілі (ТАӘ, қызметі)/ Представитель потребителя ЭЭ (ФИО, должность)

Тексеру себебі/ Причина обследования:
Электрмен жабдықтау/ Электроснабжение осуществляется от ҚС/ПС Ф ВП/РП ТҚС/ТП

Тексеру кезінде өлшеу кешенінің деректері/ Данные измерительного комплекса на момент проверки:

Есептеуіш құрал типі/ Тип прибора учета	Есептеуіш құрал №/ № Прибора учета	Т1 көрсеткіші/ Показание Т1	Т2 көрсеткіші/ Показание Т2	Т3 көрсеткіші/ Показание Т3	Жиынтық/ Суммарное
СА4-Э772.01	0006741	–	–	–	1457,69

ЕҚ мәні/ Значность ПУ	ЕҚ номиналы/ Номинал ПУ	ЕҚ дәлдік класы/ Класс точности ПУ	ЕҚ мем.тексеру күні/ Дата гос.поверки ПУ	ЕҚ шығарылған күні/ Дата изготовления ПУ	КА номиналы/ Номинал КА	ЕҚ орнатылған орын/ Место установки ПУ
6	5(7,5)	0,2S (0,5S)	2016	2012	600 ,А	КЗ 04

ТТ номиналы/ Номинал ТТ	Тр. коэф./ Коэф.тр	ТТ типі/ Тип ТТ	ТТ №/ № ТТ	МТ/ ГП	ТТ №/ № ТТ	МТ/ ГП	ТТ №/ № ТТ	МТ/ ГП	ТК типі/ Тип ТН	Тр.коэф.ТК/ Коэф.тр.ТН
300/5	60	ТК	03075	–	05119	–	05141	–	2016	

КҚ пломбаланған №/ КК опломбирована №	КА пломбаланған №/ ВР опломбирован №	ЕҚ қаптамасын бекіту №/ Крепление кожуха ПУ №	ТТ бөлігі пломбаланған №/ Отсек ТТ опломбирован №	Қосымша орнатылған пломбалар №/ Дополнительно уст. пломбы №
0504784 ем	0248438 ем	573337 76 BV 69762	0247442	0696594

Жүктеме тоғы фА: б/е/ Ток нагрузки фА: п/в	Жүктеме тоғы фВ: б/е/ Ток нагрузки фВ: п/в	Жүктеме тоғы фС: б/е/ Ток нагрузки фС: п/в
352 – 0,3 ,А	1820 – 2,0 ,А	900 – 1,1 ,А

Тексерумен төмендегілер анықталды/ Проверкой установлено следующее:
Эл. счетчик СА4-Э772.01 № 0006741 установлен на трансформаторах тока ТК-40 300/5 кл. точности 0,2S (0,5S) № 05119 и № 05141 и трансформаторах напряжения НАМИ-600 № 0248438 и № 0247442 с коэф. трансформации 6000/100 и предохранителями ПКТ 6 А.

Жабдықтың белгіленген қуаты Р белг./ Установленная мощность оборудования Р уст. 24/4/220, кВт

ЭТҰ талаптары/ Требования ЭПО: *тұтынушыға/ потребителю* *күн ішінде / в течение дней*
қажет/ необходимо Получить разрешение от ТД г. Алматы на ввод в эксплуатацию ТП и год. поверки НАМИ-600 № 0248438 и № 0247442 (указать в акте проверки КПЭЭ)

Белгіленген мерзімде талаптар орындалмаған жағдайда, ЭЭПҚ-ның 51-т. 3-т. сай ЭЖҰ ЭЭ беруді тоқтатады/
При невыполнении в установленные сроки требования ЭПО, согласно ППЭЭ п.51, пп.3 прекращает подачу ЭЭ.
Талаптар орындағаннан кейін, тұтынушы ЭТҰ жазбаша түрде хабардар етуі қажет/
После выполнения требований письменно уведомить представителей ЭПО.

Тексеруден кейін/ После проверки:

Есептеуіш құрал типі/ Тип прибора учета	Есептеуіш құрал №/ № прибора учета	Т1 көрсеткіші/ Показание Т1	Т2 көрсеткіші/ Показание Т2	Т3 көрсеткіші/ Показание Т3	Жиынтық/ Суммарное

ЕҚ мәні/ Значность ПУ	ЕҚ номиналы/ Номинал ПУ	ЕҚ дәлдік класы/ Класс точности ПУ	ЕҚ мем.тексеру күні/ Дата гос.поверки ПУ	ЕҚ шығарылған күні/ Дата изготовления ПУ	КА номиналы/ Номинал КА	ЕҚ орнатылған орын/ Место установки ПУ
					,А	

ТТ номиналы/ Номинал ТТ	Тр. коэф./ Коэф.тр	ТТ типі/ Тип ТТ	ТТ №/ № ТТ	МТ/ ГП	ТТ №/ № ТТ	МТ/ ГП	ТТ №/ № ТТ	МТ/ ГП	ТК типі/ Тип ТН	Тр.коэф.ТК/ Коэф.тр.ТН

КҚ пломбаланған №/ КК опломбирована №	КА пломбаланған №/ ВР опломбирован №	ЕҚ қаптамасын бекіту №/ Крепление кожуха ПУ №	ТТ бөлігі пломбаланған №/ Отсек ТТ опломбирован №	Қосымша орнатылған пломбалар №/ Дополнительно уст. пломбы №

Тұтынушы өкілі/ Представитель потребителя: /

ЭТҰ өкілі(дері)/ Представитель(и) ЭПО: /

Г.З!
В план
18.03.2026г.

Директору
КГКП «Колледж индустрии туризма и гостеприимства»
Н. Жабыкбаеву
от зам. директора по АХЧ
Е. Бадыкова

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА

Прошу Вас внести в план государственных закупок на 2026 год работы, связанные с заменой электрического оборудования колледжа согласно акту который выписали АЖК на общую сумму 1 927680 (Один миллион девятьсот двадцать семь тысяч шестьсот восемьдесят тенге 00 тиын) без НДС.

В периоды с 2022 по 2024 года, товары и услуги закупались способом запроса ценовых предложений, открытого конкурса, практика показала, что закупаемые товары и услуги были некачественными, что и отметил в своем послании Глава государства.

Зачастую поставщики разовых и ежемесячных услуг не выходили на связь, оказывали услуги перебоями, поставляли не качественный товар, тем самым наносили ущерб государственным предприятиям, учреждениям и в целом государству, так как государственные предприятия учреждения выступают от имени государства. В следствии заниженных цен и низкого качества товаров и услуг договора по государственным закупкам расторгались, проводились новые процедуры закупок, которые в свою очередь не приводили к нужным результатам государственной политики. Повторные проведения закупок привели к затягиванию сроков закупок и не освоению финансовых средств, что также негативно сказывалось на рейтинги и на удовлетворении потребностей заказчика, имеющих вещественный и невещественный результат. Проведение закупок по незначительным суммам, привело к увеличению количество некачественных и недобросовестных поставщиков, а также к возникновению лишних административных судопроизводств. В этой связи, в целях реализации послания Главы государства и на основании подпункта 1 пункта 1 статьи 5 Закона Республики Казахстан от 1 июля 2024 года №106-VIII «О государственных закупках», в целях оптимального и эффективного расходования денег, в том числе путем обеспечения соотношения цены и качества закупаемых товаров, работ, услуг, используемых для государственных закупок, в целях обеспечения безопасности и сокращения сроков процедур государственных закупок прошу данную закупку провести способом из одного источника путем прямого заключения договора на основании подпункта 28 пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках».

Директор _____ **Н.Жабыкбаев**

Зам. директора по АХЧ _____ **Е. Бадыков**

Дата: _____