Павлодар облысының
білім беру басқармасы,
Екібастұз қаласы білім беру
бөлімінің «Бесқауға жалпы орта
білім беру мектебі»
коммуналдық мемлекеттік
мекемесі

Коммунальное государственное
учреждение «Средняя
общеобразовательная школа
Бескауга» отдела образования
города Экибастуза, управления
образования Павлодарской
области

БҰЙРЫҚ

Қазақстан, Павлодар облысы, Екібастұз
қаласы, Қоянды ауылдық округі, Бесқауға
ауылы, Машхүр Жүсіп Көпеев көшесі, 1 ғим.
Тел: (8718)42 96 7–37. karasu@ekgoo.kz

ПРИКАЗ

Қазақстан, Павлодарская область, город
Экибастуз, Кояндинский сельский округ, село
Бескауга, ул. Машхур Жусупа Копеева зд.1
Тел: (8718) 42 96 7 – 37. karasu@ekgoo.kz

«27» наурыз 2026 ж. **№ 1-04/ 43** «27» марта 2026г

2026 жылға арналған мемлекеттік сатып алудың алдын ала жылдық жоспарын бекіту туралы ИП «Герман Н.В.» -пен тікелей келісім-шарт жасау туралы

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы №598 бұйрығымен бекітілген 80-тармағына және орта білім беру ұйымына сәйкес,

БҰЙЫРАМЫН:

1. 2026 жылдың ИП «Герман Н.В.» жеке кәсіпкерімен келсім шартты жасау арқылы сметаны дайындау құны ҚҚС-сыз 200 000 (жүз мың) теңгені құрайды (ҚҚС төлеуші емес) қатысты тікелей келсім-шарт жасалсын.

2. Келісім-шартты жасау және құжаттарды рәсімдеу шаруашылық меңгерушсі О. Филинковаға жүктелсін.

3. Есепші А. У.Ныгмановаға келісім-шарт бойынша төлемдер жүргізуге қажетті қаражаттың бөлінуін қамтамасыз ету тапсырылсын.

4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылауды өз құзырлығыма қалдырамын.

Мектеп басшысы м.а. Б. Ибраев

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ №14
Проверки работоспособности
Пожарной сигнализации.

г. Экибастуз «12» марта 2026 года

Комиссия в составе представителей:

Заказчика Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа Бескауга" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области

Павлодарская область, г.Экибастуз, с.Бескауга, Машhүр Жүсіп Копеев, 1

БИН 980940002546

Подрядчик: ИП «Герман Н.В.»

Составила настоящий акт в том, что на основании договора произвели обследование работоспособности системы пожарной сигнализации.

На объекте: Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа Бескауга" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области

Павлодарская область, г.Экибастуз, с.Бескауга, Машhүр Жүсіп Копеев, 1

БИН 980940002546

В ходе проверки выявлено:

В следствии перенапряжения вышел из строя прибор ВЭРС ПК 24, а именно перегорело плато 220 вольт. Восстановлению не подлежит, требуется полная замена .

Представители:
Заказчика:

Коммунальное государственное учреждение
"Средняя общеобразовательная школа
Бескауга" отдела образования города Экибастуза,
управления образования Павлодарской области
Павлодарская область

_____

Исполнителя:
ИП Герман Н.В.

_____