Товарищество с ограниченной ответственностью
«Центр пожарной и
промышленной безопасности»

РК, г.Шымкент, ул.Ирисметова, 1
БИН: 140140006095,
ИИК: KZ3996516F0010341070,
АО «Forte Bank» БИК IRTYKZKA

KZ. T. 16. E 0435

Аттестат аккредитации №KZ.T.16.E0435 от «25» августа 2021г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №0295 м/л от «27» марта 2026 г.

1	Дата проведения испытаний	27 марта 2026 года
2	Наименование организации, проводившей испытания	ТОО «Центр пожарной и промышленной безопасности»
3	Наименование, адрес и телефон организации – заказчика	ИП «Praim_Pavlodar14.» Адрес: РК, Павлодарская область, г.Павлодар, улица Семенченко, 21/1
4	Основание для проведений испытаний	Заяка б/н от 27.03.2026г.
5	Наименование и адрес организации проводившей обследование	ИП «Praim_Pavlodar14.» Адрес: РК, Павлодарская область, г.Павлодар, улица Семенченко, 21/1
6	Наименование и характеристики испытываемого объекта: длина лестницы (м), длина марша (м), крепления лестницы к стене, наличие ограждения лестницы:	Наружная маршевая лестница КГУ «Детская деревня семейного типа села Кенжеколь» управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области Адрес: РК, Павлодарская область, г.Павлодар, с.Кенжеколь, мкр Ақниет, строение 1/1 **<u>Наружная маршевая лестница</u>** длина маршевой лестницы – 8,3м ширина – 90 см высота – 5,5м количество ступеней – 27 шт количество балок крепления – 2шт площадь площадки – 1,95*2м площадь площадки – 1,95*2м Площадь площадки - 1,1*1,85м
7	Условия проведения испытаний: Испытания проведены в дневное время суток в условиях визуальной видимости с соблюдением требований безопасности, соответствующие «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий» (ТР РК 435 от 09.06.2023 "О безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий)	
8	Средства испытаний: рулетка по ГОСТ 7502; штангенциркуль по ГОСТ 166.; металлическая линейка по ГОСТ 427, с ценой деления 1 мм; гири по ГОСТ 7328 для имитации нагрузки; динамометр по ГОСТ 13837, первого класса точности; секундомер с точностью измерения до 0,1 с и предельной относительной погрешностью не более 3 %.	
9	Визуальный осмотр лестницы Проведен с соблюдением требований безопасности.	

DOC ID KZFSCNK202600005892797129B

DOC ID KZFSCNK202600005892797129B
Электронный документ подписан в Documentolog Business

10 Расчет величины нагрузки на лестницу здания: Расчет величины нагрузки по определению прочности стационарной пожарной лестницы произведены в соответствии с СТ РК 2218-2012 «Конструкции строительные металлические.

11 Результат испытаний:

Наружная маршевая лестница

№ п/п	Наименование испытываемого элемента конструкции	Кол-во испытываемых точек	Нагрузка, кН	Результаты испытаний
1	Испытания по определению прочности ступеней маршевой лестницы	3	1,8	Отсутствует остаточная деформация и нарушение целостности конструкции
2	Испытания по определению прочности крепления лестничного марша	1	5,4	
3	Испытания по определению прочности площадки лестниц	2	3	
4	Испытания по определению прочности ограждений марша и площадки маршевой лестницы	2	0,54	

12. Вывод: по результатам испытаний, маршевая пожарная лестница соответствуют требованиям СТ РК 2218-2012.

DOC ID KZFSCNK202600005892797129B

DOC ID KZFSCNK202600005892797129B
Электронный документ подписан в Documentolog Business

Квитанция о подписании

Основная информация

DOC ID	KZFSCNK202600005892797129B
Тип документа	Документ
Тема	ПИ 0295 м-л Кенжеколь
Статус	В работе
Рег. Номер:	
Рег. Дата:	
Количество страниц	2
Подписи	1

Информация об отправителе

Отправитель	ТОО "ЦЕНТР ПОЖАРНОЙ И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ"
IP-адрес	2.135.82.181

Информация о получателях

Получатель 1	too_cppb@mail.ru

Информация о подписантах

Подписал(а)	ЕСЕНБАЕВ БАУЫРЖАН
Компания	ТОО "ЦЕНТР ПОЖАРНОЙ И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ"
Должность	Директор
IP-адрес	2.135.82.181
Email	too_cppb@mail.ru
Тип ЭЦП	ЭЦП Национального удостоверяющего центра Республики Казахстан
	Первый руководитель юридического лица, имеющий право подписи
Подпись	MIIWoQYJ...8QdQoXw==
Дата подписания	27.03.2026 11:44

DOC ID KZFSCNK202600005892797129B

КОМИТЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И МЕТРОЛОГИИ
МИНИСТЕРСТВА ТОРГОВЛИ И ИНТЕГРАЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ

KZA8DBD5567FE9D080

Зарегистрирован в Реестре субъектов аккредитации

KZ.T.16.E0435

от 25 Август 2021 г.

действителен до 25 Август 2026 г.

БИН: 140140006095
Наименование субъекта аккредитации организации в системе аккредитации Республики Казахстан:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Центр пожарной и промышленной безопасности"
Юридический адрес:
Казахстан, Шымкент г.а., Абайский район, г. Шымкент, р-н Абайский, мкр. Ынтымак, ул. Р Ирисметова, д. 1
Фактический адрес:
Казахстан, Казахстан, Шымкент г.а., г. Шымкент, р-н Абайский, ул. Шамши Калдаякова, д.4, н.п.34

На соответствие требованиям: ГОСТ ISO/IEC 17025-2019. Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий (ИЛ)

Объекты оценки соответствия: Испытательная лаборатория.

Область аккредитации приведена в информационной системе.

Данный документ сформирован электронным сервисом аккредитации в области оценки соответствия.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.
Проверить подлинность электронного документа Вы можете в Реестре субъектов аккредитации Информационной системы технического регулирования https://techreg.kezekte.kz/ru/acc/subjects