Товарищество с ограниченной ответственностью
«Центр пожарной и
промышленной безопасности»

РК, г.Шымкент, ул.Ирисметова, 1
БИН: 140140006095,
ИИК: KZ3996516F0010341070,
АО «Forte Bank» БИК IRTYKZKA

**KZ. T. 16. E 0435**

**Аттестат аккредитации №KZ.T.16.E0435 от «25» августа 2021г.**

# ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №0222 м/л от «16» марта 2026 г.

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Дата проведения испытаний | 13 марта 2026 года |
| 2 | Наименование организации, проводившей испытания | ТОО «Центр пожарной и промышленной безопасности» |
| 3 | Наименование, адрес и телефон организации – заказчика | ИП «Praim_Pavlodar14.»<br>Адрес: РК, Павлодарская область, г.Павлодар, улица Семенченко, 21/1 |
| 4 | Основание для проведений испытаний | Заяка б/н от 13.03.2026г. |
| 5 | Наименование и адрес организации проводившей обследование | ИП «Praim_Pavlodar14.»<br>Адрес: РК, Павлодарская область, г.Павлодар, улица Семенченко, 21/1 |
| 6 | Наименование и характеристики испытываемого объекта: длина лестницы (м), длина марша (м), крепления лестницы к стене, наличие ограждения лестницы: | Наружная маршевая лестница<br>ГККП «Ясли-сад «Есілжай» села Ижевское при отделе образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области<br>Адрес: РК, Акмолинская область, Аршалынский район, Ижевский сельский округ, село Ижевское, улица Зайчуковой, здание 11<br><br>**<u>Наружная маршевая лестница 1</u>**<br>длина маршевой лестницы – 5 м,<br>ширина – 75 см,<br>количество ступеней –14 шт,<br>площадь площадки – 0,9*1,05 м;<br>количество балок крепления–2 шт,<br>высота перил-1,1 м<br>**<u>Наружная маршевая лестница 2</u>**<br>длина маршевой лестницы – 5 м,<br>ширина – 75 см,<br>количество ступеней –16 шт,<br>площадь площадки – 0,90*1 м;<br>количество балок крепления–2 шт,<br>высота перил-1 м<br>**<u>Наружная маршевая лестница 3</u>**<br>длина маршевой лестницы – 5,2 м,<br>ширина – 75 см, |

DOC ID KZFSCNK2026000058149EAACF6

DOC ID KZFSCNK2026000058149EAACF6
Электронный документ подписан в Documentolog Business

количество ступеней –18 шт,
площадь площадки – 0,90*1 м;
количество балок крепления–2 шт,
высота перил-1 м

**<u>Наружная маршевая лестница 4</u>**

длина маршевой лестницы – 5,2 м
ширина – 75 см,
количество ступеней –18 шт,
площадь площадки – 0,90*1 м;
количество балок крепления–2 шт,
высота перил-1 м

7 Условия проведения испытаний: Испытания проведены в дневное время суток в условиях визуальной видимости с соблюдением требований безопасности, соответствующие «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий» (ТР РК 435 от 09.06.2023 "О безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий)

8 Средства испытаний: рулетка по ГОСТ 7502; штангенциркуль по ГОСТ 166.; металлическая линейка по ГОСТ 427, с ценой деления 1 мм; гири по ГОСТ 7328 для имитации нагрузки; динамометр по ГОСТ 13837, первого класса точности; секундомер с точностью измерения до 0,1 с и предельной относительной погрешностью не более 3 %.

9 Визуальный осмотр лестницы Проведен с соблюдением требований безопасности.

10 Расчет величины нагрузки на лестницу здания: Расчет величины нагрузки по определению прочности стационарной пожарной лестницы произведены в соответствии с СТ РК 2218-2012 «Конструкции строительные металлические.

11 Результат испытаний:

**Наружная маршевая лестница 1**

| № п/п | Наименование испытываемого элемента конструкции | Кол-во испытываемых точек | Нагрузка, кН | Результаты испытаний |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Испытания по определению прочности ступеней маршевой лестницы | 3 | 1,8 | Отсутствует остаточная деформация и нарушение целостности конструкции |
| 2 | Испытания по определению прочности крепления лестничного марша | 1 | 5,4 | |
| 3 | Испытания по определению прочности площадки лестниц | 2 | 3 | |
| 4 | Испытания по определению прочности ограждений марша и площадки маршевой лестницы | 2 | 0,54 | |

12 Результат испытаний:

**Наружная маршевая лестница 2**

| № п/п | Наименование испытываемого элемента конструкции | Кол-во испытываемых точек | Нагрузка, кН | Результаты испытаний |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Испытания по определению | 3 | 1,8 | Отсутствует |

DOC ID KZFSCNK2026000058149EAACF6

DOC ID KZFSCNK2026000058149EAACF6
Электронный документ подписан в Documentolog Business

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | прочности ступеней маршевой лестницы | | | остаточная деформация и нарушение целостности конструкции |
| 2 | Испытания по определению прочности крепления лестничного марша | 1 | 5,4 | |
| 3 | Испытания по определению прочности площадки лестниц | 2 | 3 | |
| 4 | Испытания по определению прочности ограждений марша и площадки маршевой лестницы | 2 | 0,54 | |

13 Результат испытаний:

**Наружная маршевая лестница 3**

| № п/п | Наименование испытываемого элемента конструкции | Кол-во испытываемых точек | Нагрузка, кН | Результаты испытаний |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Испытания по определению прочности ступеней маршевой лестницы | 3 | 1,8 | Отсутствует остаточная деформация и нарушение целостности конструкции |
| 2 | Испытания по определению прочности крепления лестничного марша | 1 | 5,4 | |
| 3 | Испытания по определению прочности площадки лестниц | 2 | 3 | |
| 4 | Испытания по определению прочности ограждений марша и площадки маршевой лестницы | 2 | 0,54 | |

14 Результат испытаний:

**Наружная маршевая лестница 4**

| № п/п | Наименование испытываемого элемента конструкции | Кол-во испытываемых точек | Нагрузка, кН | Результаты испытаний |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Испытания по определению прочности ступеней маршевой лестницы | 3 | 1,8 | Отсутствует остаточная деформация и нарушение целостности конструкции |
| 2 | Испытания по определению прочности крепления лестничного марша | 1 | 5,4 | |
| 3 | Испытания по определению прочности площадки лестниц | 2 | 3 | |
| 4 | Испытания по определению прочности ограждений марша и площадки маршевой лестницы | 2 | 0,54 | |

**15. Вывод:** по результатам испытаний, маршевые пожарные лестницы соответствуют требованиям СТ РК 2218-2012.

DOC ID KZFSCNK2026000058149EAACF6
Электронный документ подписан в Documentolog Business

DOC ID KZFSCNK2026000058149EAACF6

# Квитанция о подписании

## Основная информация

| | |
|---|---|
| DOC ID | KZFSCNK2026000058149EAACF6 |
| Тип документа | Документ |
| Тема | ПИ 0222 Ясли сад Есілжай |
| Статус | В работе |
| Рег. Номер: | |
| Рег. Дата: | |
| Количество страниц | 3 |
| Подписи | 1 |

## Информация об отправителе

| | |
|---|---|
| Отправитель | ТОО "ЦЕНТР ПОЖАРНОЙ И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ" |
| IP-адрес | 2.135.82.181 |

## Информация о получателях

| | |
|---|---|
| Получатель 1 | too_cppb@mail.ru |

## Информация о подписантах

| | |
|---|---|
| Подписал(а) | ЕСЕНБАЕВ БАУЫРЖАН |
| Компания | ТОО "ЦЕНТР ПОЖАРНОЙ И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ" |
| Должность | Директор |
| IP-адрес | 2.135.82.181 |
| Email | too_cppb@mail.ru |
| Тип ЭЦП | ЭЦП Национального удостоверяющего центра Республики Казахстан |
| | Первый руководитель юридического лица, имеющий право подписи |
| Подпись | MIIWqQYJ...gbstaVfml |
| Дата подписания | 16.03.2026 14:44 |

DOC ID KZFSCNK2026000058149EAACF6

**КОМИТЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И МЕТРОЛОГИИ**
**МИНИСТЕРСТВА ТОРГОВЛИ И ИНТЕГРАЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**
**НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ**

# АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ

KZA8DBD5567FE9D080

Зарегистрирован в Реестре субъектов аккредитации

**KZ.T.16.E0435**

от 25 Август 2021 г.

действителен до 25 Август 2026 г.

**БИН:** 140140006095
**Наименование субъекта аккредитации организации в системе аккредитации Республики Казахстан:**
Товарищество с ограниченной ответственностью "Центр пожарной и промышленной безопасности"
**Юридический адрес:**
Казахстан, Шымкент г.а., Абайский район, г. Шымкент, р-н Абайский, мкр. Ынтымак, ул. Р Ирисметова, д. 1
**Фактический адрес:**
Казахстан, Казахстан, Шымкент г.а., г. Шымкент, р-н Абайский, ул. Шамши Калдаякова, д.4, н.п.34

**На соответствие требованиям:** ГОСТ ISO/IEC 17025-2019. Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий (ИЛ)

**Объекты оценки соответствия:** Испытательная лаборатория.

Область аккредитации приведена в информационной системе.

Данный документ сформирован электронным сервисом аккредитации в области оценки соответствия.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.
Проверить подлинность электронного документа Вы можете в Реестре субъектов аккредитации Информационной системы технического регулирования https://techreg.kezekte.kz/ru/acc/subjects