Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№17354386

Конкурстың № 16588846-2
Конкурстың атауы «Каспий су тұщыту зауыты» ЖШС үшін сүзгі элементін сатып алу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-03-26 12:47:38 дейін 2026-03-30 12:47:38
Ұйымдастырушының атауы "Маңғыстау облысының мемлекеттік сатып алу басқармасы" ММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	170740010421	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	4.Предоставление 71 шт. на входной контроль: Требование о предоставлении 71 шт. фильтрующих элементов на безвозмездной основе фактически увеличивает объем поставки и финансовую нагрузку на поставщика. В связи с этим просим разъяснить, входят ли указанные 71 шт. в общий объем закупки (80 000 шт.) либо должны поставляться дополнительно, а также рассмотреть возможность включения их в общий объем поставки. 5.Требование санитарной регистрации (Решение КТС №299): Требование обязательного предоставления свидетельства о государственной регистрации может ограничивать участие поставщиков, поскольку фильтрующие элементы промышленного назначения не всегда подлежат обязательной санитарной регистрации. В связи с этим просим предусмотреть возможность предоставления письма уполномоченного органа о неподлежании обязательной	2026-03-30 11:55:46	Представить разъяснение положений конкурсной документации	По вопросу 4: Ответ: В технической спецификации прописаны условия проведения входного контроля. По вопросу 5: Ответ: В случае, если в соответствии с законодательством Республики Казахстан (в том числе Решением Комиссии Таможенного союза №299 и иными нормативными правовыми актами в сфере технического регулирования) фильтрующие элементы промышленного назначения не подлежат обязательной государственной регистрации (санитарно-эпидемиологической или гигиенической), потенциальный поставщик обязан представить в составе конкурсной заявки оригинал или нотариально засвидетельствованную копию письма уполномоченного государственного органа Республики Казахстан, выданного в 2026 году, подтверждающего, что данный вид товара не подлежит обязательной санитарной (гигиенической) регистрации. 6. По 6 вопросу: Ответ: Согласно требованиям

			регистрации. 6.Авторизационное письмо производителя: Требование обязательного предоставления письма от производителя или официального представителя может ограничивать конкуренцию и исключать добросовестных поставщиков. В связи с этим просим предусмотреть возможность предоставления альтернативных документов, подтверждающих право поставки товара.			технической спецификации потенциальный поставщик в составе конкурсной заявки обязан предоставить: электронную копию оригинального письма (авторизационного письма) на право поставки от производителя либо от его официальных представителей в Республике Казахстан (дилеров или дистрибьюторов), дающего право на поставку предлагаемого продукта.

2	241040020174	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Қайырлы күн! «M&N FILTERS» ЖШС отандық сүзгілерді өндіруші ретінде мемлекеттік сатып алулар порталында жарияланған №81238269-ОК1 сатып алу рәсімдеріне қатысуға қызығушылық білдіреді. Техникалық ұсынысты толық әрі дұрыс дайындау, сондай-ақ ұсынылатын өнімнің тапсырыс беруші талаптарына сәйкестігін растау үшін сүзгі элементтері бойынша қосымша мәліметтерді ұсынуыңызды сұраймыз. Өнімнің техникалық сәйкестігін дұрыс анықтау үшін төмендегі ақпаратты ұсынуларыңызды сұраймыз: 1. Сызбалар және техникалық құжаттама - сүзгі элементінің толық жұмыс сызбалары (PDF/DWG); - торцевтік элементтердің сызбалары (44 мм сальник, «қауырсын» типті тығырық); - перфорацияланған қаңқаның сызбасы (тесіктердің диаметрі, қадамы, қабырға қалыңдығы). 2. Қосымша техникалық параметрлер - пайдаланылатын	2026-03-26 21:58:36	Представить разъяснение положений конкурсной документации	1. Сызбалар және техникалық құжаттама - сүзгі элементінің толық жұмыс сызбалары (PDF/DWG); Жауап: бұл сызбалар қолданыстағы заңнаманың нормаларына сәйкес Тапсырыс берушінің сұранысы бойынша ұсынылуы мүмкін. - НЦ элементтері (44 мм тығыздағыш, "қалам" типті тығыздағыш); Жауап: бұл сызбалар қолданыстағы заңнаманың нормаларына сәйкес Тапсырыс берушінің сұранысы бойынша ұсынылуы мүмкін. - корирленген жақтаудың сызбасы (диаметрі, тесіктердің қадамы, қабырғаның қалыңдығы). Жауап: бұл сызбалар қолданыстағы заңнаманың нормаларына сәйкес Тапсырыс берушінің сұранысы бойынша ұсынылуы мүмкін. 2. Қосымша техникалық параметрлер - қолданылатын полипропилен маркасы Жауап: конкурстық құжаттамада осы Заңда көзделмеген жағдайларда, оның ішінде: тауар белгілеріне, қызмет көрсету белгілеріне, фирмалық атауларға, патенттерге, пайдалы модельдерге, өнеркәсіптік

			полипропиленнің маркасы; - сүзгі қабатының қалыңдығы; - сопақтыққа және өлшемдік ауытқуларға қойылатын талаптар; - ішкі күшейткіш элементтердің болуы/болмауы. 3. Сынақтар және сапаны бақылау талаптары - 5 мкм сүзу дәлдігін растау әдістемесі; - бөлшектерді ≥95 % тиімділікте ұстау өлшеу әдісі; - сынақ хаттамалары немесе сертификаттарды ұсыну қажеттілігі; - қолданылатын стандарт (ISO / ГОСТ / ASTM). 4. Орнату және үйлесімділік талаптары - сүзгі орнатылатын корпустың моделі/түрі; - нақты қажетті сүзу аймағының ұзындығы; - монтаж кезіндегі тығыздау күшіне қойылатын талаптар. 5. Логистикалық талаптар - қаптама және таңбалау талаптары; - бір партиядағы жеткізу көлемі; - алдын ала үлгі ұсыну қажеттілігі. Біздің компания мен өнімдер туралы толық			үлгілерге нұсқаулардың мазмұнына, тауар шығарылған жердің атауына және өндірушінің атауына қатысты әлеуетті өнім берушілер санын шектеуге әкеп соғатын Мемлекеттік сатып алу шарттарын белгілеуге тыйым салынады, сондай-ақ сатып алынатын тауардың, жұмыстың, көрсетілетін қызметтің жекелеген әлеуетті өнім берушіге тиесілігін айқындайтын өзге де сипаттамалар. - сүзгі қабатының қалыңдығы; Жауап: техникалық сипаттамада барлық геометриялық өлшемдер көрсетілген. - сопақша және өлшемдік ауытқуларға қойылатын талаптар; Жауап: сұрақ дұрыс емес - олардың ішінде арматуралық элементтердің болуы / болмауы Жауап: арматурасыз сүзгі элементі 3. Сапаны сынауға және бақылауға қойылатын талаптар - 5 мкм кеуектер арқылы сүзу дәлдігін растау әдістемесі; Жауап: соларға сәйкес өндірушінің төлқұжаттары - Бөлшектерді ұстау тиімділігін өлшеу әдісі ≥95%; Жауап: соларға

			ақпаратты ресми сайтымыздан көре аласыз: www.mn-filters.kz. Сапалы техникалық ұсыныс дайындау мақсатында аталған ақпаратты қысқа мерзімде ұсынуыңызды сұраймыз. Құрметпен, M&N Filters			сәйкес өндірушінің төлқұжаттары - Сынақ хаттамаларының немесе сертификаттардың болуы қажеттілігі; Жауап: ұсынылған тауардың Тапсырыс берушінің жабдықтарымен үйлесімділігін растау үшін тестілік сынақтардан сәтті өткені туралы есеп беру қажет - Қолданылатын стандарт (ISO / ГОСТ / ASTM). Жауап: ұлттық және мемлекетаралық стандарттар жоқ. 4. Орнату және үйлесімділік талаптары - сүзгі орнатылатын корпустың моделі/түрі Жауап: бұл мәліметтер құпия ақпарат санатына жатады және қолданыстағы заңнама нормаларына сәйкес таратылуға жатпайды. - нақты қажетті сүзу аймағының ұзындығы Жауап: жалпы сүзу ауданы ~ 160 м2 - орнату кезінде тығыздау күшіне қойылатын талаптар Жауап: орнату ұяшығы бар, жоғарғы жағында-тығыздағыш қақпақ, 2 дана майлы тығыздағыштар бар. 5. Логистикалық талаптар - қаптамаға және таңбалауға қойылатын талаптар Жауап: техникалық

						сипаттамада жазылған - бір партиямен жеткізу көлемі Жауап: Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша және өндірістік қажеттілігіне қарай - алдын ала үлгіні ұсыну қажеттілігі Жауап: техникалық сипаттамада жазылған //1. Чертежи и техническая документация - полные рабочие чертежи фильтрующего элемента (PDF/DWG); Ответ: данные чертежи могут быть представлены по запросу у Заказчика согласно нормам действующего законодательства. - нцевых элементов (сальник 44 мм, прокладка типа «перо»); Ответ: данные чертежи могут быть представлены по запросу у Заказчика согласно нормам действующего законодательства. - чертеж перфочертежи корированной рамы (диаметр, шаг отверстий, толщина стенки). Ответ: данные чертежи могут быть представлены по запросу у Заказчика согласно нормам действующего законодательства. 2.

						Дополнительные технические параметры - марка используемого полипропилена Ответ: В конкурсной документации запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков, в случаях, не предусмотренных настоящим Законом, в том числе касающиеся: содержания указаний на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, а также иных характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого товара, работы, услуги отдельному потенциальному поставщику. - толщина фильтрующего слоя; Ответ: в технической спецификации указаны все геометрические размеры. - требования к овальности и отклонениям размеров; Ответ: вопрос не

						корректный - наличие/отсутствие внутрен них армирующих элементов Ответ: фильтрующий элемент без армирования 3. Требования к испытаниям и контролю качества - Методика подтверждения точности фильтрации через поры 5 мкм; Ответ: согласно тех паспорта производителя - Метод измерения эффективности удержания частиц ≥95%; Ответ: согласно тех паспорта производителя - Необходимость наличия протоколов испытаний или сертификатов; Ответ: необходимо предоставить Отчет об успешном прохождении тестовых испытаний для подтверждения совместимости предлагаемого товара с оборудованием Заказчика - Применимый стандарт (ISO / ГОСТ / ASTM). Ответ: отсутствуют национальные и межгосударственные стандарты. 4. Требования к установке и совместимости - модель/тип корпуса, в который будет

						установлен фильтр Ответ: Данные сведения, относятся к категории конфиденциальной информации и не подлежат распространению согласно нормам действующего законодательства. - длина фактической требуемой площади фильтрации Ответ: общая площадь фильтрации ~ 160 м2 - требования к усилию герметизации при установке Ответ: имеется установочная ячейка, сверху – уплотнительная крышка, сальники в количестве 2 шт. 5. Логистические требования - требования к упаковке и маркировке Ответ: прописаны в Технической спецификации - объем поставки одной партией Ответ: по заявке заказчика и по мере производственной потребности - необходимость предоставления предварительного образца Ответ: прописаны в Технической спецификации

3	960840000027	ҚҚ жобасына ескерту	В конкурсной документации установлено требование о предоставлении отчёта об успешном прохождении тестовых испытаний, проведённых на производственных мощностях Заказчика не ранее чем за последние 12 месяцев, в целях подтверждения совместимости предлагаемого товара с оборудованием Заказчика. Вместе с тем проведение тестовых испытаний по своей сути необходимо исключительно в отношении фильтрующих элементов, ранее не поставлявшихся на ТОО «Опреснительный завод «Каспий» и не имеющих подтверждённого опыта промышленной эксплуатации. ТОО НПФ «Эргономика», являясь официальным представителем завода-изготовителя АО «Фильтр» на территории Республики Казахстан, предлагает оригинальные фильтрующие элементы (исполнения «с пером» и «без пера»), указанные в тендерной документации. Оригинальная продукция АО «Фильтр» (ФЭЛ «с пером» FTOV	2026-03-30 09:49:46	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно технической спецификации требуется отчет. Требование о проведении и предоставлении отчёта об испытаниях не является дискриминационным и направлено на актуальное подтверждение совместимости именно в условиях текущей эксплуатации оборудования Заказчика. Наличие исторического опыта промышленной эксплуатации не заменяет и не отменяет необходимость выполнения данного требования технической спецификации. На стадии участия в конкурсе от участника требуется представление полного комплекта документов, прописанных в технической спецификации, включая отчёт об успешном прохождении тестовых испытаний на производственных мощностях Заказчика за последние 12 месяцев.
			FP.KPO-1522-5 и ФЭЛ «без пера» FTOV FP.PO-1270-5) более 10 лет поставляется и эксплуатируется на оборудовании Заказчика, полностью совместима с ним и подтверждена длительной промышленной эксплуатацией. Таким образом, вышеуказанные изделия прошли не только тестовые испытания, но и получили положительный опыт применения в ходе многолетней эксплуатации на предприятии и оборудовании заказчика. Требование о проведении тестовых испытаний должно распространяться исключительно на продукцию, ранее не применявшуюся и не имеющую подтверждённого опыта промышленной эксплуатации на объекте Заказчика.			

4	170740010421	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	1.Формат указания технических характеристик: Требование указания технических характеристик исключительно в виде фиксированных значений может ограничивать круг потенциальных поставщиков, поскольку в заводской документации производителей ряд параметров указывается в виде допустимых диапазонов. В связи с этим просим разъяснить, допускается ли указание диапазонов значений при условии соответствия требованиям ТЗ. 2.Порядок оценки соответствия: Во избежание неоднозначного толкования при рассмотрении заявок просим разъяснить, каким образом будет оцениваться соответствие предлагаемого товара: по предельным (граничным) значениям, установленным в ТЗ, либо по паспортным (номинальным) характеристикам производителя. 3.Требование испытаний на площадке Заказчика: Требование о предоставлении отчета об испытаниях, проведенных	2026-03-30 11:55:07	Представить разъяснение положений конкурсной документации	1. По 1 вопросу: Ответ: Вопрос не корректный. 2. По вопросу 2: Ответ: Оценка соответствия предлагаемого товара требованиям технической спецификации осуществляется согласно положениям технической спецификации. Соответствие определяется по предоставленным потенциальным поставщиком документам (паспортным/номинальным характеристикам производителя, подтверждённым протоколам испытаний или иным доказательствам). 3. По 3 вопросу: Ответ: Технические требования, указанные в конкурсной документации, сформированы с учётом необходимости обеспечения полной совместимости закупаемой продукции с имеющимся и модернизированным оборудованием Заказчика. Данные требования направлены на гарантирование корректной интеграции продукции в существующую инфраструктуру, обеспечение её надёжного функционирования, а также на подтверждение надлежащего

			на производственных мощностях Заказчика за последние 12 месяцев, ограничивает круг потенциальных поставщиков и создает преимущество для компаний, ранее работавших с Заказчиком. В связи с этим просим предусмотреть возможность подтверждения соответствия товара протоколами испытаний, проведенными на аналогичных промышленных объектах либо в аккредитованных лабораториях.			качества и полного соответствия установленной технической спецификации.
5	940626351414	ҚҚ жобасына ескерту	Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінде 2) Тапсырыс берушінің жабдықтарымен үйлесімділігін растау үшін соңғы 12 ай ішінде Тапсырыс берушінің өндірістік алаңдарында жүргізілген сынақтардың сәтті өткендігі туралы есеп; 3) Сүзгі элементінің паспортының электрондық көшірмесі;. талаптары қойылған алайда бұл талаптар мемелкеттік сатып алу заңына қайшы екенін қаперіңізге береміз себебі конкурсқа қатысу кезінде әдеуетті өнім берушіде мұндай құжаттарды конкурстық құжаттамаға тіркеу мүмкіндігі жоқ себебі ол әлі жеңімпаз болып табылмауына байланысты. осыған орай сізден аталған талаптарды әлеуетті өнімм беруші яғни жеңімпаз болып танылғаннан кеиін міндеттелуге жататынын қаперіңізге береміз. Сондай мемелкеттік сатып алу заңына сәйкес ашық конкурспен товарлар сатып алу кезеңінде әлеуетті өнім берушіге талаптар қоюға тиым	2026-03-27 12:12:56	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Конкурстық құжаттамада көрсетілген техникалық талаптар сатып алынатын өнімнің Тапсырыс берушінің қолда бар және жаңғыртылған жабдықтарымен толық үйлесімділігін қамтамасыз ету қажеттілігін ескере отырып қалыптастырылған. Бұл талаптар өнімді қолданыстағы инфрақұрылымға дұрыс интеграциялауға кепілдік беруге, оның сенімді жұмыс істеуін қамтамасыз етуге, сондай-ақ тиісті сапаны және белгіленген техникалық ерекшелікке толық сәйкестікті растауға бағытталған. // Технические требования, указанные в конкурсной документации,

			салынғанын хабарлаймыз.			сформированы с учётом необходимости обеспечения полной совместимости закупаемой продукции с имеющимся и модернизированным оборудованием Заказчика. Данные требования направлены на гарантирование корректной интеграции продукции в существующую инфраструктуру, обеспечение её надёжного функционирования, а также на подтверждение надлежащего качества и полного соответствия установленной технической спецификации.

6	960840000027	ҚҚ жобасына ескерту	С учётом изложенного, просим внести следующие изменения в техническую спецификацию: 1. Указать марки (модели) фильтрующих элементов, ранее эксплуатируемые на предприятии с положительным опытом, и установить требование поставки продукции, полностью совместимой с ними (оригинальной либо прошедшей тестовые испытания). 2. Для неоригинальных (аналогичных) фильтрующих элементов предусмотреть обязательные тестовые испытания с: – утверждённой методикой; – ссылками на применимые ГОСТ или иные нормативные документы; – подтверждением метрологической обеспеченности в соответствии с законодательством РК; – использованием поверенного измерительного оборудования, включая счетчик частиц в жидкости и многопредельный датчик давления. 3. Не применять требование о проведении тестовых испытаний к участникам,	2026-03-30 09:51:12	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Вопрос 1: Ответ: В конкурсной документации запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков, в случаях, не предусмотренных Законодательством РК, в том числе касающиеся: содержания указаний на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, а также иных характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого товара, работы, услуги отдельному потенциальному поставщику. По вопросам 2–4: Ответ: Заказчик самостоятельно устанавливает требования, руководствуясь условиями проекта, нормативной базой, спецификой применения, а также направлены на повышение качества, эффективности и дальнейшее совершенствование.
			предлагающим оригинальную продукцию, ранее эксплуатировавшуюся на оборудовании Заказчика и подтверждённую положительным опытом эксплуатации. 4. Исключить требование о дополнительных испытаниях и входном контроле при поставке оригинальных фильтрующих элементов, подтверждённых промышленной эксплуатацией.			

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Руководитель Отдела Джумагамбетов Ермухан Берекетович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации №17354386

№ конкурса 16588846-2
Название конкурса Приобретение элемент фильтрующий для ТОО "Опреснительный завод "Каспий"
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-03-26 12:47:38 по 2026-03-30 12:47:38
Наименование организатора ГУ "Управление государственных закупок Мангистауской области"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	170740010421	Запрос о разъяснении КД	4.Предоставление 71 шт. на входной контроль: Требование о предоставлении 71 шт. фильтрующих элементов на безвозмездной основе фактически увеличивает объем поставки и финансовую нагрузку на поставщика. В связи с этим просим разъяснить, входят ли указанные 71 шт. в общий объем закупки (80 000 шт.) либо должны поставляться дополнительно, а также рассмотреть возможность включения их в общий объем поставки. 5.Требование санитарной регистрации (Решение КТС №299): Требование обязательного предоставления свидетельства о государственной регистрации может ограничивать участие поставщиков, поскольку фильтрующие элементы промышленного назначения не всегда подлежат обязательной санитарной регистрации. В связи с этим просим предусмотреть возможность предоставления письма уполномоченного органа о неподлежании обязательной	2026-03-30 11:55:46	Представить разъяснение положений конкурсной документации	По вопросу 4: Ответ: В технической спецификации прописаны условия проведения входного контроля. По вопросу 5: Ответ: В случае, если в соответствии с законодательством Республики Казахстан (в том числе Решением Комиссии Таможенного союза №299 и иными нормативными правовыми актами в сфере технического регулирования) фильтрующие элементы промышленного назначения не подлежат обязательной государственной регистрации (санитарно-эпидемиологической или гигиенической), потенциальный поставщик обязан представить в составе конкурсной заявки оригинал или нотариально засвидетельствованную копию письма уполномоченного государственного органа Республики Казахстан, выданного в 2026 году, подтверждающего, что данный вид товара не подлежит обязательной санитарной (гигиенической) регистрации. 6. По 6 вопросу: Ответ: Согласно требованиям

			регистрации. 6.Авторизационное письмо производителя: Требование обязательного предоставления письма от производителя или официального представителя может ограничивать конкуренцию и исключать добросовестных поставщиков. В связи с этим просим предусмотреть возможность предоставления альтернативных документов, подтверждающих право поставки товара.			технической спецификации потенциальный поставщик в составе конкурсной заявки обязан предоставить: электронную копию оригинального письма (авторизационного письма) на право поставки от производителя либо от его официальных представителей в Республике Казахстан (дилеров или дистрибьюторов), дающего право на поставку предлагаемого продукта.

2	241040020174	Запрос о разъяснении КД	Қайырлы күн! «M&N FILTERS» ЖШС отандық сүзгілерді өндіруші ретінде мемлекеттік сатып алулар порталында жарияланған №81238269-ОК1 сатып алу рәсімдеріне қатысуға қызығушылық білдіреді. Техникалық ұсынысты толық әрі дұрыс дайындау, сондай-ақ ұсынылатын өнімнің тапсырыс беруші талаптарына сәйкестігін растау үшін сүзгі элементтері бойынша қосымша мәліметтерді ұсынуыңызды сұраймыз. Өнімнің техникалық сәйкестігін дұрыс анықтау үшін төмендегі ақпаратты ұсынуларыңызды сұраймыз: 1. Сызбалар және техникалық құжаттама - сүзгі элементінің толық жұмыс сызбалары (PDF/DWG); - торцевтік элементтердің сызбалары (44 мм сальник, «қауырсын» типті тығырық); - перфорацияланған қаңқаның сызбасы (тесіктердің диаметрі, қадамы, қабырға қалыңдығы). 2. Қосымша техникалық параметрлер - пайдаланылатын	2026-03-26 21:58:36	Представить разъяснение положений конкурсной документации	1. Сызбалар және техникалық құжаттама - сүзгі элементінің толық жұмыс сызбалары (PDF/DWG); Жауап: бұл сызбалар қолданыстағы заңнаманың нормаларына сәйкес Тапсырыс берушінің сұранысы бойынша ұсынылуы мүмкін. - НЦ элементтері (44 мм тығыздағыш, "қалам" типті тығыздағыш); Жауап: бұл сызбалар қолданыстағы заңнаманың нормаларына сәйкес Тапсырыс берушінің сұранысы бойынша ұсынылуы мүмкін. - корирленген жақтаудың сызбасы (диаметрі, тесіктердің қадамы, қабырғаның қалыңдығы). Жауап: бұл сызбалар қолданыстағы заңнаманың нормаларына сәйкес Тапсырыс берушінің сұранысы бойынша ұсынылуы мүмкін. 2. Қосымша техникалық параметрлер - қолданылатын полипропилен маркасы Жауап: конкурстық құжаттамада осы Заңда көзделмеген жағдайларда, оның ішінде: тауар белгілеріне, қызмет көрсету белгілеріне, фирмалық атауларға, патенттерге, пайдалы модельдерге, өнеркәсіптік

			полипропиленнің маркасы; - сүзгі қабатының қалыңдығы; - сопақтыққа және өлшемдік ауытқуларға қойылатын талаптар; - ішкі күшейткіш элементтердің болуы/болмауы. 3. Сынақтар және сапаны бақылау талаптары - 5 мкм сүзу дәлдігін растау әдістемесі; - бөлшектерді ≥95 % тиімділікте ұстау өлшеу әдісі; - сынақ хаттамалары немесе сертификаттарды ұсыну қажеттілігі; - қолданылатын стандарт (ISO / ГОСТ / ASTM). 4. Орнату және үйлесімділік талаптары - сүзгі орнатылатын корпустың моделі/түрі; - нақты қажетті сүзу аймағының ұзындығы; - монтаж кезіндегі тығыздау күшіне қойылатын талаптар. 5. Логистикалық талаптар - қаптама және таңбалау талаптары; - бір партиядағы жеткізу көлемі; - алдын ала үлгі ұсыну қажеттілігі. Біздің компания мен өнімдер туралы толық			үлгілерге нұсқаулардың мазмұнына, тауар шығарылған жердің атауына және өндірушінің атауына қатысты әлеуетті өнім берушілер санын шектеуге әкеп соғатын Мемлекеттік сатып алу шарттарын белгілеуге тыйым салынады, сондай-ақ сатып алынатын тауардың, жұмыстың, көрсетілетін қызметтің жекелеген әлеуетті өнім берушіге тиесілігін айқындайтын өзге де сипаттамалар. - сүзгі қабатының қалыңдығы; Жауап: техникалық сипаттамада барлық геометриялық өлшемдер көрсетілген. - сопақша және өлшемдік ауытқуларға қойылатын талаптар; Жауап: сұрақ дұрыс емес - олардың ішінде арматуралық элементтердің болуы / болмауы Жауап: арматурасыз сүзгі элементі 3. Сапаны сынауға және бақылауға қойылатын талаптар - 5 мкм кеуектер арқылы сүзу дәлдігін растау әдістемесі; Жауап: соларға сәйкес өндірушінің төлқұжаттары - Бөлшектерді ұстау тиімділігін өлшеу әдісі ≥95%; Жауап: соларға

			ақпаратты ресми сайтымыздан көре аласыз: www.mn-filters.kz. Сапалы техникалық ұсыныс дайындау мақсатында аталған ақпаратты қысқа мерзімде ұсынуыңызды сұраймыз. Құрметпен, M&N Filters			сәйкес өндірушінің төлқұжаттары - Сынақ хаттамаларының немесе сертификаттардың болуы қажеттілігі; Жауап: ұсынылған тауардың Тапсырыс берушінің жабдықтарымен үйлесімділігін растау үшін тестілік сынақтардан сәтті өткені туралы есеп беру қажет - Қолданылатын стандарт (ISO / ГОСТ / ASTM). Жауап: ұлттық және мемлекетаралық стандарттар жоқ. 4. Орнату және үйлесімділік талаптары - сүзгі орнатылатын корпустың моделі/түрі Жауап: бұл мәліметтер құпия ақпарат санатына жатады және қолданыстағы заңнама нормаларына сәйкес таратылуға жатпайды. - нақты қажетті сүзу аймағының ұзындығы Жауап: жалпы сүзу ауданы ~ 160 м2 - орнату кезінде тығыздау күшіне қойылатын талаптар Жауап: орнату ұяшығы бар, жоғарғы жағында-тығыздағыш қақпақ, 2 дана майлы тығыздағыштар бар. 5. Логистикалық талаптар - қаптамаға және таңбалауға қойылатын талаптар Жауап: техникалық

						сипаттамада жазылған - бір партиямен жеткізу көлемі Жауап: Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша және өндірістік қажеттілігіне қарай - алдын ала үлгіні ұсыну қажеттілігі Жауап: техникалық сипаттамада жазылған //1. Чертежи и техническая документация - полные рабочие чертежи фильтрующего элемента (PDF/DWG); Ответ: данные чертежи могут быть представлены по запросу у Заказчика согласно нормам действующего законодательства. - нцевых элементов (сальник 44 мм, прокладка типа «перо»); Ответ: данные чертежи могут быть представлены по запросу у Заказчика согласно нормам действующего законодательства. - чертеж перфочертежи корированной рамы (диаметр, шаг отверстий, толщина стенки). Ответ: данные чертежи могут быть представлены по запросу у Заказчика согласно нормам действующего законодательства. 2.

						Дополнительные технические параметры - марка используемого полипропилена Ответ: В конкурсной документации запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков, в случаях, не предусмотренных настоящим Законом, в том числе касающиеся: содержания указаний на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, а также иных характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого товара, работы, услуги отдельному потенциальному поставщику. - толщина фильтрующего слоя; Ответ: в технической спецификации указаны все геометрические размеры. - требования к овальности и отклонениям размеров; Ответ: вопрос не

						корректный - наличие/отсутствие внутрен них армирующих элементов Ответ: фильтрующий элемент без армирования 3. Требования к испытаниям и контролю качества - Методика подтверждения точности фильтрации через поры 5 мкм; Ответ: согласно тех паспорта производителя - Метод измерения эффективности удержания частиц ≥95%; Ответ: согласно тех паспорта производителя - Необходимость наличия протоколов испытаний или сертификатов; Ответ: необходимо предоставить Отчет об успешном прохождении тестовых испытаний для подтверждения совместимости предлагаемого товара с оборудованием Заказчика - Применимый стандарт (ISO / ГОСТ / ASTM). Ответ: отсутствуют национальные и межгосударственные стандарты. 4. Требования к установке и совместимости - модель/тип корпуса, в который будет

						установлен фильтр Ответ: Данные сведения, относятся к категории конфиденциальной информации и не подлежат распространению согласно нормам действующего законодательства. - длина фактической требуемой площади фильтрации Ответ: общая площадь фильтрации ~ 160 м2 - требования к усилию герметизации при установке Ответ: имеется установочная ячейка, сверху – уплотнительная крышка, сальники в количестве 2 шт. 5. Логистические требования - требования к упаковке и маркировке Ответ: прописаны в Технической спецификации - объем поставки одной партией Ответ: по заявке заказчика и по мере производственной потребности - необходимость предоставления предварительного образца Ответ: прописаны в Технической спецификации

3	960840000027	Замечание к КД	В конкурсной документации установлено требование о предоставлении отчёта об успешном прохождении тестовых испытаний, проведённых на производственных мощностях Заказчика не ранее чем за последние 12 месяцев, в целях подтверждения совместимости предлагаемого товара с оборудованием Заказчика. Вместе с тем проведение тестовых испытаний по своей сути необходимо исключительно в отношении фильтрующих элементов, ранее не поставлявшихся на ТОО «Опреснительный завод «Каспий» и не имеющих подтверждённого опыта промышленной эксплуатации. ТОО НПФ «Эргономика», являясь официальным представителем завода-изготовителя АО «Фильтр» на территории Республики Казахстан, предлагает оригинальные фильтрующие элементы (исполнения «с пером» и «без пера»), указанные в тендерной документации. Оригинальная продукция АО «Фильтр» (ФЭЛ «с пером» FTOV	2026-03-30 09:49:46	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно технической спецификации требуется отчет. Требование о проведении и предоставлении отчёта об испытаниях не является дискриминационным и направлено на актуальное подтверждение совместимости именно в условиях текущей эксплуатации оборудования Заказчика. Наличие исторического опыта промышленной эксплуатации не заменяет и не отменяет необходимость выполнения данного требования технической спецификации. На стадии участия в конкурсе от участника требуется представление полного комплекта документов, прописанных в технической спецификации, включая отчёт об успешном прохождении тестовых испытаний на производственных мощностях Заказчика за последние 12 месяцев.

			FP.KPO-1522-5 и ФЭЛ «без пера» FTOV FP.PO-1270-5) более 10 лет поставляется и эксплуатируется на оборудовании Заказчика, полностью совместима с ним и подтверждена длительной промышленной эксплуатацией. Таким образом, вышеуказанные изделия прошли не только тестовые испытания, но и получили положительный опыт применения в ходе многолетней эксплуатации на предприятии и оборудовании заказчика. Требование о проведении тестовых испытаний должно распространяться исключительно на продукцию, ранее не применявшуюся и не имеющую подтверждённого опыта промышленной эксплуатации на объекте Заказчика.			

4	170740010421	Запрос о разъяснении КД	1.Формат указания технических характеристик: Требование указания технических характеристик исключительно в виде фиксированных значений может ограничивать круг потенциальных поставщиков, поскольку в заводской документации производителей ряд параметров указывается в виде допустимых диапазонов. В связи с этим просим разъяснить, допускается ли указание диапазонов значений при условии соответствия требованиям ТЗ. 2.Порядок оценки соответствия: Во избежание неоднозначного толкования при рассмотрении заявок просим разъяснить, каким образом будет оцениваться соответствие предлагаемого товара: по предельным (граничным) значениям, установленным в ТЗ, либо по паспортным (номинальным) характеристикам производителя. 3.Требование испытаний на площадке Заказчика: Требование о предоставлении отчета об испытаниях, проведенных	2026-03-30 11:55:07	Представить разъяснение положений конкурсной документации	1. По 1 вопросу: Ответ: Вопрос не корректный. 2. По вопросу 2: Ответ: Оценка соответствия предлагаемого товара требованиям технической спецификации осуществляется согласно положениям технической спецификации. Соответствие определяется по предоставленным потенциальным поставщиком документам (паспортным/номинальным характеристикам производителя, подтверждённым протоколам испытаний или иным доказательствам). 3. По 3 вопросу: Ответ: Технические требования, указанные в конкурсной документации, сформированы с учётом необходимости обеспечения полной совместимости закупаемой продукции с имеющимся и модернизированным оборудованием Заказчика. Данные требования направлены на гарантирование корректной интеграции продукции в существующую инфраструктуру, обеспечение её надёжного функционирования, а также на подтверждение надлежащего

			на производственных мощностях Заказчика за последние 12 месяцев, ограничивает круг потенциальных поставщиков и создает преимущество для компаний, ранее работавших с Заказчиком. В связи с этим просим предусмотреть возможность подтверждения соответствия товара протоколами испытаний, проведенными на аналогичных промышленных объектах либо в аккредитованных лабораториях.			качества и полного соответствия установленной технической спецификации.
5	940626351414	Замечание к КД	Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінде 2) Тапсырыс берушінің жабдықтарымен үйлесімділігін растау үшін соңғы 12 ай ішінде Тапсырыс берушінің өндірістік алаңдарында жүргізілген сынақтардың сәтті өткендігі туралы есеп; 3) Сүзгі элементінің паспортының электрондық көшірмесі;. талаптары қойылған алайда бұл талаптар мемелкеттік сатып алу заңына қайшы екенін қаперіңізге береміз себебі конкурсқа қатысу кезінде әдеуетті өнім берушіде мұндай құжаттарды конкурстық құжаттамаға тіркеу мүмкіндігі жоқ себебі ол әлі жеңімпаз болып табылмауына байланысты. осыған орай сізден аталған талаптарды әлеуетті өнімм беруші яғни жеңімпаз болып танылғаннан кеиін міндеттелуге жататынын қаперіңізге береміз. Сондай мемелкеттік сатып алу заңына сәйкес ашық конкурспен товарлар сатып алу кезеңінде әлеуетті өнім берушіге талаптар қоюға тиым	2026-03-27 12:12:56	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Конкурстық құжаттамада көрсетілген техникалық талаптар сатып алынатын өнімнің Тапсырыс берушінің қолда бар және жаңғыртылған жабдықтарымен толық үйлесімділігін қамтамасыз ету қажеттілігін ескере отырып қалыптастырылған. Бұл талаптар өнімді қолданыстағы инфрақұрылымға дұрыс интеграциялауға кепілдік беруге, оның сенімді жұмыс істеуін қамтамасыз етуге, сондай-ақ тиісті сапаны және белгіленген техникалық ерекшелікке толық сәйкестікті растауға бағытталған. // Технические требования, указанные в конкурсной документации,

			салынғанын хабарлаймыз.			сформированы с учётом необходимости обеспечения полной совместимости закупаемой продукции с имеющимся и модернизированным оборудованием Заказчика. Данные требования направлены на гарантирование корректной интеграции продукции в существующую инфраструктуру, обеспечение её надёжного функционирования, а также на подтверждение надлежащего качества и полного соответствия установленной технической спецификации.

6	960840000027	Замечание к КД	С учётом изложенного, просим внести следующие изменения в техническую спецификацию: 1. Указать марки (модели) фильтрующих элементов, ранее эксплуатируемые на предприятии с положительным опытом, и установить требование поставки продукции, полностью совместимой с ними (оригинальной либо прошедшей тестовые испытания). 2. Для неоригинальных (аналогичных) фильтрующих элементов предусмотреть обязательные тестовые испытания с: – утверждённой методикой; – ссылками на применимые ГОСТ или иные нормативные документы; – подтверждением метрологической обеспеченности в соответствии с законодательством РК; – использованием поверенного измерительного оборудования, включая счетчик частиц в жидкости и многопредельный датчик давления. 3. Не применять требование о проведении тестовых испытаний к участникам,	2026-03-30 09:51:12	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Вопрос 1: Ответ: В конкурсной документации запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков, в случаях, не предусмотренных Законодательством РК, в том числе касающиеся: содержания указаний на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, а также иных характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого товара, работы, услуги отдельному потенциальному поставщику. По вопросам 2–4: Ответ: Заказчик самостоятельно устанавливает требования, руководствуясь условиями проекта, нормативной базой, спецификой применения, а также направлены на повышение качества, эффективности и дальнейшее совершенствование.
			предлагающим оригинальную продукцию, ранее эксплуатировавшуюся на оборудовании Заказчика и подтверждённую положительным опытом эксплуатации. 4. Исключить требование о дополнительных испытаниях и входном контроле при поставке оригинальных фильтрующих элементов, подтверждённых промышленной эксплуатацией.			

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Руководитель Отдела Джумагамбетов Ермухан Берекетович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).