Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: **Республиканское государственное казенное предприятие «Центр олимпийской подготовки «Астана» Комитета по делам спорта ифизической культуры Министерства туризма и спорта Республики Казахстан,г.Астана, Проспект КАБАНБАЙ БАТЫР, 45А** — 210140032778

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Polar Service",Республика Казахстан, 050057, г. Алматы,Бостандыкский р-н, ул.Жандосова, дом 2, 406-1** — 230540043563

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): 210140032778/260056/00 от 23.01.2026

Номер документа	Дата составления
16	31.03.2026

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Услуги по обслуживанию бассейна и обеспечение безопасности, путем дежурства спасателей и оказания первой помощи тонущим посетителям на территории бассейнов за март 2026			Услуга	1	13 712 932,00	13 712 932,00	1 891 438,90
				Итого	1	x	13 712 932,00	1 891 438,90

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель): Директор / _____ / Сахно В.В.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик): и.о. директора / _____ / Бектенова А.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг): 31.03.2026

М.П.

График/отчёт и сроки проделанной работы
Услуги обслуживания бассейна и обеспечение безопасности, путём дежурства спасателей
ТОО "Polar Service" БИН 230540043563
по Договору №210140032778/260056/00 от 23.01.2026 с РГКП ЦОП "Астана"

За период с 01.03.2026 г. по 31.03.2026г.

№	Наименование работ и задач	Сроки выполнения	Факт выполнения	Примечание
1	Очистка чаши бассейнов автономным водным пылесосом, запуск контроль очистка и техническое обслуживание	по мере загрязнения не реже 2-х раз в неделю (ночное время)	Выполнено	
2	Демонтаж и очистка устройств впрыска и всасывания станции дозирования химии	1 раз в месяц	Выполнено	
3	Замена комплектующих дозирующей станции: обратные клапана, нагнетательные шланги, мембранные насосы, корпуса насосов	по необходимости	На исполнении	
4	Проверка шума и вибрации работающего оборудования	1 раз в неделю	Выполнено	
5	Проверка труб, вентилей, соединений на предмет обнаружения протечек	1 раз в неделю	Выполнено	
6	Обязательное ведение журналов: - по эксплуатации бассейна (с регистрацией замеров воды и воздуха бассейна, показаний фотометра связанного хлора, свободного хлора, PH; показаний станции дозирования, общего состояния бассейна, долива химреагентов в баки, периодичности промывки, вакуумной очистке, настройки станции) – технического обслуживания и ремонта оборудования (с регистрацией даты начала и окончания ремонта, типа оборудования, места установки, наименования вида обслуживания и пр.)	ежедневно	Выполнено	
7	Проверка деталей электрооборудования и приборов на предмет износа электроизоляции и механического износа движущихся деталей	1 раз в месяц	Выполнено	
8	Обеспечение качества воды в бассейне, по показателям не ниже чем указанные в Санитарных правилах РК «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам коммунального назначения» №183 от 3 марта 2015 года, путем добавления химических реагентов	ежедневно (с записью в журнал обслуживания бассейна)	Выполнено	
9	Проверка температурного режима воды в бассейнах	ежедневно (с записью в журнал обслуживания бассейна)	Выполнено	
10	Очистка фильтров на станции дозирования химических реагентов	1 раз в неделю	Выполнено	
11	Ревизия датчиков измерения уровня PH и Cl	1 раз в месяц	Выполнено	
12	Проверка на герметичность гибких соединительных шлангов и узлов их присоединений	1 раз в неделю	Выполнено	
13	Долив воды в бассейн	по необходимости, контроль ежедневно	Выполнено	
14	Настройка параметров станции дозирования	по необходимости	Выполнено	
15	Проверка состояния дренажной системы оборудования	1 раз в месяц	Выполнено	
16	Проверка работы и показаний приборов КИПиА	1 раз в неделю	Выполнено	
17	Замер уровня свободного хлора DPD 1, общего хлора DPD 3, кислотно-щелочного баланса воды – PH	ежедневно (с записью в журнал обслуживания бассейна)	Выполнено	
18	Очистка префильтров насосов фильтрации	по мере загрязнения	Выполнено	
19	Промывка фильтров	по мере загрязнения не реже 1 раза в неделю	Выполнено	
20	Очистка ватерлинии бассейнов	по мере загрязнения при помощи специальных реегентов	Выполнено	
21	Очистка лотка перелива и решетки перелива	по необходимости	Выполнено	

Работу принял:
Главный инженер объекта ЛАСК "Казахстан" _____ **Жапаров К.А.**

Главный инженер объекта Велотрек "Сарыарка" _____ **Ким Э.Г.**

Исполнитель Директор ТОО "Polar Service" _____ **Сахно В.В.**