# Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
**№17363853**

Конкурстың № 16636686-1
Конкурстың атауы Астана қаласы ПД үшін электр стансасы үшін авариялық өнеркәсіптік БЭЖ (үздіксіз электрмен жабдықтау) сатып алу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-03-20 18:05:31 дейін 2026-03-30 09:00:00
Ұйымдастырушының атауы "Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Астана қаласының Полиция департаменті" мемлекеттік мекемесі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

| № | Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП | Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу) | Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты | Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау) | Шешім қабылданды | Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190240003107 | КҚ жобасына ескерту | Уважаемый Заказчик! Просим уточнить требования к интерфейсам ИБП, а именно наличие Smart-slot ×1 и Mini-slot ×1, с указанием требуемого функционала (SNMP, Modbus, сухие контакты и др.), так как в большинстве современных ИБП данные функции реализуются через универсальные коммуникационные слоты без разделения на типы. Также просим уточнить необходимость наличия двух портов измерения температуры внешних аккумуляторных батарей, поскольку в стандартных решениях применяется один температурный датчик, обеспечивающий корректную работу системы. Дополнительно просим разъяснить функциональное назначение порта обнаружения зарядного устройства, так как данный функционал, как правило, реализуется на уровне системы управления ИБП и не выделяется как отдельный физический интерфейс. Обращаем внимание, что у различных производителей | 2026-03-30 02:02:14 | Представить разъяснение положений конкурсной документации | Приобретаемое оборудование предназначено для обеспечения бесперебойного электропитания в серверном помещении, где установлены сервера управления информационными системами, сервера хранения данных, сетевое коммутационное оборудование, в том числе центральное (ядро). В технической спецификации приобретаемого оборудования указаны минимальные требуемые параметры (не хуже/не менее) заказчика. Данные требования исходят из функционала работы оборудования в серверном помещении в части подключения, настройки, управления и удаленного контроля администраторами. В этой связи потенциальным поставщикам необходимо осуществить поставку в строгом соответствии с требованиями технической спецификации конкурсной документации. |
| | | | аналогичные функции могут реализовываться через другие интерфейсы (RS-232, RS-485, LBS и др.) без потери функциональности. В связи с изложенным, в целях недопущения ограничения конкуренции и обеспечения равных условий для потенциальных поставщиков, просим рассмотреть возможность внесения изменений либо уточнения указанных требований. | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 230240007665 | КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу | 1 | 2026-03-27 11:53:01 | Отклонить замечания | В ответ на запрос о разъяснении конкурсной документации сообщаем, что предоставленное обращение не содержит конкретных вопросов и положений, требующих разъяснения. |
| 3 | 190240003107 | КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу | В соответствии с пунктом 2.8 технической спецификации просим уточнить, относятся ли указанные габаритные размеры и вес батарейного шкафа (не более 2200×1250×800 мм, вес не более 245 кг) к одному комплекту ИБП? | 2026-03-30 02:06:11 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | Будут внесены изменения в технической спецификации. |

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Начальник УИС Департамента полиции города Астаны Бектаев Женис Пардаевич

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

**Протокол предварительного обсуждения**
**проекта конкурсной документации**
**№17363853**

№ конкурса 16636686-1
Название конкурса Приобретение аварийно-промышленный ИБП (источник бесперебойного питания) для ДП г. Астаны
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-03-20 18:05:31 по 2026-03-30 09:00:00
Наименование организатора Государственное учреждение "Департамент полиции города Астаны Министерства внутренних дел Республики Казахстан"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

| № | БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика | Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении) | Текст обращения | Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении | Принято решение | Причина отклонения, текст разъяснения |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190240003107 | Замечание к КД | Уважаемый Заказчик! Просим уточнить требования к интерфейсам ИБП, а именно наличие Smart-slot ×1 и Mini-slot ×1, с указанием требуемого функционала (SNMP, Modbus, сухие контакты и др.), так как в большинстве современных ИБП данные функции реализуются через универсальные коммуникационные слоты без разделения на типы. Также просим уточнить необходимость наличия двух портов измерения температуры внешних аккумуляторных батарей, поскольку в стандартных решениях применяется один температурный датчик, обеспечивающий корректную работу системы. Дополнительно просим разъяснить функциональное назначение порта обнаружения зарядного устройства, так как данный функционал, как правило, реализуется на уровне системы управления ИБП и не выделяется как отдельный физический интерфейс. Обращаем внимание, что у различных производителей | 2026-03-30 02:02:14 | Представить разъяснение положений конкурсной документации | Приобретаемое оборудование предназначено для обеспечения бесперебойного электропитания в серверном помещении, где установлены сервера управления информационными системами, сервера хранения данных, сетевое коммутационное оборудование, в том числе центральное (ядро). В технической спецификации приобретаемого оборудования указаны минимальные требуемые параметры (не хуже/не менее) заказчика. Данные требования исходят из функционала работы оборудования в серверном помещении в части подключения, настройки, управления и удаленного контроля администраторами. В этой связи потенциальным поставщикам необходимо осуществить поставку в строгом соответствии с требованиями технической спецификации конкурсной документации. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | аналогичные функции могут реализовываться через другие интерфейсы (RS-232, RS-485, LBS и др.) без потери функциональности. В связи с изложенным, в целях недопущения ограничения конкуренции и обеспечения равных условий для потенциальных поставщиков, просим рассмотреть возможность внесения изменений либо уточнения указанных требований. | | | |
| 2 | 230240007665 | Запрос о разъяснении КД | 1 | 2026-03-27 11:53:01 | Отклонить замечания | В ответ на запрос о разъяснении конкурсной документации сообщаем, что предоставленное обращение не содержит конкретных вопросов и положений, требующих разъяснения. |
| 3 | 190240003107 | Запрос о разъяснении КД | В соответствии с пунктом 2.8 технической спецификации просим уточнить, относятся ли указанные габаритные размеры и вес батарейного шкафа (не более 2200×1250×800 мм, вес не более 245 кг) к одному комплекту ИБП? | 2026-03-30 02:06:11 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | Будут внесены изменения в технической спецификации. |

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Начальник УИС Департамента полиции города Астаны Бектаев Женис Пардаевич

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).