Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№17372033

Конкурстың № 16634419-1
Конкурстың атауы "Aqtobe su-energy GROUP "АҚ үшін"консольді-моноблокты орталықтан тепкіш сорғыны" сатып алу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-03-27 09:14:01 дейін 2026-03-31 09:14:01
Ұйымдастырушының атауы "Ақтөбе қаласының мемлекеттік сатып алулар бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	170840023249	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Просим указать тип насоса. Консольный центробежный или Двухстороннего входа?	2026-03-30 11:53:44	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Насос консольный центробежный

2	100740014174	ҚҚ жобасына ескерту	Уважаемый Заказчик! В целях обеспечения поставки качественного и соответствующего Вашим требованиям насосного оборудования, а также минимизации рисков поставки несоответствующей продукции, просим Вас рассмотреть возможность внесения следующих уточнений и дополнений в техническую документацию: 1. Габаритные размеры оборудования: В текущей редакции отсутствуют требования к габаритным размерам насосного оборудования, а также не предусмотрено обязательное предоставление габаритных чертежей. Это может привести к ситуации, при которой поставщик, признанный победителем, поставит оборудование, не соответствующее условиям размещения (например, с избыточной длиной или высотой), что затруднит или сделает невозможной его установку и эксплуатацию. В связи с этим просим: - указать допустимые габаритные размеры	2026-03-29 18:12:08	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменение в конкурсную документацию.
			оборудования; - обязать поставщиков предоставлять габаритные чертежи. 2. Подтверждение происхождения и официальности поставки: В документации отсутствует требование о предоставлении сертификата дилера/дистрибьютора или иного подтверждения официального статуса поставщика. Отсутствие данного требования повышает риск поставки контрафактной или несертифицированной продукции. Просим включить требование о предоставлении: - сертификата официального дилера/дистрибьютора либо письма от производителя, оформленных на официальном бланке и заверенных оригинальной печатью производителя либо сертифицированного дилера/дистрибьютора.			
3	170840023249	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Если рабочей средой является теплоноситель, просим указать есть ли возможность подведения дополнительного стороннего охлаждения для промывки торцевых уплотнений.	2026-03-30 11:56:52	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Рабочая среда - холодная питьевая вода, подвод к торцевому уплотнению не требуется.

4	100740014174	ҚҚ жобасына ескерту	3. Гарантийные обязательства и производственные подтверждения: Для обеспечения своевременности поставки и реальной возможности изготовления оборудования, считаем необходимым запросить: - гарантийное письмо о соблюдении сроков поставки; - гарантийное письмо от производителя о возможности изготовления и поставки оборудования, оформленные на официальном бланке и заверенные оригинальной печатью производителя либо сертифицированного дилера/дистрибьютора. 4. Техническая документация: Для объективной оценки соответствия предлагаемого оборудования техническим требованиям, а также для исключения поставки несоответствующей продукции, просим дополнительно предусмотреть обязательное предоставление: - паспорта насосного оборудования; - технического листа (datasheet) с основными характеристиками;	2026-03-29 18:12:44	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменение в конкурсную документацию.
			/> - схемы электрического подключения; - чертежей (включая габаритные и монтажные), оформленных на официальном бланке и заверенных оригинальной печатью производителя либо сертифицированного дилера/дистрибьютора. Указанные меры позволят обеспечить прозрачность процедуры закупки, корректную оценку предложений и поставку оборудования, полностью соответствующего Вашим эксплуатационным условиям. Заранее благодарим за рассмотрение наших предложений.			
5	170840023249	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Рабочая среда - холодная питьевая вода или теплоноситель?Если это теплоноситель, то просим указать максимальную температуры среды	2026-03-30 11:55:33	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Рабочая среда - холодная питьевая вода.

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Руководитель Смагулов Ерлан Серикович

Аббревиатураларды таратып жазу:

БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации №17372033

№ конкурса 16634419-1
Название конкурса Приобретение "Консольно-моноблочный центробежный насос" для АО "Aqtobe su-energy group"
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-03-27 09:14:01 по 2026-03-31 09:14:01
Наименование организатора Государственное учреждение "Отдел государственных закупок города Актобе"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	170840023249	Запрос о разъяснении КД	Просим указать тип насоса. Консольный центробежный или Двухстороннего входа?	2026-03-30 11:53:44	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Насос консольный центробежный

2	100740014174	Замечание к КД	Уважаемый Заказчик! В целях обеспечения поставки качественного и соответствующего Вашим требованиям насосного оборудования, а также минимизации рисков поставки несоответствующей продукции, просим Вас рассмотреть возможность внесения следующих уточнений и дополнений в техническую документацию: 1. Габаритные размеры оборудования: В текущей редакции отсутствуют требования к габаритным размерам насосного оборудования, а также не предусмотрено обязательное предоставление габаритных чертежей. Это может привести к ситуации, при которой поставщик, признанный победителем, поставит оборудование, не соответствующее условиям размещения (например, с избыточной длиной или высотой), что затруднит или сделает невозможной его установку и эксплуатацию. В связи с этим просим: - указать допустимые габаритные размеры	2026-03-29 18:12:08	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменение в конкурсную документацию.
			оборудования; - обязать поставщиков предоставлять габаритные чертежи. 2. Подтверждение происхождения и официальности поставки: В документации отсутствует требование о предоставлении сертификата дилера/дистрибьютора или иного подтверждения официального статуса поставщика. Отсутствие данного требования повышает риск поставки контрафактной или несертифицированной продукции. Просим включить требование о предоставлении: - сертификата официального дилера/дистрибьютора либо письма от производителя, оформленных на официальном бланке и заверенных оригинальной печатью производителя либо сертифицированного дилера/дистрибьютора.			

3	170840023249	Запрос о разъяснении КД	Если рабочей средой является теплоноситель, просим указать есть ли возможность подведения дополнительного стороннего охлаждения для промывки торцевых уплотнений.	2026-03-30 11:56:52	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Рабочая среда - холодная питьевая вода, подвод к торцевому уплотнению не требуется.
4	100740014174	Замечание к КД	3. Гарантийные обязательства и производственные подтверждения: Для обеспечения своевременности поставки и реальной возможности изготовления оборудования, считаем необходимым запросить: - гарантийное письмо о соблюдении сроков поставки; - гарантийное письмо от производителя о возможности изготовления и поставки оборудования, оформленные на официальном бланке и заверенные оригинальной печатью производителя либо сертифицированного дилера/дистрибьютора. 4. Техническая документация: Для объективной оценки соответствия предлагаемого оборудования техническим требованиям, а также для исключения поставки несоответствующей продукции, просим дополнительно предусмотреть обязательное предоставление: - паспорта насосного оборудования; - технического листа (datasheet) с основными характеристиками;	2026-03-29 18:12:44	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменение в конкурсную документацию.
			/> - схемы электрического подключения; - чертежей (включая габаритные и монтажные), оформленных на официальном бланке и заверенных оригинальной печатью производителя либо сертифицированного дилера/дистрибьютора. Указанные меры позволят обеспечить прозрачность процедуры закупки, корректную оценку предложений и поставку оборудования, полностью соответствующего Вашим эксплуатационным условиям. Заранее благодарим за рассмотрение наших предложений.			

5	170840023249	Запрос о разъяснении КД	Рабочая среда - холодная питьевая вода или теплоноситель?Если это теплоноситель, то просим указать максимальную температуры среды	2026-03-30 11:55:33	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Рабочая среда - холодная питьевая вода.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Руководитель Смагулов Ерлан Серикович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).