«АЗАМАТТАРҒА АРНАЛҒАН ҮКІМЕТ»
МЕМЛЕКЕТТІК КОРПОРАЦИЯСЫ»
КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕМЕС
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМНЫҢ АТЫРАУ
ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

ФИЛИАЛ НЕКОММЕРЧЕСКОГО
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ
«ПРАВИТЕЛЬСТВО ДЛЯ ГРАЖДАН»
ПО АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ

060000, Атырау қаласы, Азаттық даңғылы, 96Б
тел. _____, факс. _____

060000, город Атырау, проспект Азаттық, 96Б
тел. _____, факс._____

_____№_____
_____

Директору ТОО «QazPromPv»

НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Атырауской области на Вашу жалобу № 285340 от 31 марта 2026 года, касательно государственной закупки «Дизельный генератор на 250 кВТ для филиала НАО ГК по Атырауской области» способом открытого конкурса № 16576743-1 сообщает следующее.

В соответствии с пунктом 202 Правил осуществления государственных закупок от 9 октября 2024 года №687 (далее – Правила), конкурсная комиссия посредством веб-портала рассматривает заявки на участие в конкурсе в целях определения потенциальных поставщиков, соответствующих квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации.

Согласно доводам жалобы: *«1) В технической спецификации ИП «Global Plus» имеются разночтения, в начале контекста технической спецификации фигурирует выражение «Мощность номинальная: 250 кВА (200 кВт)», а в пункте 2. Основные технические параметры указано «Номинальная мощность: 250 кВА (250 кВт)», 2)Система запуска: электрический стартер 12/24 В, в данном контексте неизвестно от какого напряжения работает электрический стартер, соответственно является не точной характеристикой.*

Согласно технической спецификации закупаемых товаров *(заполняется заказчиком) (приложению 12 к конкурсной документации),* в разделе: *«Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара»,* указано: *«Мощность номинальная: не менее 250 кВА (200 кВт) СТ РК ISO 8528. 2. Основные технические параметры Параметр Требование Номинальная мощность: не менее 250 кВА (250 кВт)). Система запуска: электрический стартер не менее 12/24 В».*

Согласно технической спецификации потенциальных поставщиков *ИП «Global Plus» (приложение 17к конкурсной документации),* в разделе: *«Описание функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик предлагаемого товара (указываются точные характеристики)»,* указано: *«Мощность номинальная: 250 кВА (200 кВт)», 2. Основные технические параметры «Номинальная мощность: 250 кВА (250*

кВт). Система запуска: электрический стартер 12/24 В».

Конкурсная комиссия, изучив доводы, указанные в жалобе, документацию потенциального поставщика *ИП «Global Plus»* пришел к выводу, что техническая спецификация потенциального поставщика соответствует требованиям конкурсной документации.

Следовательно, доводы, указанные в Вашем обращении, не нашли свое удовлтеворение.

В соответствии с пунктом 3 статьи 25 Закона РК «О государственных закупках», решение заказчика, организатора, единого организатора, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть обжаловано в суд в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

При этом обжалование решения заказчика, организатора, единого организатора в рамках административного судопроизводства не приостанавливает процедуры государственных закупок.

Заместитель директора **А.М.Тугаев**

Исп.:А.К.Садрешова
тел.:87026818261

Данный электронный документ DOC ID 69cdff00-7810-4b86-8afe-53420456c08d подписан с использованием электронной цифровой подписи, посредством Информационной системы «SimBASE».

Наименование документа	Исходящий документ
№ документа	№ 03-06-12-15/3815 от 02.04.2026 г.
Отправитель	Филиал НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Атырауской области - 2300916
Получатель(-и)	другие Атырауские области
Лист согласования	Согласование: Сатубалдиева Эльмира Дата и время: 02.04.2026 10:50:04
	Норма контроль: Муханова Гулдана Дата и время: 02.04.2026 10:50:36
Электронные цифровые подписи документа	ЭЦП руководителя: ТУГАЕВ А. Время подписи: 02.04.2026 10:51:44
	ЭЦП канцелярии: МУХАНОВА Г. Время регистрации: 02.04.2026 10:55:05