Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
19-қосымша

Аукциондық құжаттаманың жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№17387936

Аукционның № 16665215-1

Аукционның атауы Коагулянт алюминий оксихлориді

Аукциондық құжаттаманың жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-03-30 15:46:35 дейін 2026-04-01 15:46:35

Ұйымдастырушының атауы "Астана қаласының Активтер және мемлекеттік сатып алу басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Аукциондық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	140240006678	АҚ жобасына ескерту	В графе «Наименование национальных стандартов…» указан СТ РК 3761-2022, а именно: - описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара: «Коагулянт «Оксихлорид алюминия» жидкий, высшего сорта. Данный товар закупается для очистки питьевой воды. Внешний вид: прозрачная, серовато-желтоватая жидкость, допускается опалесценция, подвижная взвесь. 1. Массовая доля основного вещества в пересчете на оксид алюминия (Al_2O_3) - 20±1,0 %. 2. Массовая доля нерастворимого в воде остатка - не более 0,1%. 3. Концентрация ионов водорода (pH) при 20 ◦С - не менее 2,5. 4. Массовая доля хлорид ионов, - 6,0-11,5 %. 5. Плотность - 1,24-1,32 г/см3. 6. Степень основности - 75-83 %. 7. Массовая доля железа - не более 0,2 %». Однако, согласно СТ РК 3761–2022. Изменение 1.	2026-04-01 09:49:18	Представить разъяснение положений аукционной документации	Добрый день! Согласно п. 3 статьи 12 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 1 июля 2024 года № 106-VIII ЗРК, конкурсная документация, аукционная документация, а также информация, размещаемая при осуществлении государственных закупок способом запроса ценовых предложений, должны содержать требования технической спецификации (краткое описание) с указанием национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары, работы, услуги. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ, услуг с учетом нормирования государственных закупок и АД не нарушается и соответственно не противоречит СТ РК 3761–2022. Изменение 1. В технической спецификации

			«Полиоксихлорид алюминия жидкий. Технические условия». (Утверждено и введено в действие Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 10.05.2024 года № 180 НК). Высший сорт делится на две категории (I и II категории) и имеет диапазоны физико-химических показателей для высшего сорта I и II категории: 1. Внешний вид: прозрачный раствор от бесцветного до желтого цвета; 2. Массовая доля оксида алюминия (Al2O3), % высшего сорта: -для I категории 7,5 – 16,0; -для II категории 16,0 – 25; 3. Основность, %: 30,0 - 85,0; 4. Плотность: 1,1-1,4 г/см3; 5. pH (в водном растворе): 2,5 – 5,0. Соответственно, в нарушение требований пункта 3 статьи 12, пп.2 п.4 статьи 12 Закона Республики Казахстан «О			отсутствует указание: товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименовании места происхождения товара и наименование производителя, а также иных характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого товара, работы, услуги отдельному потенциальному поставщику. Техническая спецификация сформирована с учетом технологических особенностей, действующих стратегических водоочистных сооружений и необходимостью обеспечения стабильного качества питьевой воды столицы. Техническая спецификация содержит требования по физико-химическим показателям качества коагулянта подобранного по методу определения эффективности коагулянта, по результатам технологического подбора лабораторных и промышленных испытаний на конструктивных особенностях водоочистных сооружениях с

			государственных закупках» от 1 июля 2024 года № 106-VIII ЗРК и АД, а именно описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара не соответствует действующему национальному стандарту - СТ РК 3761–2022. Изменение 1. «Полиоксихлорид алюминия жидкий. Технические условия». Необходимо указать диапазоны согласно: Таблица 1 – Физико-химические показатели полиоксихлорида алюминия жидкий, Изменение 1 СТ РК 3761–2022. «Полиоксихлорид алюминия жидкий. Технические условия».			качественными особенностями исходной воды в различных периодах года и прописанных в технологическом регламенте работы водоочистных сооружений. Любой производитель ПОХА (полиоксихлорид алюминия) может произвести продукт в соответствии нашей технической спецификации, так как технические характеристики укладываются в диапазон указанный Заказчиком. Согласно стандарту СТ РК 3761-2022 Изменение 1. диапазон измерения основности для всех сортов 30%-85%, что противоречит самому стандарту по пункту 6.5 СТ РК 3761-2022 Изменение 1. «Значение основности оказывает существенное влияние на скорость гидролиза жидкого полиоксихлорида алюминия и, соответственно, на его эффективность при очистке качественной питьевой воды. Чем выше основность, тем больше способность жидкого полиоксихлорида алюминия к гидролизу и лучше процесс хлопьеобразования».

						Значения основности можно разделить на низко основные, средне основные и высоко основные. Высокая основность коагулянта обеспечивает ряд технологических преимуществ, в том числе более высокую эффективность при низких температурах воды, меньшее влияние на pH обрабатываемой воды, а также снижение расхода реагента по сравнению с низко основными коагулянтами. Низко основные коагулянты сильнее снижают pH (pH является критическим фактором эффективности), хуже работают при низких температурах воды, ухудшается адгезионная способность (скорость гидролиза), из-за малой скорости агломерации примесей воды увеличивают риск превышения остаточного алюминия. Низкая основность приводит к увеличенному расходу коагулянта, к худшему процессу хлопьеобразования, к худшему осаждению взвешенных частиц в отстойниках, к быстрому загрязнению фильтров, к большому

						расходу воды на промывку фильтров, иными словами это приведет к изменению технологического процесса очистки питьевой воды в существующих водоочистных сооружениях. Учитывая, что качества исходной воды поступающая на водоочистные сооружения постоянно меняется то допуск диапазона основности 30%–85 % создают прямые риски к сбою технологического процесса очистки воды и соответственно к ухудшению качества подаваемой питьевой воды в город. Указываемые характеристики по технической спецификации входят в диапазон (краткое описание) и не противоречат СТ РК 3761-2022 Изменение 1. Таким образом, установленные требования технической спецификации: являются измеряемыми и проверяемыми; не ограничивают конкуренцию, поскольку могут быть выполнены любым производителем; направлены исключительно на обеспечение технологической устойчивости и безопасности

						системы водоснабжения столицы.
2	140240006678	АҚ жобасына ескерту	В опубликованном организатором объявлении 16665215-1, номер лота №80853261-АУК1 о проведении государственных закупок способом Аукцион, организатор Государственное учреждение "Управление активов и государственных закупок города Астаны", заказчик Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Астана су арнасы" акимата города Астаны. В графе «Наименование национальных стандартов…» указан СТ РК 3761-2022, необходимо указать актуальную действующую редакцию: СТ РК 3761–2022. Изменение 1. «Полиоксихлорид алюминия жидкий. Технические условия». Утверждено и введено в действие Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 10.05.2024 года № 180 НҚ.	2026-03-31 17:33:38	Представить разъяснение положений аукционной документации	Добрый день! В опубликованной аукционной документации указан стандарт СТ РК 3761-2022, который включает в себя все действующие изменения и дополнения, в том числе Изменение №1, утвержденное приказом №180-НҚ от 10.05.2024г. Дополнительно отмечаем, что при указании стандарта без отдельного перечисления изменений подразумевается его применение в актуальной редакции на момент проведения закупки.

3	140240006678	АҚ жобасына ескерту	В графе «Наименование национальных стандартов…» указан СТ РК 3761-2022, а именно: - описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара: «Коагулянт «Оксихлорид алюминия» жидкий, высшего сорта. Данный товар закупается для очистки питьевой воды. Внешний вид: прозрачная, серовато-желтоватая жидкость, допускается опалесценция, подвижная взвесь. 1. Массовая доля основного вещества в пересчете на оксид алюминия (Al_2O_3) - 20±1,0 %. 2. Массовая доля нерастворимого в воде остатка - не более 0,1%. 3. Концентрация ионов водорода (pH) при 20 ◦С - не менее 2,5. 4. Массовая доля хлорид ионов, - 6,0-11,5 %. 5. Плотность - 1,24-1,32 г/см3. 6. Степень основности - 75-83 %. 7. Массовая доля железа - не более 0,2 %». Однако, согласно СТ РК 3761–2022. Изменение 1.	2026-04-01 09:41:57	Отклонить замечания	Добрый день! Согласно п. 3 статьи 12 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 1 июля 2024 года № 106-VIII ЗРК, конкурсная документация, аукционная документация, а также информация, размещаемая при осуществлении государственных закупок способом запроса ценовых предложений, должны содержать требования технической спецификации (краткое описание) с указанием национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары, работы, услуги. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ, услуг с учетом нормирования государственных закупок и АД не нарушается и соответственно не противоречит СТ РК 3761–2022. Изменение 1. Техническая спецификация

			«Полиоксихлорид алюминия жидкий. Технические условия». (Утверждено и введено в действие Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 10.05.2024 года № 180 НҚ). 2 Структурный элемент «3 Классификация»: Раздел 3 «Классификация» изложить в новой редакции: «Полиоксихлорид алюминия жидкий выпускают трёх сортов: - высший сорт (I и II категории) – для очистки и обработки воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения; - первый сорт – для очистки и обработки воды для промышленного водоснабжения; - второй сорт – для очистки и обработки воды для промышленного водоснабжения, а также для обработки всех видов сточных вод.» Соответственно, в нарушение требований пункта 3 статьи 12 Закона Республики Казахстан «О государственных			содержит требования по физико-химическим показателям качества коагулянта подобранного по методу определения эффективности коагулянта, по результатам технологического подбора лабораторных и промышленных испытаний на конструктивных особенностях водоочистных сооружениях с качественными особенностями исходной воды в различных периодах года и прописанных в технологическом регламенте работы водоочистных сооружений. СТ РК 3761-2022 содержит широкие диапазоны значений показателей в каждой норме сорта и категорий, что допускает поставку продукции с существенно различающимися характеристиками. Вместе с тем выбор коагулянта с нужными параметрами для водоочистных сооружений осуществляется не только по признаку соответствия стандарту СТ РК 3761-2022 Изменение 1 (т.к товар является специализированным реагентом, используемым в

			закупках» от 1 июля 2024 года № 106-VIII ЗРК и АД, а именно описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара не соответствует действующему национальному стандарту - СТ РК 3761–2022. Изменение 1. «Полиоксихлорид алюминия жидкий. Технические условия». Необходимо внести изменения в аукционную документацию в части «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» и указать категорию для высшего сорта.			процессе подготовки питьевой воды), а так же по методу определения эффективности коагулянта, по результатам технологического подбора лабораторных и промышленных испытаний на конструктивных особенностях водоочистных сооружениях в различных периодах года. В связи с этим в технической спецификации указаны показатели качества коагулянта необходимые для сохранения проектных режимов работы водоочистных сооружений. Экономически нецелесообразно покупать низкую концентрацию за цену высокой концентрации, то есть допускают поставлять технологически и экономически менее эффективный реагент. Присутствуют недопустимые риски поставки реагента низкой концентрации, не обеспечивающие требуемые показатели очистки питьевой воды.

4	140240006678	АҚ жобасына ескерту	В графе «Наименование национальных стандартов…» указан СТ РК 3761-2022, а именно: - описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара: «Коагулянт «Оксихлорид алюминия» жидкий, высшего сорта. Данный товар закупается для очистки питьевой воды. Внешний вид: прозрачная, серовато-желтоватая жидкость, допускается опалесценция, подвижная взвесь. 1. Массовая доля основного вещества в пересчете на оксид алюминия (Al2O3) - 20±1,0 %. 2. Массовая доля нерастворимого в воде остатка - не более 0,1%. 3. Концентрация ионов водорода (pH) при 20 ◦С - не менее 2,5. 4. Массовая доля хлорид ионов, - 6,0-11,5 %. 5. Плотность - 1,24-1,32 г/см3. 6. Степень основности - 75-83 %. 7. Массовая доля железа - не более 0,2 %». Однако, согласно СТ РК 3761–2022. Изменение 1.	2026-04-01 09:52:29	Отклонить замечания	Добрый день! Требования пункта 3 статьи 12, пп.2 п.4 статьи 12 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 1 июля 2024 года № 106-VIII ЗРК и АД не нарушаются, так как указанные в технической спецификации диапазоны не являются дословным воспроизведением требований СТ РК 3761-2022 изменения 1. Они установлены на основании технологического обоснования и результатов эксплуатации. СТ РК 3761-2022 Изменения 1. применяется как основной нормативный документ, однако в силу широты диапазонов показателей стандарт не гарантирует получение коагулянта, эквивалентного по эффективности ранее используемому реагенту. Поэтому Заказчик, дополнительно определил конкретные параметры, обеспечивающие стабильную и эффективную очистку питьевой воды. Указанные в технической спецификации показатели не подменяют требования СТ РК 3761-2022

			«Полиоксихлорид алюминия жидкий. Технические условия». (Утверждено и введено в действие Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 10.05.2024 года № 180 НК). 3 Структурный элемент «4 Технические требования» Таблицу 1 дополнить I и II категориями для высшего сорта и изложить в новой Редакции, согласно которой не нормируются следующие показатели: 1. Массовая доля хлорид ионов, - 6,0-11,5 %. 2. Массовая доля железа - не более 0,2 %. Соответственно, в нарушение требований пункта 3 статьи 12, пп.2 п.4 статьи 12 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 1 июля 2024 года № 106-VIII ЗРК и АД, а именно описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик			Изменения 1, а являются технологически обоснованной конкретизацией параметров в пределах СТ РК 3761-2022 Изменения 1, обеспечивающих требуемую эффективность очистки питьевой воды. Оснований для исключения установленных диапазонов показателей не имеется. Техническая спецификация не ориентирована на конкретный бренд и не ограничивает участие отечественных производителей, при условии соответствия предлагаемого товара установленным параметрам. В этой связи Заказчик не может формировать техническую спецификацию исключительно путем дословного воспроизведения требований СТ РК 3761-2022 Изменения 1., без учета технологической особенности, без требования санитарно-гигиенических норм по подготовке и очистке питьевой воды для населения столицы. Следовательно, установление в технической спецификации конкретных целевых

			закупаемого товара не соответствует действующему национальному стандарту - СТ РК 3761–2022. Изменение 1. «Полиоксихлорид алюминия жидкий. Технические условия». Необходимо удалить не нормируемые действующим национальным стандартом показатели.			показателей качества реагента, обоснованных технологическими испытаниями и условиями эксплуатации, направлено на предотвращение технологических рисков, обеспечение качественной питьевой водой населения. Напоминаем, что очищаемая питьевая вода на водоочистных сооружениях обеспечивает население, где водопотребление увеличивается динамическими темпами. Соответственно, водоочистные сооружения не могут рисковать технологией очистки воды применяя низко качественный продукт, что может негативно отразиться на качество питьевой воды и подвергать опасности здоровья населения, вместе с этим нельзя исключать влияние на экономический расход реагентов.
5	061140009783	АҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Добрый день. Просим Вас уточнить требования к фасовке данного товара: - Поставка должна осуществляться наливом (в автоцистернах)? - Или в таре (еврокубы по 1000 литров) ?	2026-04-01 15:12:25	Представить разъяснение положений аукционной документации	Добрый день! Поставка должна осуществляться наливом в автоцистернах

Осы аукционға қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген аукциондық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірмей қабылданады.

Заместитель руководителя Сұраған Жанбатыр Ғалымжанұлы

Приложение 19
к Правилам осуществления
государственных закупок

Протокол предварительного обсуждения проекта аукционной документации №17387936

№ аукциона 16665215-1

Название аукциона Коагулянт оксихлорид алюминия

Срок приема замечаний к проекту аукционной документации, а также запросов о разъяснении положений аукционной документации с 2026-03-30 15:46:35 по 2026-04-01 15:46:35

Наименование организатора Государственное учреждение "Управление активов и государственных закупок города Астаны"

Замечание (я) к проекту аукционной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений аукционной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	140240006678	Замечание к АД	В графе «Наименование национальных стандартов…» указан СТ РК 3761-2022, а именно: - описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара: «Коагулянт «Оксихлорид алюминия» жидкий, высшего сорта. Данный товар закупается для очистки питьевой воды. Внешний вид: прозрачная, серовато-желтоватая жидкость, допускается опалесценция, подвижная взвесь. 1. Массовая доля основного вещества в пересчете на оксид алюминия (Al2O3) - 20±1,0 %. 2. Массовая доля нерастворимого в воде остатка - не более 0,1%. 3. Концентрация ионов водорода (pH) при 20 ◦С - не менее 2,5. 4. Массовая доля хлорид ионов, - 6,0-11,5 %. 5. Плотность - 1,24-1,32 г/см3. 6. Степень основности - 75-83 %. 7. Массовая доля железа - не более 0,2 %». Однако, согласно СТ РК 3761–2022. Изменение 1.	2026-04-01 09:49:18	Представить разъяснение положений аукционной документации	Добрый день! Согласно п. 3 статьи 12 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 1 июля 2024 года № 106-VIII ЗРК, конкурсная документация, аукционная документация, а также информация, размещаемая при осуществлении государственных закупок способом запроса ценовых предложений, должны содержать требования технической спецификации (краткое описание) с указанием национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары, работы, услуги. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ, услуг с учетом нормирования государственных закупок и АД не нарушается и соответственно не противоречит СТ РК 3761–2022. Изменение 1. В технической спецификации

			«Полиоксихлорид алюминия жидкий. Технические условия». (Утверждено и введено в действие Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 10.05.2024 года № 180 НҚ). Высший сорт делится на две категории (I и II категории) и имеет диапазоны физико-химических показателей для высшего сорта I и II категории: 1. Внешний вид: прозрачный раствор от бесцветного до желтого цвета; 2. Массовая доля оксида алюминия (Al2O3), % высшего сорта: -для I категории 7,5 – 16,0; -для II категории 16,0 – 25; 3. Основность, %: 30,0 - 85,0; 4. Плотность: 1,1-1,4 г/см3; 5. pH (в водном растворе): 2,5 – 5,0. Соответственно, в нарушение требований пункта 3 статьи 12, пп.2 п.4 статьи 12 Закона Республики Казахстан «О			отсутствует указание: товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименовании места происхождения товара и наименование производителя, а также иных характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого товара, работы, услуги отдельному потенциальному поставщику. Техническая спецификация сформирована с учетом технологических особенностей, действующих стратегических водоочистных сооружений и необходимостью обеспечения стабильного качества питьевой воды столицы. Техническая спецификация содержит требования по физико-химическим показателям качества коагулянта подобранного по методу определения эффективности коагулянта, по результатам технологического подбора лабораторных и промышленных испытаний на конструктивных особенностях водоочистных сооружениях с

			государственных закупках» от 1 июля 2024 года № 106-VIII ЗРК и АД, а именно описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара не соответствует действующему национальному стандарту - СТ РК 3761–2022. Изменение 1. «Полиоксихлорид алюминия жидкий. Технические условия». Необходимо указать диапазоны согласно: Таблица 1 – Физико-химические показатели полиоксихлорида алюминия жидкий, Изменение 1 СТ РК 3761–2022. «Полиоксихлорид алюминия жидкий. Технические условия».			качественными особенностями исходной воды в различных периодах года и прописанных в технологическом регламенте работы водоочистных сооружений. Любой производитель ПОХА (полиоксихлорид алюминия) может произвести продукт в соответствии нашей технической спецификации, так как технические характеристики укладываются в диапазон указанный Заказчиком. Согласно стандарту СТ РК 3761-2022 Изменение 1. диапазон измерения основности для всех сортов 30%-85%, что противоречит самому стандарту по пункту 6.5 СТ РК 3761-2022 Изменение 1. «Значение основности оказывает существенное влияние на скорость гидролиза жидкого полиоксихлорида алюминия и, соответственно, на его эффективность при очистке качественной питьевой воды. Чем выше основность, тем больше способность жидкого полиоксихлорида алюминия к гидролизу и лучше процесс хлопьеобразования».

						Значения основности можно разделить на низко основные, средне основные и высоко основные. Высокая основность коагулянта обеспечивает ряд технологических преимуществ, в том числе более высокую эффективность при низких температурах воды, меньшее влияние на pH обрабатываемой воды, а также снижение расхода реагента по сравнению с низко основными коагулянтами. Низко основные коагулянты сильнее снижают pH (pH является критическим фактором эффективности), хуже работают при низких температурах воды, ухудшается адгезионная способность (скорость гидролиза), из-за малой скорости агломерации примесей воды увеличивают риск превышения остаточного алюминия. Низкая основность приводит к увеличенному расходу коагулянта, к худшему процессу хлопьеобразования, к худшему осаждению взвешенных частиц в отстойниках, к быстрому загрязнению фильтров, к большому

						расходу воды на промывку фильтров, иными словами это приведет к изменению технологического процесса очистки питьевой воды в существующих водоочистных сооружениях. Учитывая, что качества исходной воды поступающая на водоочистные сооружения постоянно меняется то допуск диапазона основности 30%–85 % создают прямые риски к сбою технологического процесса очистки воды и соответственно к ухудшению качества подаваемой питьевой воды в город. Указываемые характеристики по технической спецификации входят в диапазон (краткое описание) и не противоречат СТ РК 3761-2022 Изменение 1. Таким образом, установленные требования технической спецификации: являются измеряемыми и проверяемыми; не ограничивают конкуренцию, поскольку могут быть выполнены любым производителем; направлены исключительно на обеспечение технологической устойчивости и безопасности

						системы водоснабжения столицы.
2	140240006678	Замечание к АД	В опубликованном организатором объявлении 16665215-1, номер лота №80853261-АУК1 о проведении государственных закупок способом Аукцион, организатор Государственное учреждение "Управление активов и государственных закупок города Астаны", заказчик Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Астана су арнасы" акимата города Астаны. В графе «Наименование национальных стандартов…» указан СТ РК 3761-2022, необходимо указать актуальную действующую редакцию: СТ РК 3761–2022. Изменение 1. «Полиоксихлорид алюминия жидкий. Технические условия». Утверждено и введено в действие Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 10.05.2024 года № 180 НҚ.	2026-03-31 17:33:38	Представить разъяснение положений аукционной документации	Добрый день! В опубликованной аукционной документации указан стандарт СТ РК 3761-2022, который включает в себя все действующие изменения и дополнения, в том числе Изменение №1, утвержденное приказом №180-НҚ от 10.05.2024г. Дополнительно отмечаем, что при указании стандарта без отдельного перечисления изменений подразумевается его применение в актуальной редакции на момент проведения закупки.

3	140240006678	Замечание к АД	В графе «Наименование национальных стандартов…» указан СТ РК 3761-2022, а именно: - описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара: «Коагулянт «Оксихлорид алюминия» жидкий, высшего сорта. Данный товар закупается для очистки питьевой воды. Внешний вид: прозрачная, серовато-желтоватая жидкость, допускается опалесценция, подвижная взвесь. 1. Массовая доля основного вещества в пересчете на оксид алюминия (Al2O3) - 20±1,0 %. 2. Массовая доля нерастворимого в воде остатка - не более 0,1%. 3. Концентрация ионов водорода (pH) при 20 ◦С - не менее 2,5. 4. Массовая доля хлорид ионов, - 6,0-11,5 %. 5. Плотность - 1,24-1,32 г/см3. 6. Степень основности - 75-83 %. 7. Массовая доля железа - не более 0,2 %». Однако, согласно СТ РК 3761–2022. Изменение 1.	2026-04-01 09:41:57	Отклонить замечания	Добрый день! Согласно п. 3 статьи 12 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 1 июля 2024 года № 106-VIII ЗРК, конкурсная документация, аукционная документация, а также информация, размещаемая при осуществлении государственных закупок способом запроса ценовых предложений, должны содержать требования технической спецификации (краткое описание) с указанием национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары, работы, услуги. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ, услуг с учетом нормирования государственных закупок и АД не нарушается и соответственно не противоречит СТ РК 3761–2022. Изменение 1. Техническая спецификация

			«Полиоксихлорид алюминия жидкий. Технические условия». (Утверждено и введено в действие Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 10.05.2024 года № 180 НҚ). 2 Структурный элемент «3 Классификация»: Раздел 3 «Классификация» изложить в новой редакции: «Полиоксихлорид алюминия жидкий выпускают трёх сортов: - высший сорт (I и II категории) – для очистки и обработки воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения; - первый сорт – для очистки и обработки воды для промышленного водоснабжения; - второй сорт – для очистки и обработки воды для промышленного водоснабжения, а также для обработки всех видов сточных вод.» Соответственно, в нарушение требований пункта 3 статьи 12 Закона Республики Казахстан «О государственных			содержит требования по физико-химическим показателям качества коагулянта подобранного по методу определения эффективности коагулянта, по результатам технологического подбора лабораторных и промышленных испытаний на конструктивных особенностях водоочистных сооружениях с качественными особенностями исходной воды в различных периодах года и прописанных в технологическом регламенте работы водоочистных сооружений. СТ РК 3761-2022 содержит широкие диапазоны значений показателей в каждой норме сорта и категорий, что допускает поставку продукции с существенно различающимися характеристиками. Вместе с тем выбор коагулянта с нужными параметрами для водоочистных сооружений осуществляется не только по признаку соответствия стандарту СТ РК 3761-2022 Изменение 1 (т.к товар является специализированным реагентом, используемым в

			закупках» от 1 июля 2024 года № 106-VIII ЗРК и АД, а именно описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара не соответствует действующему национальному стандарту - СТ РК 3761–2022. Изменение 1. «Полиоксихлорид алюминия жидкий. Технические условия». Необходимо внести изменения в аукционную документацию в части «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» и указать категорию для высшего сорта.			процессе подготовки питьевой воды), а так же по методу определения эффективности коагулянта, по результатам технологического подбора лабораторных и промышленных испытаний на конструктивных особенностях водоочистных сооружениях в различных периодах года. В связи с этим в технической спецификации указаны показатели качества коагулянта необходимые для сохранения проектных режимов работы водоочистных сооружений. Экономически нецелесообразно покупать низкую концентрацию за цену высокой концентрации, то есть допускают поставлять технологически и экономически менее эффективный реагент. Присутствуют недопустимые риски поставки реагента низкой концентрации, не обеспечивающие требуемые показатели очистки питьевой воды.

4	140240006678	Замечание к АД	В графе «Наименование национальных стандартов...» указан СТ РК 3761-2022, а именно: - описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара: «Коагулянт «Оксихлорид алюминия» жидкий, высшего сорта. Данный товар закупается для очистки питьевой воды. Внешний вид: прозрачная, серовато-желтоватая жидкость, допускается опалесценция, подвижная взвесь. 1. Массовая доля основного вещества в пересчете на оксид алюминия (Al2O3) - 20±1,0 %. 2. Массовая доля нерастворимого в воде остатка - не более 0,1%. 3. Концентрация ионов водорода (pH) при 20 ◦С - не менее 2,5. 4. Массовая доля хлорид ионов, - 6,0-11,5 %. 5. Плотность - 1,24-1,32 г/см3. 6. Степень основности - 75-83 %. 7. Массовая доля железа - не более 0,2 %». Однако, согласно СТ РК 3761–2022. Изменение 1.	2026-04-01 09:52:29	Отклонить замечания	Добрый день! Требования пункта 3 статьи 12, пп.2 п.4 статьи 12 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 1 июля 2024 года № 106-VIII ЗРК и АД не нарушаются, так как указанные в технической спецификации диапазоны не являются дословным воспроизведением требований СТ РК 3761-2022 изменения 1. Они установлены на основании технологического обоснования и результатов эксплуатации. СТ РК 3761-2022 Изменения 1. применяется как основной нормативный документ, однако в силу широты диапазонов показателей стандарт не гарантирует получение коагулянта, эквивалентного по эффективности ранее используемому реагенту. Поэтому Заказчик, дополнительно определил конкретные параметры, обеспечивающие стабильную и эффективную очистку питьевой воды. Указанные в технической спецификации показатели не подменяют требования СТ РК 3761-2022

			«Полиоксихлорид алюминия жидкий. Технические условия». (Утверждено и введено в действие Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 10.05.2024 года № 180 НҚ). 3 Структурный элемент «4 Технические требования» Таблицу 1 дополнить I и II категориями для высшего сорта и изложить в новой Редакции, согласно которой не нормируются следующие показатели: 1. Массовая доля хлорид ионов, - 6,0-11,5 %. 2. Массовая доля железа - не более 0,2 %. Соответственно, в нарушение требований пункта 3 статьи 12, пп.2 п.4 статьи 12 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 1 июля 2024 года № 106-VIII ЗРК и АД, а именно описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик			Изменения 1, а являются технологически обоснованной конкретизацией параметров в пределах СТ РК 3761-2022 Изменения 1, обеспечивающих требуемую эффективность очистки питьевой воды. Оснований для исключения установленных диапазонов показателей не имеется. Техническая спецификация не ориентирована на конкретный бренд и не ограничивает участие отечественных производителей, при условии соответствия предлагаемого товара установленным параметрам. В этой связи Заказчик не может формировать техническую спецификацию исключительно путем дословного воспроизведения требований СТ РК 3761-2022 Изменения 1., без учета технологической особенности, без требования санитарно-гигиенических норм по подготовке и очистке питьевой воды для населения столицы. Следовательно, установление в технической спецификации конкретных целевых

			закупаемого товара не соответствует действующему национальному стандарту - СТ РК 3761–2022. Изменение 1. «Полиоксихлорид алюминия жидкий. Технические условия». Необходимо удалить не нормируемые действующим национальным стандартом показатели.			показателей качества реагента, обоснованных технологическими испытаниями и условиями эксплуатации, направлено на предотвращение технологических рисков, обеспечение качественной питьевой водой населения. Напоминаем, что очищаемая питьевая вода на водоочистных сооружениях обеспечивает население, где водопотребление увеличивается динамическими темпами. Соответственно, водоочистные сооружения не могут рисковать технологией очистки воды применяя низко качественный продукт, что может негативно отразиться на качество питьевой воды и подвергать опасности здоровья населения, вместе с этим нельзя исключать влияние на экономический расход реагентов.
5	061140009783	Запрос о разъяснении АД	Добрый день. Просим Вас уточнить требования к фасовке данного товара: - Поставка должна осуществляться наливом (в автоцистернах)? - Или в таре (еврокубы по 1000 литров) ?	2026-04-01 15:12:25	Представить разъяснение положений аукционной документации	Добрый день! Поставка должна осуществляться наливом в автоцистернах

Заявки на участие в данном аукционе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной аукционной документации на веб-портале государственных закупок

Заместитель руководителя Сұраған Жанбатыр Ғалымжанұлы