ТОО «G-Ababil»

ТОО "G-Ababil"
БИН 210640017396
Адрес: 050060, г. Алматы,
Микрорайон АКСАЙ-2, дом 71, кв. 6
БИК ALFAKZKA АО ДБ «Альфа-Банк»
Моб.: +7 701 898 91 33
эл. адрес: g-ababil@mail.ru

Исх. CROT-348
от 03 апреля 2026 года

Кому: ГУ "Управление по государственным закупкам и коммунальной собственности Атырауской области"

ЖАЛОБА
на неправомерный допуск потенциального поставщика по объявлению № 16544205-1, лот № 85102927-ОК1, способ закупки: Открытый конкурс

Организатор: **ГУ "Управление по государственным закупкам и коммунальной собственности Атырауской области".**
Заказчик: **ГКП на ПХВ «Курмангазинская районная больница» Управления здравоохранения Атырауской области».**

ТОО "G-Ababil" (БИН 210640017396), как потенциальный поставщик, занявший второе место, сообщает о выявленных нарушениях при рассмотрении заявки победителя — **ТОО "Артель Инжиниринг" (БИН 100640006962).**

Считаем, что заявка указанного победителя **была неправомерно допущена** к участию в конкурсе, несмотря на несоответствие требованиям конкурсной документации, а именно:

Согласно Приложению 7 к конкурсной документации, к потенциальным поставщикам предъявлено обязательное требование: Наличие специалиста, имеющего документальное подтверждение (сертификат/удостоверение) о прохождении обучения (тренинга) по техническому обслуживанию, ремонту, испытаниям и пуско- наладке **систем медицинского газоснабжения**.

Победителем представлен сертификат на Сергеева Д.П., выданный ООО НПК «Провита» (РФ). Однако анализ содержания сертификата показывает:

1. Ограниченность области обучения

В сертификате прописано, что полученные теоретические знания и практический опыт позволяют в дальнейшем проводить плановые работы по техническому обслуживанию станций азота, медицинских станций кислорода и сжатого воздуха:

«Провита-50» зав .№ 1311.

«Провита-100» зав . № 951, 1090, 1254,1255,1268.

«Провита-200» зав . № 1097.
«Провита-330» зав.№1256, 1386.
«Провита -580» зав .№ 1223, 1235, 1250, 1251, 1291.
«Провита-800» зав . №1265.
«Провита -1200» зав .№1208.
«Провита-N400» зав.№418, 419, 420.
«Провита 700U» зав. № 1367.

То есть речь идет об оборудовании (генерация газа) конкретных моделей с конкретными заводскими номерами, тогда как требования технической спецификации относятся к **системам медицинского газоснабжения**, регулируемым стандартом **ISO 7396-1.**

2. Отсутствие охвата ключевых видов работ из технической спецификации.

Техническая спецификация Заказчика включает:
- монтаж и ремонт трубопроводов медицинских газов (медь, нержавейка);
- пайка (в т.ч. серебросодержащими припоями для O_2);
- обеспечение кислородной чистоты (обезжиривание, продувка);
- испытания герметичности по **ISO 7396-1**;
- вакуумные испытания;
- интеграция консолей;
- работа с КИПиА;
- работа с манифольдами высокого давления.

В сертификате отсутствует подтверждение:
- допуска к работам с **кислородными трубопроводами медицинского назначения;**
- знания стандартов **ISO 7396-1 / EN ISO 7396-2**;
- проведения **испытаний медицинских газовых систем**;
- навыков **пуско-наладки медицинских газовых систем (не оборудования генерации)**.

3. Несоответствие понятию “система медицинского газоснабжения”.

Важно разграничение:

Объект	Что подтверждает сертификат
Генератор кислорода	✓Да
Система медицинского газоснабжения (трубопроводы, консоли, манифольды, безопасность)	✗Нет

Сертификат касается **производства газа**, **но не распределения и медицинского применения газа**, что является **ключевым предметом закупки.**

4. Отсутствие подтверждения компетенции по критически опасным работам.

Работы, указанные в технической спецификации, относятся к категории повышенной опасности:

- кислородные системы (взрывоопасная среда);
- высокое давление;
- медицинская инфраструктура (жизнеобеспечение пациентов).

Такие работы требуют специалистов, обученных именно медицинским газовым системам, а не только генерации газа конкретных моделей.

Согласно технической спецификации конкурса работы должны выполняются в соответствии с **ISO 7396-1**, где прямо указано, что **монтаж, испытания и ввод в эксплуатацию должны выполняться компетентным персоналом**, прошедшим специализированное обучение **именно по медицинским газовым системам.** Представленный сертификат таким требованиям **не соответствует.**

Сертификат, представленный ТОО «Артель Инжиниринг»:

- не подтверждает квалификацию по системам медицинского газоснабжения;
- не покрывает объем работ по технической спецификации;
- не соответствует требованиям Приложения 7.

Следовательно, у победителя **отсутствует необходимый трудовой ресурс.**

Данные обстоятельства являются существенным нарушением и основанием для признания заявки несоответствующей конкурсной документации и её отклонения.

Прошу:

1. Провести повторную проверку заявки ТОО "Артель Инжиниринг";
2. Признать заявку несоответствующей требованиям конкурсной документации;
3. **Отклонить заявку победителя** в установленном порядке;
4. **Пересмотреть итоги конкурса.**

Директор Гулиев Н.М.