АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

	Атауы	Жауапты маман	саны
	Кір жуу бөлімшесі		
	ВС-25 Вязьма кептіру машинасының диагностикасы Диагностика сушильной машины Вязьма ВС-25	Кір жуу бөлімшесі-Айтбенова Б	1шт
	Вязьма кептіргішіне арналған қуат тақтасын жөндеу Ремонт силовой платы на сушильную машину Вязьма	Кір жуу бөлімшесі-Айтбенова Б	1шт
	Жиілік түрлендіргішін ауыстыру / қосылу, құру бағдарламалық қамтамасыз ету Замена частотного преобразователя /подключение, постройка программного обеспечение	Кір жуу бөлімшесі-Айтбенова Б	2шт
	Іске қосу-баптау Пуско-наладка	Кір жуу бөлімшесі-Айтбенова Б	
	Моторын ауыстыру Замена мотора холодильника	Поликлиника	1 шт
	Моторын ауыстырып феон құйылды Замена мотора реанимация и фреон холодильник	Реанимация	1 шт
	Мотор ауыстырылып, фреон құйылды, венилятор ауыстырылды Замена мотора холодильника	Пед 1	1 шт

Отремонтирован по технической характеристике

Замена запасной части входИЛ На сумму

Отремонтирован с гарантий