Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"24" 12 2018 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ПК «Агроспецмонтаж», Кызылординская область, город Кызылорда, улица Мусрепова №20**

наименование организации, юридический адрес

в лице директора **Буркитов Таджидин Сафарханович**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «**Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилых домов на участке Саяжай в пос. Жанакорган Жанакорганского района Кызылординской области. Газоснабжение и благоустройство»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Коммунальное государственное учреждение «Жанакорганский районный отдел строительства», руководитель Ахметов Орман Айтмаганбетович**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:**ТОО «Global-GH», ТОО «АРАНШЫ-К», ТОО «ОрдаСтройПроект KZ», ТОО «ТЕЗ-ТЕРМИНАЛСТРОЙ», ТОО «АқОлЖа Тел»**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «UnProCom» БИН 060540011083**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **Коммунальное государственное учреждение «Жанакорганский районный отдел строительства» приказ №29 от 30.06.2017 года.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Наименование		По проекту	Фактически

	Единица измерения	Марка, материал	Колличество	Марка, материал	Колличество
Газопровод среднего давления	км	0,587		0,587	
Газопровод низкого давления	км	2,653		2,653	
Гравийная дорога	км	4,4		4,4	
Газорегуляторный пункт шкафный (ГРПШ)	штук	1		1	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Прямоугольная площадка под ГРПШ размером 7,0х3,0 м ограждена сетчатыми металлическими панелями по стойкам из металлических труб, фундаменты под стойки – монолитные бетонные, панели из металлических уголков, заполненные сетками с ромбисемками сетками №45 из проволок диаметром 2,5 мм. Точка врезки проектируемого газопровода среднего давление 0,28 МПа- существующий газопровод среднего диаметром 110 мм, 028 МПа с установкой полиэтиленового шарового крана с выводом штока под кавер. Полиэтиленовые трубы ПЭ 100 ГАЗ SDR 17 СТ РК ГОСТ Р 50828-2011 диаметром 160х9,5 мм с разветвлением на сети газопровода диаметрами труб 90х5,4 мм, 63х3,8 мм с установкой заглушки.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **октябрь 2017 год**;
месяц, год

окончание работ **декабрь 2018 год**;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:**14**

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **4** ;

фактически, месяц:**14**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _100_% и фактически применено _100_% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в

электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_

_____

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «**Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилых домов на участке Саяжай в пос. Жанакорган Жанакорганского района Кызылординской области. Газоснабжение и благоустройство**» готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор **ПК «Агроспецмонтаж»,** **Буркитов Т. С.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)