ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ № 12/_____

г.Рудный
Место составления

03.04.2026 г.
Время 17:41

1. Наименование органа контроля и надзора Республиканское государственное учреждение "Управление по чрезвычайным ситуациям города Рудный Департамента по чрезвычайным ситуациям Костанайской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

2. Дата и номер акта о назначении проверки, на основании которого проведена проверка № 12 от 16.03.2026 г.

3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего проверку
АҒАТАЙ АЗАМАТ ӘМІРЖАНҰЛЫ - Начальник
ВАЛЬТЕР ИГОРЬ ЮРЬЕВИЧ - Заместитель начальника
СИХИМБАЕВ АДИЛЬ УРАЛОВИЧ - Старший инженер
ҚАБЫКЕН ЕРМАХАН ЖАСЛАНҰЛЫ - Главный специалист
КЕНЖИН ДАУЛЕТЖАН АСЫЛБЕКОВИЧ - Инженер
САПАРҒАЛИ МҰХТАРХАН АСЫЛБЕКҰЛЫ - Старший инженер УЧС г.Рудный
РАИМОВ САМРАТ МАРАТОВИЧ - Инженер УЧС г. Рудный

4. Наименование проверяемого субъекта, объекта (наименование юридического лица или его филиала и (или) представительства, фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица, в отношении которого назначено проведение проверки, его местонахождение, участок территории, индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер (ИИН/БИН)
970240000295, Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа № 11 отдела образования города Рудного" Управления образования акимата Костанайской области.

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта:
Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа № 11 отдела образования города Рудного" Управления образования акимата Костанайской области, КОСТАНАЙСКАЯ, РУДНЫЙ, Рудный, Свердлова (УЛИЦА), 62.

5. Период проведения проверки 26.03.2026 - 03.04.2026

6. За нарушение законодательства и других нормативных правовых актов Республики Казахстан (с учетом части 7 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан) предписываю выполнить следующие мероприятия:

Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа № 11 отдела образования города Рудного" Управления образования акимата Костанайской области

№	Перечень выявленных нарушений (пункты требований и наименования проверочных листов по которым выявлены нарушения)	Оценка степени риска	Рекомендации и указания по устранению выявленных нарушений,сроки их устранения
1	П. 28 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Незначительное	На дверях складского назначения разместить информацию об их категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также о

			классах расположенных в них взрывоопасных или пожароопасных зон срок устранения: 01.06.2026
2	П. 46 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	Не допускать хранение и складирование в подвальном помещении горючих материалов. срок устранения: 01.06.2026
3	П. 53 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Значительное	Не допускать осуществление перепланировки в подвальном помещении элеваторной и в кабинете №205 срок устранения: 01.06.2026
4	П. 75 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	Не допускать использования незакрепленных розеток. срок устранения: 01.06.2026
5	П. 83 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	Не допускать соединение, оконцевание и ответвление жил электрических проводов и кабелей без опрессовки, сварки, пайки или специальных зажимов в кабинете № 202 и в помещении библиотеки. срок устранения: 01.06.2026
6	П. 107 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	привести в соответствие пожарные краны №1 и №8 с проведением испытаний и составлением соответствующего акта срок устранения: 01.06.2026

7. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с предписанием представителя субъекта контроля и надзора (руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физического лица), а также лиц, присутствовавших при проведении проверки, их подписи или отказ от подписи

ознакомлена

Бурбосева Антонина Хамиконовна директор ВАТУ

8. Предписание внес (ФИО (при его наличии) должностного лица уполномоченного органа, проводившего проверку, подпись)

Рамазов С.М

9. Предписание получил (ФИО (при его наличии) руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физическое лицо), подпись

«____»_____20__ г.