«PetroEngineeringGroup»
Жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі

Товарищество с ограниченной
ответственностью
«PetroEngineeringGroup»

PETROENGINEERINGGROUP

Қазақстан Республикасы, 130000, Ақтау қаласы, 19 ш/а, 28 үй, 58 пәтер
тел.: +77025676767
e-mail: baspaev1989@gmail.com

Республика Казахстан, 130000, г. Актау, мкр-н 19, дом 28, 58 кв
тел.: +77025676767
e-mail: baspaev1989@gmail.com

№ 088 «07» апреля 2026 ж/г

Организатору конкурса: Государственное учреждение «Отдел государственных закупок города Актобе».

Заказчику: Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе».

Конкурс: № 16559986-1.

Наименование конкурса: Приобретение насоса для ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе».

Настоящим доводим до вашего сведения, что, ознакомившись с Жалобой №286181 от 06.04.2026 по открытому конкурсу №16559986-1, от ИП «Болашақ» ИИН 920807400605, считаем, что доводы в отношении компании ТОО «PetroEngineeringGroup» не обоснованы. ИП «Болашақ» привел следующие аргументы о несоответствии:

1) Поставщик указал диаметр рабочего колеса 520мм, но по требованию Заказчика должно быть 489мм. – В технической спецификации указано: «Диаметр рабочего колеса: не менее 489 мм» отсюда следует, что меньше диаметр не допустим, больше можно так как не указан верхний предел диаметра рабочего колеса. В технической спецификации ТОО «PetroEngineeringGroup» указано: ***«Диаметр рабочего колеса: 520 мм»***, что полностью соответствует теснической спецификации заказчика.

2) Поставщик указал входной потрубок DN 350 и выходной потрубок DN 250, но по требованию Заказчика должен быть входной потрубок DN300, выходной потрубок-200мм. – В технической спецификации указано: ***«Входной патрубок: не менее DN 300 Выходной патрубок: не менее DN 200»*** - указаны

только нижние пределы допустимых размеров без указания максимально допустимых значений диаметров патрубка на входе и на выходе. Следовательно указанные размеры в заявке ТОО «PetroEngineeringGroup»: ***Входной патрубок: DN 350 Выходной патрубок: DN 250*** полностью соответствуют требованиям технической спецификации.

3) Заказчиком указан характеристика насоса «GRUNDFOS» поставщик предлагает насос китайского происхождение, однако насос не соответствует характеристике. – В технической спецификации нет привязки к марке насоса, следовательно можно предлагать насосы любого происхождения.

Все приведенные аргументы являются необоснованными и вводят в заблуждение тендерную комиссию.

В связи с вышеизложенным, просим:

1. Рассмотреть данную жалобу в пределах заявленных требований (доводов).
2. Отклонить жалобу № 286181 от 06.04.2026, инициатором которых является ИП «Болашақ» ИИН 920807400605 в отношении ТОО «PetroEngineeringGroup».

Генеральный директор
ТОО «PetroEngineeringGroup» **Баспаев Е.Т.**