Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№17412692

Конкурстың № 16702289-1
Конкурстың атауы Жинақтауыштары бар су өткізгіш жылытқыштың құбыр жүйесін сатып алу (монтаждау және іске қосу-баптау жөніндегі ілеспе қызметтерді қоса алғанда)
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-04-02 15:37:23 дейін 2026-04-06 15:37:23
Ұйымдастырушының атауы "Бурабай ауданының мемлекеттік активтер және сатып алулар бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	890107450662	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Здравствуйте! Поясните пжл не понятно по ТЗ требуется 2 секции и комплект измерительных приборов или что понимается под теплообменником разъясните	2026-04-03 09:27:12	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Сообщаем, что предметом закупки является поставка трубной системы подогревателя водоводяного, а не подогревателя (теплообменника) в полном сборе. Под «трубной системой» в рамках настоящей технической спецификации понимается теплообменный элемент, включающий трубный пучок (теплообменные трубки), трубные доски и элементы подключения, предназначенные для установки в существующий корпус подогревателя. Требование по количеству «2 комплекта» означает поставку двух трубных систем (двух секций), соответствующих указанным в технической спецификации параметрам. Контрольно-измерительные приборы (термометры, манометры, трехходовые краны) предусмотрены в составе каждого комплекта трубной системы и входят в общую комплектность поставки. Поставка подогревателя (теплообменника) в полном сборе, включая корпус, в рамках данного закупа не предусмотрена.

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Руководитель Байсакалов Бекзат Бекболатович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№17412692

№ конкурса 16702289-1
Название конкурса Приобретение трубной системы подогревателя водоводяного с комплектующими (включая сопутствующие услуги по монтажу и пуско-наладке)
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-04-02 15:37:23 по 2026-04-06 15:37:23
Наименование организатора Государственное учреждение "Отдел государственных активов и закупок Бурабайского района"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	890107450662	Запрос о разъяснении КД	Здравствуйте! Поясните пжл не понятно по ТЗ требуется 2 секции и комплект измерительных приборов или что понимается под теплообменником разъясните	2026-04-03 09:27:12	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Сообщаем, что предметом закупки является поставка трубной системы подогревателя водоводяного, а не подогревателя (теплообменника) в полном сборе. Под «трубной системой» в рамках настоящей технической спецификации понимается теплообменный элемент, включающий трубный пучок (теплообменные трубки), трубные доски и элементы подключения, предназначенные для установки в существующий корпус подогревателя. Требование по количеству «2 комплекта» означает поставку двух трубных систем (двух секций), соответствующих указанным в технической спецификации параметрам. Контрольно-измерительные приборы (термометры, манометры, трехходовые краны) предусмотрены в составе каждого комплекта трубной системы и входят в общую комплектность поставки. Поставка подогревателя (теплообменника) в полном сборе, включая корпус, в рамках данного закупа не предусмотрена.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Руководитель Байсакалов Бекзат Бекболатович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).