Товарищество с ограниченной ответственностью "Алтын Проф.Kz"
БИН 070340007684 те.: 87077296666

РК, СКО, Кызылжарский район, с.Бесколь, Монтажников, 34
БИК IRTYKZKA ИИК KZ7696508F0007679609 АО "ForteBank"

Исх.№26 от 07.04.2026 г.

Жалоба по закупке

16577311-1 Приобретение модуля для археологической базы Ботай

Просим вас пересмотреть итоги жалобы, в связи с незаконным допуском потенциальных поставщиков:

ТОО "Орта Шагын Сервис"

1. В тех. спецификации потенциального поставщика указаны неточные характеристики товара, аименно: Прокладка слаботочных кабелей осуществляется в гофрированных **или** кабельных трубах. – Потенциальный поставщик обязан отразить конкретные параметры и технические решения предлагаемого товара. Использование формулировки «или» не свидетельствует о точной характеристике, а, напротив, указывает на наличие альтернативных вариантов исполнения, между которыми участник окончательно не определился. Таким образом, характеристика товара изложена не точно, а в вариативной форме, что не соответствует требованию конкурсной документации об указании точных характеристик.

2. Потенциальный поставщик в своей технической спецификации указал: «Освещение в помещениях соответствует нормам 150 Лк на кв.м.», тогда как заказчиком установлен диапазон как обязательное требование: «Освещение в помещениях согласно нормам от 150–300 Лк на кв.м.». Следовательно, участник не подтвердил диапазон освещенности, а указал минимальное значение — 150 Лк/кв.м.

Согласно СП РК 2.04-104-2012 нормируемые показатели освещенности устанавливаются в зависимости от функционального назначения помещений. Норма освещенности для помещения столовой составит 150 ЛК/м2, тогда как для рабочего кабинета норма освещенности составит 300 ЛК/м2.
Следовательно, указанный параметр потенциального поставщика в 150 ЛК/м2 для всех помещений модульного общежития не соответствует нормам СП РК 2.04-104-2012, и не соответствует требованиям тех. спецификации конкурса.

ТОО "Elorda Business"

1. В технической спецификации потенциального поставщика не указаны точные характеристики способа прокладки электрических и слаботочных кабелей. В частности, в описании соответствующих параметров приведены незавершённые формулировки:

«Прокладка электрических кабелей выполняется скрытым способом в гофрированных…»

«Прокладка слаботочных кабелей осуществляется в гофрированных…»

Указанные формулировки являются оборванными и не содержат полного описания материала либо конструктивного элемента, в котором будет осуществляться прокладка кабелей. Следовательно, из представленной технической спецификации невозможно установить, в чём

именно будет выполняться скрытая прокладка электрических и слаботочных кабелей, а значит, точные характеристики предлагаемого товара в данной части потенциальным поставщиком не указаны. Это не позволяет подтвердить соответствие предложения требованиям технической спецификации конкурса в полном объёме.

2. В тех. спецификации потенциального поставщика не указано, предусмотрены или не предусмотрены аварийные, эвакуационные выходы.
Так, в тех. спецификации конкурса указано: Предусмотреть аварийные, эвакуационные выходы.
В тех. спецификации потенциального поставщика: аварийные, эвакуационные выходы. Без указания предусмотрены они или нет.
Отсутствие уточнения в тех.спецификации потенциального поставщика о предусмотренных аварийных, эвакуационных выходы, является грубым несоответствием требованиям тех.спецификации конкурса и может повлечь за собой поставку модульного здания без предусмотренных аварийных, эвакуационных выходов.

На основании вышеизложенного, просим вас:

Пересмотреть итоги конкурса 16577311-1 Приобретение модуля для археологической базы Ботай, конкурсные заявки ТОО "Орта Шагын Сервис" и ТОО "Elorda Business" отклонить

в соответствии с пп.2 п.212 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 9 октября 2024 года № 687 Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не признается участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям: "представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией"

Жалобы других участников конкурса просим оставить без удовлетворения!

С уважением,
директор ТОО "Алтын Проф.Kz" **А. Байкенова**