Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

"26" сентябрь 2022 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) Товарищество с ограниченной ответственностью "Еділ-Строй Сервис" г.Алматы, Проспект РАЙЫМБЕКА, 217 БИН 080340002030,тел: 87081999890 ,

наименование организации, юридический адрес

в лице Назар А.М.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту:

«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в с. Жаскайрат Кызылкогинского района Атырауской области (электроснабжение)»

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: ГУ «Кызылкогинский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства» с.Миялы,ул.Абая,4 Нигметов Д.Т.

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии)

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «Бекболатовтар курылыс компаниясы», БИН: 940340000858; ТОО «Expert Management», БИН:140740005727; ТОО «Qazyna Stroi Servis», БИН:020240001781; ТОО «Транспортные услуги Аксай»,БИН:180340033953; ТОО «Сервисные услуги ЗКО Аксай»,БИН:180340033884; ТОО «ЖасМекен», БИН: 051140008268; ТОО «ИНТЕР ТЕХ СТРОЙ», БИН:101140002954.

наименование организации;

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Атыраустройпроект» проект № 123 от 11.09.2020 г.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ «Кызылкогинский районный отдел строительства»; приказом № 146 от 30.04.2019

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	М2		
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Электроснабжение с.Жаскайрат предусматривается от существующей опоры №415 ВЛ-10кВ ф.3 «Д» ПС-35/10кВ №37 «Миялы».
Для подключения дополнительной произведена замена масляного выключателя на вакуумный выключатель 10кВ ф.3 «Д» на ПС №37 «Миялы».
Для передачи электроэнергии выполнена отпайку от существующей промежуточной опоры №415 ВЛ-10кВ ф.3 «Д» ПС-35/10кВ №37 «Миялы» до проектируемых КТПН предусматрено по воздушной линией 10кВ сталеалюминевым проводом марки АС-50 на типовых железобетонных опорах. Для понижения напряжения с 10кВ до 0,4кВ произведена установка комплектных трансформаторных подстанций типа КТПНГ-10/0,4кВ с мощностью трансформаторов 400кВА. Схема электроснабжения жилых домов определяется исходя из категории электроснабжения электроприемников и выполняется по магистрально-радиальной схеме. Отклонения напряжения от номинального на зажимах силовых электроприемников и наиболее удаленных ламп электрического освещения не превышает в нормальном режиме ±5 %, а предельно допустимые в послеаварийном режиме при наибольших расчетных нагрузках - ±10 %.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ___март__ __2022_г_____;
месяц, год
окончание работ ___сентябрь__2022___г._____;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: 4
по норме или по проекту организации строительства, месяц:__4_____;
фактически, месяц:_____ 6 _____;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации ___100____% и фактически применено ____100_% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных

инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Начальник КК РЭС _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения; **не имеются по проекту.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в с. Жаскайрат Кызылкогинского района Атырауской области (электроснабжение)»** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Еділ-Строй Сервис"

Назар А.М. _____ г.___

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)