«QazPromPv» ЖШС

140000,Қазақстан Республикасы,
Павлодар қ, Ворушин к. 10,
телефон: 8 776 000 80 88
e-mail: qazprompv@mail.ru

ТОО «QazPromPv»

140000, Республика Казахстан,
г. Павлодар, ул. Ворушина,10
телефон: 8 776 000 80 88
e-mail: qazprompv@mail.ru

Исх. № 37 от 07.04.2026 г.

Кому: Государственное учреждение "Управление государственных закупок Мангистауской области"

Копия: Товарищество с ограниченной ответственностью "Мангистауский атомный энергетический комбинат"

Жалоба

ТОО «QazPromPv», БИН: 200640014496, в лице директора Попова Никиты Владиславовича, в рамках закупки способом открытого конкурса номер 16581694-1, номер лота 85697640-ОК1 сообщает следующее:

Наша компания ознакомилась с техническими спецификациями потенциальных поставщиков ТОО «PAi Komp - KZ» БИН: 040440023525, ТОО «PCA POWER KZ» БИН: 171140000643, ТОО «Line Invest» БИН: 210840016870, при изучении было выявлено следующее:

1) В технической спецификации ТОО «PAi Komp - KZ», было выявлено следующее:

Поставщик в «**Наименование товара с указанием марки и/или товарного знака либо знака обслуживания, модели, типа»**

Указал бренд: **Дизельный генератор PCA POWER PPE-132kVA мощностью 132 кВА TOP 200**

В ходе обсуждения открытого конкурса фигурировала информация о снятии этой модели с производства, соответственно наша компания ставит под сомнение возможности компании поставить товар, который заведомо не производится. В качестве подтверждения компания ТОО «Line Invest» - приводит коммерческое предложение от поставщика ТОО «PCA POWER KZ», в котором фигурирует, что модель снята с производства, коммерческое предложение заверено печатью поставщика.

Также поставщик указывает, что оборудование предназначено для основного **«или»** резервного электроснабжения промышленных объектов, что также является не точной характеристикой ввиду того что дизельные генераторы делятся по типу действия оборудования, а именно постоянного и резервного действия.

2) В технической спецификации ТОО «PCA POWER KZ», было выявлено следующее:

Поставщик в «**Наименование товара с указанием марки и/или товарного знака либо знака обслуживания, модели, типа»**

Указал бренд: **Установка электрогенераторная PCA POWER PPE-132kVA Двигатель - PERKINS**

В ходе обсуждения открытого конкурса фигурировала информация о снятии этой модели с производства, соответственно наша компания ставит под сомнение возможности компании поставить товар, который заведомо не производится. В качестве подтверждения компания ТОО «Line Invest» - приводит коммерческое предложение от поставщика ТОО «PCA POWER KZ», в котором фигурирует, что модель снята с производства, коммерческое предложение заверено печатью поставщика.

Также поставщик указывает, что оборудование предназначено для основного **«или»** резервного электроснабжения промышленных объектов, что также является не точной характеристикой ввиду того что дизельные генераторы делятся по типу действия оборудования, а именно постоянного и резервного действия.

Поставщик заявляет в технической спецификации: «шумозащитный всепогодный кожух»

В то время когда в требованиях заказчика прописан **(Контейнер)**

Эти два типа-исполнения значительно отличаются конструктивно, шумозащитный кожух представляет с собой капотное пространство оборудования, а контейнер – это здание в котором расположен дизельный генератор который можно обслуживать с максимально возможным комфортом.

3) В технической спецификации ТОО «Line Invest», было выявлено следующее:

Поставщик в «**Наименование товара с указанием марки и/или товарного знака либо знака обслуживания, модели, типа»**

Указал бренд: **ДГУ PCA POWER PBD – 165 кВА в кожухе**

Данный поставщик в своей технической спецификации подтверждает, что дизельный генератор PCA Power PPE-132kVA снят с производства.

Поставщик указывает в наименовании марки модели дизельный генератор **«в кожухе»**

В то время когда в требованиях заказчика прописан **(Контейнер)**

Эти два типа-исполнения значительно отличаются конструктивно, шумозащитный кожух представляет с собой капотное пространство оборудования, а контейнер – это здание в котором расположен дизельный генератор который можно обслуживать с максимально возможным комфортом.

В приложении к жалобе:

1) Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации №17268478

2) Фотографии дизельного генератор в шумозащитном кожухе и контейнера, для наглядности отличия.

Просим Вас пересмотреть протокол итогов, и отклонить потенциальных поставщиков ТОО «PAi Komp - KZ» БИН: 040440023525, ТОО «PCA POWER KZ» БИН: 171140000643, ТОО «Line Invest» БИН: 210840016870.

И признать победителем по настоящему конкурсу ТОО «QazPromPv».

С Уважением к Вам!

Директор
ТОО «QazPromPv» **Подписано ЭЦП** **Попов Н.**