Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№17463533

Конкурстың № 16755656-1
Конкурстың атауы Сорғылары мемлекеттік сатып алу Алтай ауданы әкімдігінің «Алтай қаласының жылу-су орталығы» КМК үшін
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-04-09 10:02:44 дейін 2026-04-13 10:02:44
Ұйымдастырушының атауы "Алтай ауданының қаржы бөлімі" ММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	791009301002	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Диаметр корпуса /присоединение: 235 мм (~10″) - так указано в технической спецификации. како допустимый размер? 240?	2026-04-10 11:43:10	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Добрый день! В конкурсную документацию будут внесены изменения.
2	791009301002	КҚ жобасына ескерту	при обсадной трубе 250мм Диаметр всасывающего патрубка не может быть 250мм. на насосах 10 дюймов проточная часть составляет 100мм. просим рассмотреть и изменить данный пункт. Со своей стороны, проточную часть рекомендуем указать 100мм.	2026-04-10 11:37:40	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Добрый день! В конкурсную документацию будут внесены изменения.
3	791009301002	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	в технической спецификации указано: Диаметр корпуса /присоединение: 235 мм (~10″), это указан диаметр корпуса? при диаметре насоса 235мм присоединение может быть около 190мм. Просим разъяснить или исправить данный пункт. 1)Диаметр насоса 235-240мм. 2) Диаметр присоединения 190-200мм.	2026-04-10 12:08:58	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Добрый день! В конкурсную документацию будут внесены изменения.

4	791009301002	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	в технической спецификации указано: Диаметр корпуса /присоединение: 235 мм (~10″), это указан диаметр корпуса? при диаметре насоса 235мм присоединение может быть около 190мм. Просим разъяснить или исправить данный пункт. 1)Диаметр насоса 235-240мм. 2) Диаметр присоединения 185-215мм.	2026-04-10 12:17:23	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Добрый день! В конкурсную документацию будут внесены изменения.

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

руководитель Пятышева Ирина Валерьевна

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации №17463533

№ конкурса 16755656-1
Название конкурса Государственные закупки насосов для КГП "Тепловодоцентральгорода Алтай" акимата района Алтай
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-04-09 10:02:44 по 2026-04-13 10:02:44
Наименование организатора ГУ "Отдел финансов района Алтай"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	791009301002	Запрос о разъяснении КД	Диаметр корпуса /присоединение: 235 мм (~10″) - так указано в технической спецификации. како допустимый размер? 240?	2026-04-10 11:43:10	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Добрый день! В конкурсную документацию будут внесены изменения.
2	791009301002	Замечание к КД	при обсадной трубе 250мм Диаметр всасывающего патрубка не может быть 250мм. на насосах 10 дюймов проточная часть составляет 100мм. просим рассмотреть и изменить данный пункт. Со своей стороны, проточную часть рекомендуем указать 100мм.	2026-04-10 11:37:40	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Добрый день! В конкурсную документацию будут внесены изменения.
3	791009301002	Запрос о разъяснении КД	в технической спецификации указано: Диаметр корпуса /присоединение: 235 мм (~10″), это указан диаметр корпуса? при диаметре насоса 235мм присоединение может быть около 190мм. Просим разъяснить или исправить данный пункт. 1)Диаметр насоса 235-240мм. 2) Диаметр присоединения 190-200мм.	2026-04-10 12:08:58	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Добрый день! В конкурсную документацию будут внесены изменения.

4	791009301002	Запрос о разъяснении КД	в технической спецификации указано: Диаметр корпуса /присоединение: 235 мм (~10″), это указан диаметр корпуса? при диаметре насоса 235мм присоединение может быть около 190мм. Просим разъяснить или исправить данный пункт. 1)Диаметр насоса 235-240мм. 2) Диаметр присоединения 185-215мм.	2026-04-10 12:17:23	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Добрый день! В конкурсную документацию будут внесены изменения.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

руководитель Пятышева Ирина Валерьевна

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).