Кому: Организатору государственных закупок
Республиканскому государственному предприятию
на праве хозяйственного ведения
«Национальный ядерный центр Республики Казахстан»
Агентства Республики Казахстан по атомной энергии

От кого: ТОО «Раджа ЛТД», БИН 080540003076
Адрес: г. Алматы, ул. Шевченко, 165 б, оф. 313
Контакты: 8705 345 65 89, radzha.ltd@mail.ru

ЖАЛОБА
на незаконное и необоснованное отклонение заявки

ТОО «Раджа ЛТД» принимало участие в государственных закупках способом конкурса №16640833-ОК1 по лоту №85991748-ОК1 «Чиллер».
Согласно протоколу об итогах конкурса заявка ТОО «Раджа ЛТД» была отклонена конкурсной комиссией по причине якобы несоответствия требованиям конкурсной документации.
В качестве основания отклонения указано, что в технической спецификации потенциального поставщика следующие характеристики «не являются точными»:
— тип хладагента – озонобезопасный (R410A / R407C / R134a);
— прокладки – EPDM или совместимые с деминерализованной водой;
— требования к испарителю – пластинчатый или кожухотрубный.
ТОО «Раджа ЛТД» считает данное решение конкурсной комиссии незаконным и необоснованным по следующим основаниям.

В соответствии со статьей 4 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» государственные закупки осуществляются на основе принципов:
— оптимального и эффективного расходования государственных средств;
— предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре государственных закупок;
— добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков;
— прозрачности и объективности процесса государственных закупок.
Отклонение заявки ТОО «Раджа ЛТД» по формальным и необоснованным основаниям нарушает указанные принципы закона.

Кроме того, в соответствии со статьей 21 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» требования конкурсной документации должны быть четкими, объективными и не должны ограничивать участие потенциальных поставщиков в государственных закупках.

В технической спецификации заказчика прямо указано, что допускается использование следующих типов хладагента: R410A / R407C / R134a или эквивалент, а также допускается применение испарителя пластинчатого либо кожухотрубного типа, а прокладки могут быть EPDM либо совместимые с деминерализованной водой.

Таким образом, сама конкурсная документация предусматривает альтернативные варианты указанных технических характеристик.

Следовательно, указание в технической спецификации потенциального поставщика допустимых вариантов оборудования и материалов полностью соответствует требованиям конкурсной документации и не может рассматриваться как несоответствие.

Согласно статье 27 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» конкурсная комиссия обязана осуществлять рассмотрение заявок объективно и исключительно на основании требований конкурсной документации.

Фактически конкурсная комиссия произвела формальное и необоснованное отклонение заявки ТОО «Раджа ЛТД», при том что предложенные характеристики полностью соответствуют установленным требованиям.

Данные действия свидетельствуют о нарушении требований законодательства Республики Казахстан о государственных закупках и принципов объективности при рассмотрении заявок.

На основании изложенного ТОО «Раджа ЛТД» требует:

1. Отменить решение конкурсной комиссии об отклонении заявки ТОО «Раджа ЛТД».
2. Провести повторное объективное рассмотрение заявки ТОО «Раджа ЛТД» на соответствие требованиям конкурсной документации.
3. В случае непринятия мер по устранению выявленных нарушений ТОО «Раджа ЛТД» оставляет за собой право обратиться с жалобой в Комитет внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан в порядке, предусмотренном статьей 47 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках».

Приложение:

1. Протокол об итогах конкурса.
2. Техническая спецификация заказчика.
3. Техническая спецификация, представленная ТОО «Раджа ЛТД».

Директор ТОО «Раджа ЛТД» _____ **Петрова З.С.**