АКТ
о техническом состоянии источников бесперебойного питания

г. Алматы
Дата: 16.04.2026

В соответствии с Договором №990440001531/260174/00 от 16.04.2026 г. ТОО "KazTehEnergy", именуемое в дальнейшем «Поставщик», провело техническое обслуживание и диагностику источников бесперебойного питания, расположенных по адресу: г. Алматы, ул. Кабанбай батыра, 126.

Первое техническое обслуживание выполнено на основании заявки Заказчика №1

от 16.04.2026 г.

Объект:
Источники бесперебойного питания Centiel Cumulus Power CAB-CP251-E-B0, 125 кВА (2 единицы)

Результаты обследования:

В ходе проведения технического обслуживания выполнены следующие работы:

- проверка состояния электрических соединений и контактов
- очистка внутренних узлов и элементов оборудования
- проверка параметров работы ИБП
- диагностика аккумуляторных батарей
- проверка режимов работы (включая bypass)
- проверка системы охлаждения

Техническое состояние оборудования:

По результатам проведенного обследования установлено:

✔оборудование находится в работоспособном состоянии

✔критических неисправностей не выявлено

✔параметры работы соответствуют допустимым значениям

✔система функционирует в штатном режиме

Рекомендации:

- проводить плановое техническое обслуживание согласно регламенту
- контролировать состояние аккумуляторных батарей

- обеспечить стабильные условия эксплуатации оборудования

Настоящий акт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

Поставщик: Заказчик:

ТОО "KazTehEnergy" _____/подпись/	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Информационно-производственный центр" Министерствавнутренних дел Республики Казахстан _____ /подпись/