ТОО «Амперэль»
БИН 090840012791
ИИК KZ31601A861003777201
БИК HSBKKZKX
АО «Народный Банк Казахстана»

050020, Республика Казахстан,
г. Алматы, Медеуский район,
ул.Таттимбета, 24
+7 (727) 312 01 11
+7 (727) 312 01 12

Исх. №41
17.04.2026

Заказчик:
Некоммерческое акционерное общество «Государственная корпорация «Правительство для граждан»
Юридический адрес: 711410000, г.Астана, район Байқоңыр ул. Кравцова,18
БИН 160440007161

Организатор:
Республиканское государственное учреждение "Комитет государственного казначейства Министерства финансов Республики Казахстан"
Юридический адрес: 711310000, КАЗАХСТАН, г. Астана, ул. ЖЕНИС, д. 11
БИН 971140000775

От:
ТОО "Амперэль"
БИН 090840012791

Жалоба
в отношении Протокола об итогах государственных закупок способом конкурса № 16558271-ОК2

ТОО «Амперэль» настоящим выражает свое почтение и сообщает следующее.

На Веб-портале государственных закупок Республики Казахстан опубликовано объявление №16558271-2 «О проведении государственной закупки товара для Некоммерческое акционерное общество «Государственная корпорация «Правительство для граждан»» способом открытого конкурса по лоту 81022606-ОК2 Комплекс программно-аппаратный (Программно - аппаратный комплекс контейнерный ЦОД). Организатором выступает Республиканское государственное учреждение "Комитет государственного казначейства Министерства финансов Республики Казахстан", Заказчиком - Некоммерческое акционерное общество «Государственная корпорация «Правительство для граждан».

Согласно Протоколу об итогах государственных закупок способом конкурса № 16558271-ОК2, было вынесено решение признать закупку состоявшейся и определить победителем по лоту №81022606-ОК2: ТОО "Казхимтехснаб" БИН 060640009631, потенциальный поставщик, занявший второе место: ТОО "Амперэль" БИН 090840012791, заказчику Некоммерческое акционерное общество «Государственная корпорация «Правительство для граждан» в сроки, установленные Законом, заключить договор о государственных закупках с ТОО "Казхимтехснаб".

С данными итогами конкурса не согласны по следующим основаниям.

При ознакомлении с технической спецификацией и прилагаемой к ней документацией, предоставленными потенциальным поставщиком ТОО "Казхимтехснаб" в составе заявки на участие в конкурсе, было выявлено следующее:

1. Указанным потенциальным поставщиком предлагается к поставке в том числе следующий товар:

Наименование товара с указанием марки и/или товарного знака либо знака обслуживания, модели, типа	11. Дизель-генераторные установки под брендом Cummins, модель: FPT-200;
Страна происхождения	КИТАЙ
Завод-изготовитель (указывается наименование завода-изготовителя и его местонахождение (адрес, при наличии))	Shanghai Newton Machinery Co., LTD . Адрес; Китай , Шанхай, Новый район Пудун , 526, Улица Ханмэй

При ознакомлении с характеристиками предоставленного оборудования были выявлены несоответствия указанных технических параметров предлагаемой модели требованиям технической спецификации. Расхождения заключаются в отсутствии поддержки протокола SNMP, недостаточном объеме журнала событий и отсутствии энергосберегающего режима.

Данная информация подтверждается и подробно отражена в официальном ответе производителя Shanghai Newton Machinery Co. LTD от 16.04.2026г. (прилагается к настоящему письму).

Согласно пп.2 п.212 Правил,

потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не признается участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям, а именно: представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации.

Таким образом, заявка потенциального поставщика ТОО "Казхимтехснаб" была допущена необоснованно и подлежит отклонению как несоответствующая требованиям конкурсной документации.

На основании вышеизложенного, просим:

1. Признать заявку потенциального поставщика **ТОО "Казхимтехснаб"** не соответствующими требованиям конкурсной документации.

2. Принять соответствующие меры по пересмотру итогов государственных закупок способом конкурса № 16558271-ОК2.

Приложения:

1. Официальный ответ производителя от 16.04.2026 г.

Директор
Королев Н.Ю.

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «Амперэль» Товарищество с ограниченной ответ-стью Республика Казахстан г. Алматы

amperel.kz

努多机械
NEWTON

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

В рамках рассмотрения представленной продукции сообщаем, что по заявленной под брендом Cummins, модель: FPT-200 оборудования имеются отдельные расхождения с требованиями технического задания.

Часть технических характеристик не в полной мере соответствует установленным требованиям, что отражено в сравнительной таблице несоответствий:

Таблица несоответствия

Требование ТЗ	Фактическое исполнение	Отклонение
Поддержка протоколов SNMP / SNMP v1/v2c для интеграции в систему мониторинга	Контроллер поддерживает RS485 (Modbus RTU) и Ethernet (Modbus TCP). Поддержка SNMP не предусмотрена.	Отклонение: отсутствует поддержка SNMP.
Наличие энергосберегающего режима (нулевое потребление в standby)	Режим с нулевым энергопотреблением в текущей конфигурации не реализован	Отклонение: режим отсутствует
Поддержка промышленного уровня интеграции (SCADA/DCIM)	Интеграция возможна через Modbus RTU/TCP	Отклонение: отсутствует SNMP
Журнал событий не менее 119 записей	Максимум 80 записей	Недостаточный объем журнала событий

2. Заключение

Представленная техническая спецификация содержит отличия от требований, а именно: отсутствие поддержки протокола SNMP и отсутствие режима нулевого энергопотребления.

Shanghai Newton Machinery Co., LTD

16.04.2026