努尼机械
NEWTON

# ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

В рамках рассмотрения представленной продукции сообщаем, что по заявленной под брендом Cummins, модель: FPT-200 оборудования имеются отдельные расхождения с требованиями технического задания.

Часть технических характеристик не в полной мере соответствует установленным требованиям, что отражено в сравнительной таблице несоответствий:

**Таблица несоответствия**

| Требование ТЗ | Фактическое исполнение | Отклонение |
|---|---|---|
| Поддержка протоколов SNMP / SNMP v1/v2c для интеграции в систему мониторинга | Контроллер поддерживает RS485 (Modbus RTU) и Ethernet (Modbus TCP). Поддержка SNMP не предусмотрена. | Отклонение: отсутствует поддержка SNMP. |
| Наличие энергосберегающего режима (нулевое потребление в standby) | Режим с нулевым энергопотреблением в текущей конфигурации не реализован | Отклонение: режим отсутствует |
| Поддержка промышленного уровня интеграции (SCADA/DCIM) | Интеграция возможна через Modbus RTU/TCP | Отклонение: отсутствует SNMP |
| Журнал событий не менее 119 записей | Максимум 80 записей | Недостаточный объем журнала событий |

**2. Заключение**

Представленная техническая спецификация содержит отличия от требований, а именно: отсутствие поддержки протокола SNMP и отсутствие режима нулевого энергопотребления.

Shanghai Newton Machinery Co.,LTD

16.04.2026