ГУ «Департамент полиции города Астаны МВД РК»

**ЖАЛОБА**
**на неправомерный допуск участников**

ТОО «Фаст Байк» выражает несогласие с решением конкурсной комиссии о допуске и признании соответствующими технических спецификаций участников ТОО «Проектные энергетические системы», ТОО «AEC Kazakhstan (Almaty Electro Consult)», ТОО «ERNES INDUSTRIAL POWER SYSTEMS», ТОО «DataLine24» и ТОО «AsiaGroupTechnology».

Считаем, что заявки данных участников подлежат отклонению в связи с прямым несоответствием предлагаемого ими оборудования ключевым техническим требованиям Заказчика.

В Технической спецификации Заказчика (Приложение 13) установлены следующие императивные требования к основным параметрам энергоэффективности оборудования (ИБП):

- Пункт 1.7: Коэффициент мощности **> (более) 0,99** (строго больше 0,99).
- Пункт 2.6: КПД Рабочий режим **> (более) 96 %** (строго больше 96%).

**Анализ заявок допущенных участников выявил следующие нарушения:**

**1. Несоответствие техническим параметрам (ТОО «Проектные энергетические системы» и ТОО «AEC Kazakhstan»):** Указанные потенциальные поставщики в своих технических спецификациях предложили параметры, которые ниже установленного Заказчиком порога:

- В пункте 1.7 оба участника указали: **«0,99»**.
- В пункте 2.6 оба участника указали: **«96 %»**.

Значения 0,99 и 96% не являются значениями *«более 0,99»* и *«более 96%»*. Следовательно, предлагаемое ими оборудование технически уступает требуемому и не соответствует заявленным характеристикам Заказчика.

Участник **ТОО «DataLine24»** также в пункте 1.7 указал: Коэффициент мощности **0,99** (полная нагрузка), тем самым, предлагаемое им оборудование (Источник бесперебойного питания ACwatt, модель ACM120(20E)) не соответствует минимальным требованием заказчика.

**2. Непредставление точных характеристик (ТОО «ERNES INDUSTRIAL POWER SYSTEMS» и ТОО «AsiaGroupTechnology»):** Согласно Примечанию к Приложению 13 конкурсной документации, потенциальный поставщик обязан указать **точные характеристики** предлагаемого товара. Участники ТОО «ERNES INDUSTRIAL POWER SYSTEMS» и ТОО «AsiaGroupTechnology» *в графе «Описание функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик предлагаемого товара (указываются точные характеристики)» Приложение 17:* в пунктах 1.7 и 2.6 не указали фактические характеристики предлагаемого им ИБП, а скопировали математические знаки из документации Заказчика, указав **«> 0,99»** и **«> 96 %»**. Указание неточных диапазонов является нарушением правил заполнения технической спецификации и скрывает реальные параметры оборудования.

На основании вышеизложенного, руководствуясь Законом РК «О государственных закупках» и Правилами осуществления государственных закупок,

**ПРОСИМ:**

1. Изучить доводы, изложенные в настоящей жалобе.
2. Отменить решение о допуске технических спецификаций ТОО «Проектные энергетические системы», ТОО «AEC Kazakhstan (Almaty Electro Consult)», ТОО «ERNES INDUSTRIAL POWER SYSTEMS», ТОО «DataLine24» и ТОО «AsiaGroupTechnology» в связи с их несоответствием требованиям конкурсной документации.
3. Пересмотреть итоги конкурса с учетом выявленных нарушений.

**Директор ТОО «Фаст Байк»**
**Жакбек Амангельды Шошайкович** **подписано с помощью ЭЦП**