NSP Service

Республика Казахстан,
050026, г. Алматы, ул. Карасай батыра, д. 156, кв. (офис) 76
+7 705 770 76 06

№ 10 от 11.09.2025

Обращение о пересмотре итогов конкурса № 15323593-1

Уважаемые господа,

Сообщаем о выявленных нарушениях при допуске заявки потенциального поставщика ТОО «Grand Service Kazakhstan» к участию в конкурсе № 15323593-1.

Данная заявка не соответствует требованиям конкурсной документации и Правил государственных закупок, утверждённых постановлением Правительства РК от 11.12.2015 г. № 648 (далее – Правила).

Согласно Правил, техническая спецификация должна содержать **точные и однозначные характеристики товара**. Использование формулировок вида «не более», «не менее», «от … до …», «±» и других аналогичных выражений **прямо запрещено** и не может рассматриваться как соответствие условиям конкурса.

Выявленные нарушения в заявке ТОО «Grand Service Kazakhstan»

1. **Искажение по входу < 5% THD (I).**
   Использование символа «<» означает «не более», что прямо запрещено Правилами. Такая формулировка не содержит конкретного значения и позволяет поставить оборудование с любыми параметрами до 5%. Это не гарантирует соответствие требованиям и может привести к некорректной работе оборудования при подключении к сети.
2. **Ток короткого замыкания 110 А (< 300 мс).**
   Указание «<» («не более») также недопустимо. Отсутствие точного значения создаёт риск поставки оборудования с произвольными характеристиками. При этом время отключения напрямую связано с безопасностью: оборудование с завышенным временем отключения может не обеспечить должную защиту при аварийных режимах, что делает его эксплуатацию небезопасной.
3. **Высота < 1000 м над уровнем моря.**
   Такая характеристика не фиксирует конкретную рабочую высоту и не соответствует принципу однозначности. В результате поставщик может предложить оборудование, рассчитанное только на эксплуатацию до 1000 м, что не учитывает возможные условия эксплуатации на территории Республики Казахстан, где есть регионы с большей высотой над уровнем моря. Это создаёт риск невозможности использования оборудования по назначению.
4. **Указание марки/модели: Eaton, 93PS.**
   Указание «93PS» не является конкретной моделью, а представляет собой линейку ИБП, включающую более 20 различных моделей с разными характеристиками. Это:
   - не позволяет определить, какое именно оборудование предлагается;
   - исключает возможность объективной проверки соответствия требованиям конкурсной документации;
   - создаёт условия для подмены товара при поставке;
   - нарушает требование о предоставлении точных и однозначных данных.

Таким образом, заявка содержит **многочисленные несоответствия**, которые исключают возможность её допуска.

Согласно Правилам, заявки с подобными нарушениями **обязаны быть отклонены**. Принятие такой заявки к рассмотрению и её допуск к участию в конкурсе являются нарушением законодательства о государственных закупках.

На основании вышеизложенного, требуем:

- пересмотреть итоги конкурса № 15323593-1,
- исключить из рассмотрения заявку ТОО поставщика ТОО «Grand Service Kazakhstan» как несоответствующую требованиям,
- принять меры в рамках действующего законодательства.

В случае непринятия мер оставляем за собой право обращения в уполномоченные органы для защиты законных прав и интересов.

Также прикладываем письмо от Генеральной Прокуратуры Республики Казахстан в котором четко указано о недопустимости использования таких терминов как «не более», «не менее» и тому подобные так как данные термины не являются конкретными (точными).

Директор Пархоменко Н.С.

Республика Казахстан г. Алматы Алмалинский р-он
Индивидуальный предприниматель
ЖЕНИИН 660726400296
NSP service
ЖКЛИП
ҚР Алматы қ. Алмалы ауданы Жеке кәсіпкер