Членам комиссии организатора
ГУ «Управление активов и государственных закупок города Астаны»,
АО «Астана-Теплотранзит»
от:
ТОО «ДИМ Строй » БИН 071040010874
Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск ,
ул. Целинная 108/2, Телефон: +77007772531

Номер объявления: № 16625884-ОК2
Наименование лота: «Высоковольтный преобразователь частоты 6 кВ»

ЖАЛОБА

на протокол итогов государственных закупок

20 апреля 2026 года организатором — ГУ «Управление активов и государственных закупок города Астаны» — был размещён Протокол итогов №17527580 по закупке №16625884-2 способом открытого конкурса на поставку товара: «Высоковольтный преобразователь частоты 6 кВ».

Согласно указанному протоколу, победителем признан потенциальный поставщик ТОО «Раджа ЛТД» (БИН 080540003076). Наша компания — ТОО «ДИМ Строй» (БИН 071040010874) — признана вторым победителем.

В ходе анализа конкурсной заявки ТОО «Раджа ЛТД» на предмет соответствия требованиям технической спецификации и Правилам осуществления государственных закупок Республики Казахстан установлены следующие несоответствия:

№	Требования технической спецификации	Фактическое содержание заявки ТОО «Раджа ЛТД»
1.	Безопасность обеспечивается наличием у поставщика сертификата соответствия системе обеспечения информационной безопасности СТ РК ISO/IEC 27001-2023	Не приложен, так как компания не обладает данным сертификатом.
2.	Адрес Завода-изготовителя (указывается наименование завода-изготовителя и его местонахождение (адрес, при наличии)	Указан Завод-производитель: Siemens Ltd., China (SLC) — Головной офис в Китае. Адрес (Нанкин): № 18, Сименс Роуд, Зона развития Цзяннин, Нанкин, провинция Цзянсу, Китай – **который не является производителем запрашиваемого оборудования в данный момент (подтверждении данной информации Заказчик может запросить у официального представительства компании INNOMOTICS в Республике Казахстан).**
3.	Наименование товара с указанием марки и/или товарного знака либо знака обслуживания, модели, типа	Преобразователь частоты Марка: Siemens (подразделение Innomotics) Модель: SINAMICS Perfect Harmony GH180 Тип: Средневольтный многоуровневый преобразователь частоты (VSI) с каскадной топологией ячеек – **это некорректное название, на данный момент в названии товара отсутствует наименование «SINAMICS», так же компания INNOMOTICS не является подразделением компании Siemens**
4.	Контрольное напряжение	Контрольное напряжение: внешнее 230-380 В, 50 Гц. – указан диапазон (разрешается указывать в случае приложения паспорта) – **ввиду того что технический паспорт не приложен недопустимое значение**
5.	Наличие встроенного UPS	ДА (длительность работы от UPS не менее 30 мин) – **не указано точное указание параметра, недопустимое значение «не менее»**
6.	Температура окружающей среды	Температура окружающей среды: 0/40 ˚С – это не понятный диапазон **- требует приложение паспорта**

7.	Регулирование скорости электродвигателя	в диапазоне 0/100% номинальной скорости вращения ЭД – **не приложен паспорт**
8.	Потенциальный поставщик в заявке на участие в конкурсе предоставляет копию письма (сертификата, свидетельства) от производителя Perfect Harmony GH 180 либо дилеров или дистрибьюторов Perfect Harmony GH 180, либо технических паспортов, сертификатов соответствия продукции, на предлагаемый товар, указанные в технической спецификации потенциального поставщика.	Приложено гарантийное письмо, однако в нем не указаны все запрошенные данные Заказчика
9.	Обеспечить свой персонал спецодеждой, спецобувью и средствами индивидуальной защиты (СИЗ).	В гарантийном письме нет упоминания об обязательствах по обеспечению СИЗ персонала

Дополнительно отмечаем:

Ранее по аналогичному требованию, в рамках закупки №16341012-ОК1, наша заявка ТОО «ДИМ Строй» была отклонена по причине отсутствия сертификата ISO/IEC 27001:2023, что подтверждает обязательный характер данного требования, подлежащего единообразному применению ко всем участникам закупки.

Правовое обоснование

В соответствии с п. 4 ст. 47 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», заказчик обязан обеспечить соблюдение принципов равенства участников, объективности рассмотрения заявок и строгого соответствия конкурсных заявок установленным требованиям конкурсной документации. Неполное или формальное подтверждение требований технической спецификации является основанием для отклонения конкурсной заявки как несоответствующей условиям закупки.

Просим:

1. Принять настоящую жалобу к рассмотрению в установленном порядке.
2. Отменить действия по заключению договора с ТОО «Раджа ЛТД».
3. Пересмотреть Протокол итогов №17527580 по закупке №16625884-2 в части признания победителем ТОО «Раджа ЛТД».
4. Провести повторное рассмотрение заявок с отклонением конкурсной заявки ТОО «Раджа ЛТД» как несоответствующей требованиям технической спецификации.
5. Признать победителем закупки ТОО «ДИМ Строй» как единственного участника, соответствующего установленным требованиям.

Генеральный директор Глухов К.И.