«BROnSON» ЖАУАПКЕРШІЛІГІ
ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІК

Республика Казахстан,
г. Алматы, Алмалинский район,
проспект Нурсултана Назарбаева,
д.139, 1 подъезд

BROnSON

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «BROnSON»

Республика Казахстан,
г. Алматы, Алмалинский район,
проспект Нурсултана Назарбаева,
д.139, 1 подъезд

Членом конкурсной комиссий

ГКП на ПХВ "Алматы Су"

От ТОО "BRONSON

Номер объявления 16690892-1

Жалоба

Электролизная кассета для производства гипохлорита натрия это мощный электролизер состоящий из титановых пластин с высокой электропроводимость анодов и катодов из за покрытия драгоценных металлов из платиновых группы таких как ru+ir+pt повышается напряжения и сила тока чем больше покрытие драгоценных металлов тем больше выдает напряжения и силу тока при производстве NaOCl при одном цикле 4 часа , таким образом если кассета выходит со строя или вырабатывает производственные часы тем ниже держит силу тока и напряжения (а то и в до нуля падет) с хорошим покрытием напряжения от 30-35В выдает но ссылаться на одну кассету тоже нельзя так как

Это только часть установки, которая работает совместно с блоками питания блок питания инвентарного типа, имеет тоже износ конденсаторов, который приводят к плохой тока проводимости. Так же и кабеля с годами подвержены окислению. В основном все Блоки питания запрограммирован выдавать определенное напряжение и силу тока, но если тока проводимость выше из-за плотного качественного покрытия сопротивление тока меньше и параметры выше выдает блок питания на данную кассету соответственно износ блока питания ниже срок службы будет выше.

И так ссылаться что напряжения выше заданных параметров Технической спецификаций что это хуже сказать нельзя наоборот, чем выше параметры, тем больше вырабатывает **Гипохлорит натрия** (натрий хлорноватистокислый, химическая формула — NaOCl) что служит экономией на производстве и высокой производительностью

№133 от 23.04.2025 год

Директор **Марат Б.М.**