ТОО «Benefit KZ»
БИН 121140017301

ВОЗРАЖЕНИЕ

на жалобу ТОО «Grandioz» (исх. №13 от 23.04.2026 г.) по конкурсу №16698282-ОК2 (лот №83367934-ОК1)

ТОО «Benefit KZ», ознакомившись с жалобой ТОО «Grandioz», считает её доводы необоснованными и подлежащими отклонению по следующим основаниям:

Согласно технической спецификации Заказчика к закупаемому товару «Кабель» установлено требование по напряжению: «номинальное переменное напряжение не менее 0,66/1 кВ». В своей заявке ТОО «Benefit KZ» указало характеристику предлагаемого товара: «номинальное переменное напряжение 0,66/1 кВ». Таким образом, предложенный нами параметр полностью соответствует (идентичен) требованию, установленному самим Заказчиком. Довод Жалобщика о «неопределенности» несостоятелен, так как поставщик применил ту же терминологию и стандарты обозначения, что и организатор закупки.

Вопреки утверждению ТОО «Grandioz», маркировка «0,66/1 кВ» не является «диапазоном выбора между разными изделиями». В соответствии с ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией», силовые кабели (в частности, ВВГнг) изготавливаются на номинальное напряжение 0,66 кВ и 1 кВ в едином конструктивном исполнении. Запись «0,66/1 кВ» является официальным техническим обозначением категории изоляции, подтверждающим, что кабель испытан и пригоден для эксплуатации в сетях с напряжением до 1 кВ включительно. Следовательно, требование Заказчика полностью соблюдено.

Дополнительно поясняем, что согласно п. 4.4 ГОСТ 31996-2012, номинальное напряжение кабелей U0/U устанавливается из стандартного ряда, где значения 0,66 кВ и 1 кВ указываются совместно через дробь для одного типа изделия (U0— напряжение между жилой и землей, U — между жилами).

Скрин п. 4.4 ГОСТ 31996-2012

4.4 Номинальное напряжение кабелей U_0/U устанавливают из ряда: 0,38/0,66; 0,6/1; 1,8/3 кВ.

Таким образом, указание характеристик «0,66/1 кВ» является единственно верным и полным обозначением номинального напряжения кабеля, соответствующего требованиям Заказчика, и не может трактоваться как «выбор из диапазона» или «неопределенность». Напротив, указание только одного значения «0,66 кВ» (как это сделано в заявке ТОО «Blink Group») свидетельствует о предложении товара с более низкими техническими характеристиками (из ряда 0,38/0,66 кВ), что недопустимо по условиям конкурса.

Требование о «конкретных характеристиках» выполнено нами в полном объеме. Указание «0,66/1 кВ» является конкретным параметром завода-изготовителя, зафиксированным в паспортах качества и сертификатах соответствия на данный тип

продукции. Использование термина «диапазон» в описании лишь подчеркивает технические возможности изоляции работать при обоих значениях напряжения, что не создает двусмысленности при идентификации товара.

Ценовое предложение ТОО «Benefit KZ» сформировано на основании рыночной стоимости кабеля, соответствующего параметру. Довод Жалобщика о поставке «дешевого кабеля на 0,66 кВ» является субъективным предположением. Качество и соответствие товара будут проверяться Заказчиком на этапе приемки по акту, где ТОО «Benefit KZ» предоставит документы, подтверждающие соответствие напряжения.

На основании изложенного,
ПРОСИМ:

Признать жалобу ТОО «Grandioz» необоснованной, а решение конкурсной комиссии о признании ТОО «Benefit KZ» победителем — законным и оставить его в силе.

Директор ТОО «Benefit KZ»
Жапаева Айдана Бекеновна
8 777 146 28 21

_____

27.04.2026 г.